

Экспликация помещений

№ Помещения	Наименование	Площадь, м ²	Категория помещения	Примечание
Отметка +21,000				
501	Помещение теплообменного оборудования	1998		
502	Лестничная клетка	16,7		
503	Помещение начальника смены №1	12,9	B4	
5S04	Помещение ПТК и удаленных модулей УСО	30,2	B3	
505	РУСН – 0,4кВ	227,2	B4	
506	КРУ – 10кВ	263,6	B4	
507	Коридор	234,6		
508	Санузел женский	5,5		
509	Санузел мужской	5,5		
510	Помещение начальника смены №2	12,8		
511	Помещение связи	13,4	B4	
512	Лифтовой холл	6,6		
513	Коридор	5,3		
514	Венткамера	50,8	B4	
515	Венткамера	50,2	B4	
516	Венткамера	75,5	B4	
517	Резервное помещение	87,0		
518	Резервное помещение	132,5		
519	Резервное помещение	50,2		
520	Резервное помещение	63,1		

Кровля Тип I
З-х слойная, металлическая типа Эксергия
с утеплителем "IRSА"

3-х слойная, металлическая типа Эксергия с утеплителем "IRSA"

Кровля Тип II

типа Эксергия	Кровля Тип III	
1	Керамическая плитка (ПН (300х300х13), ГОСТ 6787-2001, на строительной мастике „Калан“ по ТУ 2334-0003-36537956-00 толщ. 7 мм)	-20мм
2	Зашитная железобетонная плита -60мм см. черт. марки "RC".	
3	Цементно-песчаный раствор М150 -30мм	
4	Гидроизоляционный наплавляемый полимерный материал "ТехноЭласт ЭМП" -5мм (ТУ 5774-003-00287852-99)	
5	Грунтовка - мастика "МЭБИС" (ТУ 5775-008-42788835-99)	
6	Цементно-песчаный раствор М150 -20мм	
7	Керамзитобетон $\gamma=1000\text{кг}/\text{м}^3$ (для уклона)	-20-90мм
8	Утеплитель "Пеноплекс" (ТУ5767-006-5692804-2007) на мастике "МЭБИС" (ТУ 5775-008-42788835-99)	- 140мм
9	Пароизоляция - полизтиленовая пленка -0,2мм	
10	Цементно-песчаный раствор М150 -20мм	
11	Железобетонная плига покрытия	

卷之三

План на отм. +21.000

План кровли