План на отм. 0,000



План на отм. +4,500



План на отм. +8,100



Экспликация помещений

Номер	Наименование	Площадь, м²	Кат. помещения
	отм. 0,000		
1S01	Помещение газовых компрессоров (ДКС)	1280,0	А
102	Тамбур	4,6	–
103	Коридор	15,5	–
104	Лестничная клетка	20,0	–
105	Помещение монтажа оборудования	10,4	
106	Тамбур–шлюз	2,4	–
107	Санузел	3,9	–
108	Электротехнические помещения	192,0	В3
109	Помещение пожаротушения	70,1	
	отм. +4,500		
201	Коридор	40,0	–
2S02	Кабельный этаж	197,7	В1
203	Венткамера	70,1	Д
	отм. +8,100		
301	Коридор	40,0	–
302	Помещение сборок задвижек	109,6	В3
303	Коридор	11,1	–
304	Венткамера	74,5	Д

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	68N1–АР–356–АС			
						Строительство Якутской ГРЭС–2			
Разработал		Измайлова			12.12	Раздел 4. Архитектурные решения. Газодожимная компрессорная станция (ДКС)	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Бурыкина			12.12		П	1	3
Гл. инж. СО		Кудрявцев							
Нач. отдела		Грудовой			12.12				
Н. контр.		Прохоров			12.12	Планы на отм. 0,000; +4,500; +8,100	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОРГЭНЕРГОСТРОЙ ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ МОСКВА		

Формат А2

Согласовано: ТМО Кирьянова; ЭТО Карнес; ОАСУ Богданов

СТО (ВиК) Рогожина; СТО (ОиВ) Рудь; ОМК Романов; п/о Ж.Б. Панкова; Гл.спец.ТО Лейпунский; Гл.спец.ТО Грязнов; п/о Генплан Киреева

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.