

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Генерального директора –
директор филиала АО «Концерн
Росэнергоатом» «Билибинская атомная
станция»

_____ К.Г. Холопов

« _____ » _____ 20__ г.

**Техническое задание
на оказание услуг**

**Предмет закупки: «Проведение испытаний пожарных лестниц и
ограждений Билибинской АЭС»**

Билибино
2021

15.12.2021

9/Ф03/1575-ТЗ

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ УСЛУГ на основе справочника ОКПД 2, ОКВЭД 2
для закупки которых применяется настоящее техническое задание

Код	Вид услуги
ОКПД 2	71.20.19.190
ОКВЭД 2	71.20

Техническое задание
на оказание услуг «Проведение испытаний пожарных лестниц и ограждений
Билибинской АЭС»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Подраздел 3.8 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

**РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА
ЗАКАЗЧИКА**

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Проведение испытаний пожарных лестниц и ограждений Билибинской АЭС.

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Проведение испытаний пожарных лестниц и ограждений Билибинской АЭС в количестве 7 штук.

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Проведение испытаний пожарных лестниц и ограждений Билибинской АЭС раз в пять лет, для выполнения требований СТО 1.1.1.04.001.1500 «Правила пожарной безопасности при эксплуатации атомных станций», ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний».

Лестница на оси «Д» (главный корпус, дверь № 55): металлическая наружная клетка из четырех металлических опор с поперечинами без крепления к фасаду здания высотой 5,5 м., включает два марша длиной 3,8 м и 3,1 м с перилами.

Лестница АКС-1 (ДГС, маслохозяство) (работы на высоте): металлическая вертикальная, высота - 10 м, с дугообразным ограждением, 3 узла крепления к фасаду.

Лестница насосной ЦПТ (работы на высоте): металлическая вертикальная, высота - 10 м, без дугообразного ограждения, 3 узла крепления к фасаду.

Ограждения по периметру ВКУ-1,2 (работы на высоте):

- на отметке +15,0 (12 секций длиной по 7,5 метров);
- на отметке +18,5 (4 секции длиной по 2,5 метров).

Ограждения по периметру ВКУ-3,4 (работы на высоте):

- на отметке +15,0 (10 секций длиной по 7,5 метров);
- на отметке +18,5 (4 секции длиной по 2,5 метров);

Лестница здания ЦТПК (со стороны АКС-2) (работы на высоте): металлическая наружная высотой 6630 мм, 8 узлов крепления лестницы, количество ступеней - 16 шт, ограждения в верхней части лестницы.

Лестница запасного выхода здания ЦТПК: металлическая наружная высотой 3320 мм, двухуровневая с двумя площадками 1505×1200 мм и 2070×1200мм, состоит из 2-х маршей длиной 1200 мм (4 ступени) и 3800 мм (16 ступеней), опорной металлоконструкции и ограждения.

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

Услуги по проведению испытаний пожарных лестниц и ограждений Билибинской АЭС оказываются в полном объеме согласно данного технического задания и проводятся по программе работ составленной исполнителем и утвержденной в установленном порядке.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Услуги выполняются в период: начало – 01.06.2022, окончание - 20.07.2022 г., с правом досрочного выполнения.

Исполнитель должен обладать оборудованием, инструментами и материалами, необходимыми для выполнения работ по договору собственными силами в установленные сроки.

Приборы, инструменты и оборудование, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы и соответствовать стандартам качества. Измерительные приборы должны быть в установленном порядке поверены.

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Исполнителем должна быть разработана и согласована с Заказчиком программа обеспечения качества (далее - ПОК) в соответствии с требованиями НП-090-11. В ПОК должно быть приведено описание действующих процедур, обеспечивающих в соответствии с «Общими положениями обеспечения безопасности атомных станций» (НП-001-15), формирование и

поддержание культуры безопасности в организации.	
Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг	
Гарантийный срок на оказанные услуги распространяется на срок до следующих испытаний пожарных лестниц и ограждений, с момента подписания актов оказанных услуг.	
Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности	
В соответствии с договором.	
Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг	
Услуги должны быть выполнены в соответствии с действующими правилами, нормами и стандартами, регламентирующими безопасное выполнение работ.	
Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика	
Не предъявляются.	
Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника	
Техническое предложение участника должно соответствовать требованиям настоящего технического задания.	
Подраздел 3.8 Специальные требования	
Организация-исполнитель должна иметь лицензию на эксплуатацию блоков атомных станций (АС), в части выполнения соответствующих работ и оказания услуг эксплуатирующей организации по обследованию строительных конструкций. Точное наименование лицензии может отличаться от запрашиваемой, но должно соответствовать условиям работ.	

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг	
Проведены испытания пожарных лестниц и ограждений Билибинской АЭС, исполнителем оформлены протоколы испытаний с соответствующими расчетами и заключениями.	
Подраздел 4.2 Требования по приемке оказанных услуг	
Услуги проводятся по программе работ, составленной исполнителем и утвержденной в установленном порядке. По результату выполненных работ, при отсутствии замечаний к качеству выполнения работ или при наличии замечаний, по результатам их устранения, подписывается двухсторонний акт выполненных работ.	
Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)	
Отчетная документация оформляется Исполнителем в 3-х экземплярах на бумажном носителе, а также предоставляется в электронном виде.	

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не требуется.	
---------------	--

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
Не требуется.		

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Номер приложения	Наименование приложения	Номер страницы
Не требуется.		

Визирование документа

Версия документа	Этап процесса	Дата и время	Организация	Подразделение сотрудника	Должность	ФИО	Выполнил за	Виза	Примечание	Комментарий исполнителя
1	Директор Билибинской АЭС (Подписание)	15.12.2021 16:16:36	АО "Концерн Росэнергоатом"	Билибинская атомная станция	Заместитель Генерального директора - директор филиала АО "Концерн Росэнергоатом" "Билибинская атомная станция"	Холопов Константин Геннадьевич		Подписано		
1	(Согласование)	15.12.2021 13:21:06	АО "Концерн Росэнергоатом"	Билибинская атомная станция	Главный инженер	Кузнецов Андрей Риммович		Согласовано		
1	Согласование (Согласование)	14.12.2021 16:51:32	АО "Концерн Росэнергоатом"	Билибинская атомная станция	Руководитель Управления закупок	Игнатенко Александр Николаевич		Отклонено	Замечания во вложении, кроме того: - отсутствует перечень потенциальных Исполнителей; - отсутствует потребность и заявка в САП ERP; - отсутствует исключение признака МСП.	
1	Согласование (Согласование)	14.12.2021 09:13:48	АО "Концерн Росэнергоатом"	Билибинская атомная станция	Заместитель главного инженера по эксплуатации	Зыков Иван Владимирович		Согласовано		
1	Согласование (Согласование)	13.12.2021 18:12:31	АО "Концерн Росэнергоатом"	Билибинская атомная станция	Начальник	Туманов Валерий Анатольевич		Согласовано		
1	Согласование (Согласование)	13.12.2021 17:43:49	АО "Концерн Росэнергоатом"	Билибинская атомная станция	Начальник	Поляков Дмитрий Васильевич		Согласовано		

1	Согласование (Согласование)	13.12.2021 17:16:55	АО "Концерн Росэнергоатом"	Билибинская атомная станция	Начальник	Тимофеев Андрей Викторович	Согласовано	
1	Согласование (Согласование)	13.12.2021 17:13:51	АО "Концерн Росэнергоатом"	Билибинская атомная станция	Заместитель главного инженера по безопасности и надежности	Оленин Евгений Владимирович	Согласовано	