

Инв. № подл. 11-1432  
Подпись и дата 31.03.24  
Взам. инв. №

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
	Приборы и средства автоматизации							
ВТН 11-	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-	"ДИП-34А-03"		НВП "Болид"	шт.	43		ЗИП-4 шт
ВТН 141	аналоговый ИП 212-34А	АЦДР.425232.002-03		г. Королёв				
ВТМ 11-	Извещатель пожарный ручной адресный (со встроенным "БРИЗ")	"ИПР 513-3АМ исп. 01"сер.03		НВП "Болид"	шт.	7		ЗИП-1 шт
ВТМ 16		АЦДР.425211.004-01		г. Королёв				
ВТК11-	Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный	"С2000-ИП-03"v.1.10		НВП "Болид"	шт.	6		ЗИП-1 шт
ВТК15	адресно-аналоговый	АЦДР.425214.002-03		г. Королёв				
SF1-SF3	Блок разветвительно-изолирующий	БРИЗ исп.03		НВП "Болид"	шт.	4		ЗИП-1 шт
		АЦДР.426475.004-03		г. Королёв				
ВТФ11-	Извещатель пожарный пламени многодиапазонный (ИК/УФ) адресный	СПЕК.425248.600.000-05		НВП "Болид"	шт.	9		ЗИП-1 шт
ВТФ18	ИП329/330 "С2000-Спектрон-608"			г. Королёв				
SC5	Устройство коммутационное	УК-ВК исп.12		НВП "Болид"	шт.	1		
		АЦДР.426412.002-12		г. Королёв				

						00664-016-212-ПС.СО		
						Удмуртская Республика, г.Глазов.		
						АО "Чепецкий механический завод", цех №04, здание №212		
Изм.	Кол.ч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Приведение автоматической установки пожарной сигнализации в соответствие с требованиями НД	Стадия	Лист
Разраб.	Чупров	31.03.24					Р	1
Пров.	Каркин	31.03.24						5
						Спецификация оборудования, изделий и материалов	ГФ АО "ЦПТИ"	
Н. контр.	Поскребышев	31.03.24						

Копировал

Формат А3



Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
	Щиты и пульты							
ШПС1	Шкаф пожарной сигнализации в составе:				шт.	1		
	1. Шкаф навесной СЕ со сплошной дверью (1000x800x300)	код R5CE1083		АО "ДКС" г. Москва	шт.	1		
	2. Кронштейн для настенного крепления	код R5A55		АО "ДКС" г. Москва	шт.	1		комплект
	3. ДИН-рейка ДН101-0125	кат.№ 32054ДЕК		ДЕКraft г. Москва	шт.	2		
	Электроаппараты							
GB1.1	Аккумулятор герметичный кислотный гелевый 40 Ач, 12В	"Delta" DTM 1240 код 227597		АО "ТД Тинко" г. Москва	шт.	1		для установки в G1
BIAL11, BIAL13, BIAL14, BIAL16- BIAL16, BIAL2.1-BIAL2.10	Оповещатель световой 12 В, 20 мА, IP52, надпись "ВЫХОД"	"Молния-12" ТУ4372-019-56433581-2008		ООО "Элтех-сервис" г. Омск	шт.	15		ЗИП-1 шт.
BIAL12, BIAL15	Оповещатель световой 12 В, 20 мА, IP52, с табличкой "Человек стрелка влево дверь"	"Молния-12" ТУ4372-019-56433581-2008		ООО "Элтех-сервис" г. Омск	шт.	3		ЗИП-1 шт.
BIAS11- BIAS120	Оповещатель охранно-пожарный звуковой 12 В, 20 мА, IP56, 105дБ	"Маяк-12-3М" ТУ4372-001-49518441-99		ООО "Электротехника и Автоматика" г. Омск	шт.	22		ЗИП-2 шт.

Инв. № подл. 11-14320  
Подпись и дата 18.03.24

Взам. инв. №

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
BIALS11	Оповещатель светозвуковой охранно-пожарный 12В, 350 мА, 100 дБ	"Свирель-2", исп.03		ОАО "Радиус"	шт.	1		
		АЦДР.425542.001-03ТУ		г. Касли				
	Кабели и провода							
	Кабель симметричный для систем охраны и противопожарной защиты	ТУ 16.К99-036-2007		НПП "Спецкабель"	м	1205	0,0487	58,7 кг
	огнестойкий групповой прокладки сечением 1х2х0,75	КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75		г. Москва				
	Материалы							
	1. Труба водогазопроводная, обыкновенная, условный проход 25 мм	25х3,2 ГОСТ 3262-75			м	15	2,39	35,85 кг
	2 Гофрированная труба из полипропилена (серия 10) с протяжкой	D20 (14,8)		АО "ДКС"	м	10		
		код 11920		г. Москва				
		ТУ34 91-010-47022248-2003						

[illegible]

Изм.	Кол-во	Листы	№ док.	Подп.	Дата

00664-016-212-ПС.СО