

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по
режиму и физической защите

О.С. Марогулов

«10» 01 2022 г.

**Регламент работ по техническому обслуживанию электромагнитного датчика
«ИО102-20»**

Объем работ, проводимых при техническом обслуживании		Регламент №3 1 раз в месяц
1.	Внешний осмотр и очистка датчика.	ТК №1
2.	Проверка состояния кабелей, электрических соединений.	ТК №2

Инструменты и расходные материалы:

- набор отверток – 1 шт;
- спирт этиловый технический 95% - 0,1 л;
- вафельное полотно 0.4x50 м 115гр/м² – 0,25 м²;
- перчатки х/б - 1 пара;
- кисть филеночная КФК8 ГОСТ 10597-87 -1шт.;
- мультиметр цифровой -1шт.;
- телескопическая лестница -1шт.

1 Технологическая карта №1

Внешний осмотр и чистка датчика.

Способ выполнения:

- произвести внешний осмотр датчика и его ответной части (магнита);
- обратить внимание на надежность крепления корпуса датчика к основанию;
- очистить от пыли и загрязнений.

2 Технологическая карта №2

Проверка состояния кабелей, электрических соединений.

Способ выполнения:

- проверить состояние изоляции проводов. При необходимости очистить;
- проверить надежность заделки концов проводов.

Начальник СБ

Заместитель начальника СБ

Начальник ИТО СБ

Ведущий специалист ИТО СБ

М.В. Шатилов

А.И. Бобин

А.В. Цвигун

Ю.М. Митрофанов

Кочегаров Сергей Александрович