Поз. Обозн.	Наименование	Тип	Кол.	Прим.
HL1- HL3	Аппаратура светосигнальная, напряжение –24 В	ф. Lovato	3	Зеленая
SA1-SA3	Переключатель на 3 положения, ток 10А, с 2 зам. и	ф. Lovato	3	
	2 разм. контактами			
XT1	Клеммник наборный, 20 клемм		1	
---	Предупреждающий знак "Опасность поражения		1	
	электрическим током"			
---	Корпус металлический навесного исполнения	ЩМП-2.3.1-0 74	1	
	250х300х150 мм., ИЭК	У2		

Подп. и дата | Инв.№ дубл. | Взам. инв.№ | Подп. и дата | Инв. № подл

Изм	Лист	№ Докум.	Подпись	Дата
ГИП		Бакалов		12.12
Проектир		Спешилов		12.12
Проверил		Прокопов		12.12
Н. контроль		Мясников		12.12

314/1-2012-АРТ- ПерНА.АТХ.СЧР

Нижегородская обл., г. Саров,
дорога Варламовская 31, ЗАО «СГК» (ТЭЦ)

Система частотного регулирования перекачивающих насосных агрегатов деаэрированной воды

Стадия	Лист	Листов
Р	12	

Совмещенный пост местного управления насосных агрегатов (ПМУ ПерНА). Спецификация оборудования

ЗАО
“Инженерный центр
“АРТ”