Поз. Обозн.	Наименование	Тип	Кол.	Прим.
QF10	Выключатель автоматический, однополюсный на	BKN 1P 6A	1	
	ток 6 А, с комбинированным расцепителем, LG			
A1	Графическая панель оператора, "Weintek"	eMT3070A	1	
A2	Коммутатор Ethernet, 4 x 10/100BaseTX, 1 x	EDS-205A-M-SC	1	
	100BaseFX (многомодовое оптоволокно), MOXA			
A3	Источник постоянного тока -24В, 2А	DRA60-24	1	
HL1- HL3	Аппаратура светосигнальная, напряжение –24 В	ф. Lovato	3	Зеленая
HA1	Пьезо-зуммер, напряжение 24 В	PES 35 №29-EP	1	
R	Резистор, сопротивление 2 кОм, 0,5 Вт	С2-29 (МОН)	1	
SB1	Кнопка грибовидная, защелкивающиеся, возврат	Lovato	1	
	вращением кнопки, ϕ 40 мм, с 1 разм. контактом			
XT1	Клеммник наборный, 15 клемм		1	
---	Патч-корд Ethernet, 1 м.		1	
---	Предупреждающий знак "Опасность поражения		1	
	электрическим током"			
---	Корпус металлический навесного исполнения	ЩМП-4.4.2-0 74	1	
	400x400x250 мм., ИЭК	У2		

Подп. и дата

Инв.№ дубл.

Взам. инв№

Подп. и дата

Инв. № подл

Изм	Лист	№ Докум.	Подпись	Дата
ГИП		Бакалов		12.12
Проектир		Спешилов		12.12
Проверил		Прокопов		12.12
Н. контроль		Мясников		12.12

314/1-2012-АРТ- ПерНА.АТХ.СЧР

Нижегородская обл., г. Саров,
дорога Варламовская 31, ЗАО «СГК» (ТЭЦ)

Система частотного регулирования перекачивающих насосных агрегатов деаэрированной воды

Стадия	Лист	Листов
Р	10	

Пост оператора системы частотного регулирования перекачивающих насосных агрегатов (ПО СЧР ПерНА). Спецификация оборудования

ЗАО
“Инженерный центр
“АРТ”