

Техническое задание

Предмет закупки:

Поставка запчастей к холодильному оборудованию

Нижний Новгород

2023

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ РАЗДЕЛ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

Таблица 1

№ п/п	Наименование	Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ)	Комплектность	Единица измерения	Количество	Срок поставки	Объем гарантий и гарантийный срок
1.	Микродвигатель ZF16-25 T4 P=60Вт U=220...240 В пном=1300об/мин Zenny Iном=0.43А ЧислФаз=1 f=50 Гц или аналог	-	Микродвигатель, паспорт, инструкция по эксплуатации	шт.	2	10.07.2023	В течение 12 месяцев с даты поставки товара, если участником закупки не будет предложен большой срок
2.	Магнит постоянный 018F0091 Danfoss или аналог	-	Магнит постоянный, паспорт, инструкция по эксплуатации	шт.	4	10.07.2023	В течение 12 месяцев с даты поставки товара, если участником закупки не будет предложен большой срок

Основные технические характеристики товара

Таблица 2

№ п/п	Наименование товара	Технические характеристики			
		Наименование требования/параметры	Требование	Значение	Единица измерения
1.	Микродвигатель ZF16-25 T4 P=60Вт U=220...240 В n _{ном} =1300об/мин Zenny I _{ном} =0.43А ЧислФаз=1 f=50 Гц или аналог	<i>Технические характеристики, значения которых не могут изменяться</i>			
		Двигатель вентилятора для обдува и съема тепла потоками воздуха компрессорно-конденсаторного агрегата	Точно	Наличие	-
		Номинальная частота	Точно	50	Гц
		<i>Технические характеристики, значения которых подлежат изменению, должны быть указаны участником точно</i>			
		Номинальное напряжение	Выбрать из диапазона	От 220 до 240	В
		Скорость вращения	Не менее	1300	об/мин
		Мощность выходная	От не более до не менее	От 16 до 25	Вт
		Потребляемая мощность	Не более	60	Вт
		Номинальный ток	Не более	0,5	А
		Габариты (длина x ширина x высота)	Не более	440x120x330	мм
		Масса	Не более	1,4	кг
2.	Магнит постоянный 018F0091 Danfoss или аналог	<i>Технические характеристики, значения которых не могут изменяться</i>			
		Катушка с постоянным магнитом для открытия соленоидных вентилей при вакуумировании, при откачке фреона и других сервисных и ремонтных работах	Точно	Наличие	-
		<i>Технические характеристики, значения которых подлежат изменению, должны быть указаны участником точно</i>			
		Масса	Не более	0,15	кг

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Поставляемое оборудование должно быть новыми, выпуска не ранее 2022 года, не находившимся в эксплуатации и не являвшимся выставочным образцами, свободными от прав третьих лиц. Оборудование на момент поставки не ремонтировалось, не восстанавливались, не осуществлялась замена комплектующих, не восстанавливались потребительские свойства.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Маркировку тары производят в соответствии с принятым на предприятии-изготовителе способом.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Упаковка и консервация оборудования производится в тару, обеспечивающую защиту от вредных внешних воздействующих факторов и механических повреждений при перемещении и хранении.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

В соответствии с разделом 3 проекта договора.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

В соответствии с п.2.2 раздела 2 Приложения № 2 к проекту договора.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

В соответствии с разделом 3 проекта договора.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Требования не предъявляются.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Требования не предъявляются.

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Требования не предъявляются.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Требования не предъявляются.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

На товары должна быть подтверждена гарантия качества завода-изготовителя, что должно быть подтверждено соответствующими документами. Товары не должны иметь брака, физических повреждений или непредусмотренных заводской конструкцией деформаций.

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Требования не предъявляются.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Требования не предъявляются.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Предоставляемая документация должна быть в бумажном виде на русском языке.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Требования не предъявляются.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
-	-	-

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	Номер страницы
-	-	-

Заместитель главного энергетика-
Механика по ремонтно-механической
и хозяйственной части

Мастер



22.02.23

Р.А. Невретдинов



22.02.23

А.А. Киселев