



СИБИРСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ

ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

Акционерное общество  
«СИБИРСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ  
КОМБИНАТ»

(АО «СХК»)

УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО  
СТРОИТЕЛЬСТВА

(УКС)

25.04.2017 № 24-24/1128

УТВЕРЖДАЮ

Зам. технического директора

АО «СХК»

Начальник УКС

И.Е. Волков

« 25 » 04 2017 года

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку товара

для "Реконструкция площадки 13. АО "СХК"

**Предмет закупки:**

Главные заземляющие шины

Северск  
2017

## СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА  
ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА  
ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

## РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

№ п/п	Наименование	Основные технические характеристики товара	Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ)	Единица измерения	Кол-во	Срок поставки	Объем гарантий и гарантийный срок
1	Щит ГЗШ-23 арт. NY-13.062.101.6L	<p>Главная заземляющая шина, маркировка на двери щита «ГЗШ1»</p> <p><b>- Главная заземляющая шина ГЗШ-23-УХЛ2 NY-13.062.101.6L</b> служит для подключения проводников главной системы уравнивания потенциалов нулевого защитного проводника питающей линии и заземляющего проводника.</p> <p>Номинальный ток: не менее 475А</p> <p>Количество присоединений: не менее 20</p> <p>Степень защиты: не менее IP54 по ГОСТ 14254-2015.</p> <p>Наличие замка: есть</p> <p>Ошиновка: медь</p> <p>Исполнение: в шкафу, дверца запирается на замок.</p> <p>Габаритные размеры: 650x500x220±5%</p>	Нормативная документация производителя	ШТ	1	Согласно договору поставки	Гарантия на товар составляет не менее 18 месяцев с момента поставки и не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.
2	Щит ГЗШ-22 арт. NY-13.062.101.5L	<p>Главная заземляющая шина, маркировка на двери щита «ГЗШ2»</p> <p><b>Главная заземляющая шина ГЗШ-22-УХЛ2 NY-13.062.101.5L</b> служит для подключения проводников главной системы уравнивания потенциалов нулевого защитного проводника питающей линии и заземляющего проводника.</p> <p>Номинальный ток: не менее 475А</p> <p>Количество присоединений: не менее 15</p> <p>Степень защиты: не менее IP54 по ГОСТ 14254-2015.</p> <p>Наличие замка: есть</p> <p>Ошиновка: медь</p> <p>Исполнение: в шкафу, дверца запирается на замок.</p> <p>Габаритные размеры: 500x400x150±5%</p>	Нормативная документация производителя	ШТ	1	Согласно договору поставки	Гарантия на товар составляет не менее 18 месяцев с момента поставки и не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

3	Щит ГЗШ-21 арт. NY- 13.062.101.4L	<p>Главная заземляющая шина, маркировка на двери щита №1: «ГЗШ3» №2: «ГЗШ4»</p> <p><b>Главная заземляющая шина ГЗШ-21-УХЛ2 NY-13.062.101.4L</b> служит для подключения проводников главной системы уравнивания потенциалов нулевого защитного проводника питающей линии и заземляющего проводника. Номинальный ток: не менее 475А Количество присоединений: не менее 10 Степень защиты: не менее IP54 по ГОСТ 14254-2015. Наличие замка: есть Ошиновка: медь Исполнение: в шкафу, дверца запирается на замок. Габаритные размеры: 500x300x150±5%</p>	Нормативная документация производителя	ШТ	2	Согласно договору поставки	Гарантия на товар составляет не менее 18 месяцев с момента поставки и не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.
---	---	--	--	----	---	----------------------------	---

Участник закупки должен принять во внимание, что все ссылки на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя представленные в составе документации носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник может представить в своей заявке на участие в закупке иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или наименования производителей, при условии, что произведенные замены полностью совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству указанные материалы и товары. Критериями эквивалентности являются технические требования, изложенные в Разделе 1 ТЗ и приложениях к нему.

## РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

*Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2017 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц. Технические характеристики оборудования, подтверждают его новизну.*

## РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

*Вся упаковка и маркировка на ней должны соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации*

## РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

*Тара и упаковка должны соответствовать требованиям и условиям фирмы изготовителя и быть достаточной для обеспечения сохранности, целостности и внешнего состояния (образование вмятин, повреждение упаковки) во время транспортировки и хранения.*

## РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

### Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

*Приемка оборудования по количеству и качеству осуществляется на складе Заказчика в порядке и сроки, установленные Инструкциями Госарбитража при СМ СССР. «О приемке продукции по качеству» № П-7 от 25.04.1966г.; «О приемке продукции по количеству» № П-6 от 15.06.1965г., в последних редакциях.*

### Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

*Документация (на русском языке): Паспорт (сертификат) качества, гарантийный талон, инструкция пользователя на бумажном или электронном носителе. Счет, счет-фактура, товарные накладные в 2-х экземплярах, выставленные Покупателю.*

## РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

*Транспортирование от поставщика к месту эксплуатации допускается производить любым видом наземного или водного транспорта, при этом должны обеспечиваться сохранность форм, размеров и товарного вида изделия при возможных перегрузках в пути следования до места назначения.*

## РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

*Хранение должно организовано в соответствии с указаниями на упаковочной таре.*

## РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

*Не требуется.*



## РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

*Не требуется.*

## РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

*Оборудование должно соответствовать требованиям безопасности отраслевых и Федеральных нормативных документов.*

## РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

*Не требуется.*

## РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

*Не требуется.*

## РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

*Не требуется.*

## РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

*Все поставляемые документы должны быть выполнены на русском языке, на бумажном или электронном носителе.*

## РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

*Не требуется.*

## РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
-	-	-

## РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	Номер страницы
-	-	-

И.О. главного инженера УКС –  
Начальника ООС УКС



В.В. Подосинников

Главный специалист по строительному  
контролю ООС



М.Ф. Кобызь

Главный специалист ОПП УКС



Н.Н. Куклин

Ведущий специалист ГППиЗМТР ОПП

С.В. Камнев

Ведущий специалист СК ООС



А.А. Белоусов



Исп. Петришин В.В.  
52-48-14