

**Общество с ограниченной
ответственностью
«НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ»**

Руководителю

433510, РФ, Ульяновская обл.,
г. Димитровград, пр. Димитрова 16
Тел. (84235)3-15-40, факс (84235)3-15-40,
ОКПО 87810621, ОГРН 1127329003163,
ИНН/КПП 7329008990/732901001

13.07.2018 № 125/2018
Запрос коммерческого предложения

ООО «НИИАР - ГЕНЕРАЦИЯ» в 2018 году планирует провести закупку по поставке
сигнализатора горения селективного.

Перечень закупаемой продукции:

№ п/п	Наименование ТМЦ	Основные технические характеристики	ГОСТ или ТУ	GID ЕОС НСИ	Ед. изм.	Кол-во
1	Сигнализатор горения селективный	ФДСА-03М-01	ТУ 3113-005- 87875767-2010	692800	шт.	1

**Поставка аналогичной продукции (эквивалента) допускается при полном соответствии
техническим характеристикам.*

Оборудование должно быть новым (не бывшим в употреблении, в ремонте, не
восстановленным, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были
восстановлены потребительские свойства), и иметь дату выпуска (изготовления) не ранее 2017
года. Запрещается поставка оборудования, снятого с производства, выставочных образцов.
Оборудование должно быть свободно от любых прав третьих лиц (не должно находиться в
залоге, под арестом или обременением). Оборудование должно обладать сертификатами и
прочими необходимыми документами, позволяющими его использование по назначению на
территории Российской Федерации.

Основные технические и эксплуатационные показатели:

1	Напряжение питания, В	24-30
2	Выходной релейный сигнал (четыре переключающихся реле с параметрами)- для цепей переменного тока, В	не более 220
3	Выходной релейный сигнал (четыре переключающихся реле с параметрами)- для цепей переменного тока, Гц	не более 50±1
4	Выходной релейный сигнал (четыре переключающихся реле с параметрами)- для цепей постоянного тока, В	не более 30
5	Выходной релейный сигнал (четыре переключающихся реле с параметрами)- максимально коммутируемый ток, А	не более 2
6	Выходной аналоговый сигнал – предельные значения, мА	4 - 20
7	Потребляемый ток, А	не более 0,2
8	Время срабатывания при появлении пламени, с	от 1 до 10
9	Время срабатывания при погасании пламени, с	от 1 до 10

Сигнализатор горения селективный должен быть поставлен модификации 01 – ультрафиолетовый и инфракрасный каналы (газ-мазут).

Напряжение внешних коммутируемых цепей переменного тока, не более 220 В, 50 Гц; напряжение внешних коммутируемых цепей для цепей постоянного тока не более 30В/2А.

Товар поставляется в количестве 1 шт. в адрес Покупателя: РФ, Ульяновская область, г. Димитровград, Речное шоссе 7, ТЭЦ.

Срок поставки: в течение 30 (тридцать) календарных дней с момента (даты) заключения договора.

Оплата Товара в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты (момента) получения Товара и подписания товарной накладной уполномоченными представителями Сторон

Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы услуг (с НДС, без НДС) указанных в запросе.

Проведение данной процедуры сбора информации не влечёт за собой возникновения каких-либо обязательств заказчика.

Срок действия коммерческого предложения должен составлять не менее 60-ти календарных дней с даты подачи предложения.

Исполнительный директор



А.И. Бочкарев