

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника управления по
вооружению и материально-техническому
обеспечению МУВО №3 ФГУП «Атом-охрана»

В.И. Фадеев

«12» 10 2018 г.

Техническое задание
на оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических
средств охраны КХО отдельного отряда № 310
МУВО №3 ФГУП "Атом-охрана"

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг

Подраздел 2.4 Срок оказываемых услуг

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны КХО отдельного отряда № 310 МУВО №3 ФГУП "Атом-охрана"
Код ОКПД 2 - 80.20.10.000

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг
<p>Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт охранной сигнализации комнаты хранения оружия состоит из следующих видов работ:</p> <ul style="list-style-type: none">- работы по Регламенту № 1;- работы по Регламенту № 2.
Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг
<p>Регламент № 1 включает в себя:</p> <ul style="list-style-type: none">- внешний осмотр составных частей системы охранной сигнализации (пультов, приемно-контрольных приборов, детекторов и извещателей, оповещателей, распределительных коробок, модулей расширения и др.) на отсутствие механических повреждений, коррозии, прочность креплений.- контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольных приборах;- тестирование срабатывания каждой зоны охранной сигнализации.- устранение выявленных неисправностей, выполнение настроечных и наладочных работ. <p>Регламент № 2 включает в себя:</p> <ul style="list-style-type: none">- проверка работоспособности пультов и контрольных приборов охранной сигнализации.- замер величины питающего напряжения.- проверка крепления, подтяжка разъемных механических и электрических соединений охранной сигнализации.- проверка правильности установки, исправности монтажа и внешних проводок охранной сигнализации.- проверка работоспособности всех компонентов охранной сигнализации.- очистка, протирка, смазка, подпайка, замена или восстановление элементов охранной сигнализации, выработавших ресурс или пришедших в негодность.- проверка выходного сигнала, настройка параметров чувствительности элементов охранной сигнализации.- проверка работоспособности источников бесперебойного питания и

параметров аккумуляторов.

- чистка всех компонентов охранной сигнализации.
- устранение выявленных неисправностей, выполнение настроечных и наладочных работ.

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг

2.3.1 Периодичность оказываемых услуг

Работы по Регламенту № 1 производятся ежемесячно, по Регламенту № 2 – ежеквартально.

Итого, за 12 месяцев 2019 года по Регламенту № 1 – 12 услуг, по Регламенту № 2 – 4 услуги.

2.3.2 График проведения технического обслуживания и ремонта на 2019 год

Месяц	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
Регламент 1	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Регламент 2	+	-	-	+	-	-	+	-	-	+	-	-

2.3.3. Количество условных установок, входящих в технические средства охраны ОПС КХО, подлежащих техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту – 2,31

Подраздел 2.4 Срок оказываемых услуг

С 01.01.2019 по 31.12.2019 года.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

3.1.1. Место оказания услуг: Саратовская область, г. Балаково-26, Промзона БАЭС Отдельный отряд № 310 МУВО №3 ФГУП «Атом-охрана».

3.1.2. Требования к лицензированию: наличие лицензии на право деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

3.1.3. Оформление документации: проведенные работы по Регламенту № 1 и Регламенту №2 должны фиксироваться в журналах регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту средств охранной сигнализации. Журналы содержат идентичные записи, один экземпляр хранится у Заказчика, другой экземпляр у Исполнителя.

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Исполнитель должен оказывать услуги по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту охранной сигнализации комнаты хранения оружия в соответствии с требованиями:

– Постановления Правительства РФ от 30.12.2011 № 1225 (ред. от 06.10.2017) "О лицензировании деятельности по монтажу, техническому

<p>обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений";</p> <p>– РД 009-01-96 «Типовой регламент технического обслуживания систем пожарной сигнализации»;</p> <p>– ГОСТ Р 50776-95. Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию (с Изменением № 1);</p> <p>– ГОСТ 26342-84. Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Типы, основные параметры и размеры (с Изменениями № 1, 2);</p>
<p>Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг</p> <p>Исполнитель гарантирует наличие:</p> <p>– оборудования, инструмента, технической документации, технических средств, в том числе средств измерения, имеющих декларацию о соответствии или сертификат соответствия;</p> <p>– работников, имеющих образование (профессиональную подготовку), соответствующее выполнению работ и оказанию услуг, а также минимальный стаж работы в области лицензируемой деятельности, составляющий не менее 5 лет;</p> <p>– повышение квалификации работников в области лицензируемой деятельности с периодичностью не реже 1 раза в 5 лет;</p>
<p>Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности</p> <p>Отношения между Сторонами регламентируются Федеральным законом от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» (с последующими изменениями) и иных нормативных правовых актов в данной области. Стороны обязаны соблюдать конфиденциальность информации, ставшей им известной в ходе исполнения Договора.</p>

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

<p>Исполнитель в течение 5 (Пяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным, передает Заказчику счета, счета-фактуры (не предоставляется в случае, если Исполнитель не является плательщиком НДС, либо является освобожденным от исполнения обязанностей налогоплательщика), акты сдачи-приемки оказанных услуг и иные необходимые документы.</p>

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не предъявляются

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращений
1.	ГОСТ	Государственный общесоюзный стандарт, Государственный общероссийский стандарт, Государственный стандарт
2.	МУВО	Межрегиональное управление ведомственной охраны
3.	РД	Руководящий документ
4.	РФ	Российская Федерация
5.	ФГУП	Федеральное государственное унитарное предприятие
6.	ОКПД 2	Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности
7.	НДС	Налог на добавленную стоимость
8.	РоАЭС	Ростовская атомная станция
9.	КХО	Комната хранения оружия

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Нет

Ведущий специалист по вооружению



С.Г. Командин

Исполнитель:
Бреднев Андрей Владимирович
8-9053851742
3-avbrednev@agrd.ru