

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	Управление с БЩУ-О, ПТК СКУ ТО запорно-регулирующей арматурой с электроприводом "АУМА" (без уплотнения)	
3	Управление с БЩУ-О, ПТК СКУ ТО запорной-регулирующей арматурой с электроприводом "АУМА"	
	Схема эл. соединений в части привода	
4	Запорная арматура. Сборка РТЗО-81. Блок БОЗ-5416	
	Схема электрическая соединений	
5	Установка коммутационной коробки ВС/ЕА-А*СЗО/З2-ЕС2[АТ]	

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Обозначение	Наименование	Примечание
	Прилагаемые документы	
01-27ПЗ-64-1328-АТХ.СО	Спецификация оборудования, извещий и материалов	

Согласовано			
Инв.№ подл.	Погн. и дата	Взам.инв.№	
94048	28.12.17		

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- 1 Настоящий комплект чертежей разработан в рамках работ по разработке документации в соответствии с договором 15013/150/35801 и на основании технического задания 01-27ПЗ-62-892-ТХ.ПЗ "Замена затворов на сливе циркуляционной воды".
- 2 Настоящий комплект чертежей разработан в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами.
- 3 В соответствии с НП-001-15 (ОПБ 88/97) "Общие положения обеспечения безопасности атомных станций" – класс безопасности 3.

01-27ПЗ-64-1328-АТХ			
СМОЛЕНСКАЯ АЭС. II ОЧЕРЕДЬ			
ГМП	Казачков	25.12	Энергоблок 3. ПСЗ. МЗ. ДУ Замена затворов на сливе циркуляционной воды Схемы электрические принципиальные
Н. контр.	Комарова	25.12	
Г.изж.БКП-7	Колобанов	25.12	
Нач.отг. ТКР	Федянин	25.12	
Проб.вед.изж.	Пустобабов	25.12	
Вед. инженер	Казачкова	28.12	Общие данные
			АО "Атомэнергоспроект" Москва 2017

Файл: 01-27ПЗ-64-1328-АТХ\_001=00