


УТВЕРЖДАЮ:

Директор «Ленатомэнергоремонт» -
филиала АО «Атомэнергоремонт»


_____ В.П. Юсупов
«26» 10 2019

Техническое задание
на оказание услуг

Предмет закупки оказание услуг по техническому обслуживанию
кондиционеров

Сосновый Бор
2019

Техническое задание
на оказание услуг

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг.

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Подраздел 3.8 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Не требуется

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров.

Сроки оказания услуг по договору:

начало работы – с момента подписания договора по заявке Заказчика;

окончание работ – 31 декабря 2019 года.

Исполнитель должен выполнять работы по предварительному согласованию с Заказчиком (по заявке).

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг

либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

Перечень кондиционеров, установленных в «Ленатомэнергоремонт» филиал АО «Атомэнергоремонт»

№ п/п	Наименование кондиционера	Кол-во
1	Модель LG S18PT UCRO	4
2	Модель LG S12AF UHDO	4

Список работ по техническому обслуживанию:

- внешний осмотр оборудования;
- проверка состояния фильтров внутреннего блока;
- контроль параметров выходного (воздушного) потока;
- проверка работы дренажной системы;
- чистка фильтров внутреннего блока;
- чистка теплообменников внутреннего и наружного блоков;
- чистка кожуха внутреннего блока;
- чистка дренажной системы;
- дозаправка хладагентом (при необходимости);
- мойка наружного блока;
- проверка и протяжка электрических соединений;
- дезинфекция теплообменника внутреннего блока;
- измерение рабочих и пусковых токов;
- проверка герметичности термоизоляции;
- проверка прохождения хладагента. Измерение давления нагнетания и всасывания в контуре;
- контроль работы компрессора на наличие посторонних шумов;
- проверка работы привода выходных жалюзи;
- проверка исправности системы аварийного отключения компрессора;
- проверка работы ТЭНов подогрева масла в картере компрессора;
- проверка работы дренажной помпы.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Обеспечение бесперебойной и безаварийной работы кондиционеров,

обеспечение необходимых параметров микроклимата в пределах допустимых норм, когда они не могут быть обеспечены вентиляцией в теплый период года без применения искусственного охлаждения воздуха.

Поставка материалов и расходных средств для выполнения ТО и текущего ремонта осуществляется организацией-исполнителем (Исполнителем) услуг за свой счет.

Исполнитель должен иметь собственное оборудование для проведения полного комплекса услуг по ТО.

Исполнитель обеспечивает самостоятельно спецсредства, грузоподъемные механизмы, АГП, вышки, леса для работы на высоте.

Работы производятся на основании:

требования предприятия-изготовителя по проведению обязательного технического обслуживания кондиционеров;

требований СанПин 2.2.4.548-96, ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ по поддержанию температурного режима в помещениях;

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Качество оказываемых услуг должно обеспечивать устойчивую работу кондиционеров, заданный температурный режим в обслуживаемых помещениях.

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг.

На оказанные услуги Исполнитель предоставляет гарантию сроком на 12 месяцев с даты приемки оказанных услуг.

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Не требуется

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Спецсредства, грузоподъемные механизмы, АГП, вышки, леса, необходимые для оказания услуг, Исполнитель обеспечивает самостоятельно и за свой счет.

Исполнитель обеспечивает выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, противопожарной безопасности, а также иные требования действующего законодательства Российской Федерации во время оказания услуг

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Не требуется

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Не требуется

Подраздел 3.8 Специальные требования

Не требуется

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Результат услуги - соответствие требованиям:

СанПин 2.2.4.548-96 «Оптимальные и допустимые величины показателей микроклимата на рабочих местах производственных помещений»;

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны».

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Не требуется

Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

Перечень документации, предоставляемой по окончании услуг: акт сдачи-приёмки оказанных услуг, счёт, счёт-фактура.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не требуется

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
1	ГОСТ	Государственный стандарт
2	СанПин	Санитарные правила и нормативы

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Номер приложения	Наименование приложения	Номер страницы

Специалист ГАХО



В.А. Воропинова

Ведущий специалист ГАХО



О.В. Гормина

