

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора
по управлению персоналом

« 08 » / 10 2019 г. О.В. Уразов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 49/2019-СП

Предмет закупки: оказание услуг по техническому восстановлению требуемых параметров микроклимата сильвинитовой спелеокамеры СП «Энергетик».

НОВОВОРОНЕЖ 2019

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказания услуг

Подраздел 3.6 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Оказание услуг по техническому восстановлению требуемых параметров микро-климата сильвинитовой спелеокамеры санатория-профилактория «Энергетик».

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

1. Гигиеническая зачистка поверхности стен и пола спелеокамеры механическим и ручным инструментом с уборкой помещения;
2. Влажная затирка поверхностей стен и пола спелеокамеры рассолом;
3. Протирка деревянных поверхностей рассолом;
4. Обновление насечки;
5. Ревизия и регулирование вентилятора;
6. Ревизия и регулирование системы вентиляции;
7. Ревизия и регулирование кондиционера;
8. Ревизия и замена фильтра;
9. Приготовление солеруды для фильтра;
10. Приборная настройка уровня лечебного микроклимата спелеокамеры.

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Восстановление требуемых параметров микроклимата сильвинитовой спелеокамеры, используемой для проведения лечения и реабилитации в санатории-профилактории «Энергетик».

2.2.6 Срок оказания услуг:

Начало оказания услуг – 02.12.2019 г.;

Окончание – 16.12.2019 г.

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

Доля/объем отдельных услуг в общем объеме закупки не определена.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Оказывать услуги по техническому восстановлению требуемых параметров микро-климата сильвинитовой спелеокамеры санатория-профилактория «Энергетик», в соответствии с требованиями настоящего технического задания

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Исполнитель обязан обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с методическими указаниями МУ 4.3.1517-03 «Санитарно-

эпидемиологическая оценка и эксплуатация аэроионизирующего оборудования», а так же СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Гарантировать качественное исполнение оказываемых услуг.

Исполнитель обеспечивает сохранность имущества Заказчика. Ущерб, нанесенный по вине Исполнителя оборудованию Заказчика при оказании услуг, Исполнитель возмещает за свой счет.

Гарантийный срок на оказанные услуги составляет не менее 12 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг.

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Исполнитель обязан обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета договора, хода его исполнения и полученных результатов.

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказания услуг

Соблюдать требования федерального законодательства, норм, правил и инструкций по охране труда, радиационной, экологической, пожарной, технической безопасности и производственной санитарии.

Соблюдать требования законодательных актов и нормативных документов, действующих в области охраны окружающей среды и природопользования, а также соблюдать требования положений Экологической политики АО «Концерн Росэнергоатом» и филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция».

Подраздел 3.6 Специальные требования

Для проведения работ Исполнитель должен иметь достаточное количество квалифицированного персонала, располагать средствами технологического оснащения для выполнения работ.

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Конечным результатом оказания услуг является качественно выполненные услуги, согласно требованиям заключенного договора и технического задания.

Оплата за оказанные услуги будет производиться Заказчиком по факту их оказания на основании акта сдачи – приемки оказанных услуг и счета-фактуры Исполнителя в течение 30 календарных дней с даты подписания акта сдачи – приемки оказанных услуг.

Расчеты будут осуществляться как перечислением денежных средств со счета Заказчика на счет Исполнителя, так и посредством передачи в качестве оплаты векселей и иных ценных бумаг по согласованию сторон.

Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетно-

го счета Заказчика.

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Приемка оформляется актом, в котором отражается внешний вид, комплектность и целостность изделия медицинской техники. При обнаружении некомплектности или дефектов оформляется акт для предъявления претензии Исполнителю.

Проводятся контрольные технические испытания с целью оценки работоспособности оборудования.

Передача документации осуществлять сопроводительными документами Исполнителя.

При окончании оказания услуг Исполнитель представляет Заказчику свидетельство о поверке (извещение о непригодности), акт сдачи-приемки оказанных услуг с приложением к нему счета-фактуры в срок до 20 числа отчетного месяца.

Заказчик в течение 10 дней со дня получения акта сдачи-приемки оказанных услуг обязан направить Исполнителю подписанный акт или мотивированный отказ от приема оказанных услуг.

Если в процессе оказания услуг выявляется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего оказания услуг, Исполнитель обязан приостановить их, поставив об этом в известность Заказчика в трехдневный срок после приостановки оказания услуг.

Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

Предоставлять надлежащим образом оформленные документы:

- свидетельство о поверке (извещение о непригодности);
- акт сдачи-приемки оказанных услуг;
- счет-фактура;
- табель учета рабочего времени.

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Номер приложения	Наименование приложения
Приложение 1	Перечень работ по техническому восстановлению требуемых параметров микроклимата сильвинитовой спелеокамеры СП «Энергетик»

Начальник СП «Энергетик»

Главный врач СП «Энергетик»



Н.С. Лазутин

Л.Н. Карташова

Перечень работ по техническому восстановлению требуемых параметров микроклимата сильвинитовой спелеокамеры СП «Энергетик»

№ п/п	Перечень работ	Ед. измер.	Количество
1	Комплексный контроль состояния сильвинитовой спелеоклиматической камеры по всем параметрам.	услуга	1
2	Гигиеническая зачистка поверхности стен, пола, потолка спелеокамеры механическим и ручным инструментом	м ²	70
3	Очистка и обеспыливание поверхностей соляных плит, а также комнаты подготовки воздуха и шлюза спелеокамеры	м ²	120
4	Уборка мусора в спелеокамере, комнате подготовки воздуха и шлюзе после очистки	услуга	1
5	Промывка, изготовление и замена 100 кг сильвинитовой солеруды из фильтра-насытителя, при необходимости, ремонт или замена его решетки	м ³	0,3
6	Ревизия оборудования, Ревизия системы вентиляции (ремонт или замена), Ревизия системы кондиционирования спелеокамеры	услуга	1
7	Влажная затирка-насыщение стен, пола спелеокамеры концентрированным раствором карналлит или бишофит	м ²	52
8	Протирка деревянных поверхностей спелеокамеры раствором	м ²	6
9	Приборная настройка уровня лечебного микроклимата спелеокамеры (составление протокола параметров воздушной среды до и после ТО – отрицательные и положительные аэроионы, соляная аэрозоль, дозиметрия, скорость воздушного потока, температура, влажность)	услуга	1
10	Создание требуемых технических и физиотерапевтических параметров микроклимата спелеокамеры, отметка в паспорте	услуга	1
11	Обучение и инструктаж обслуживающего персонала	услуга	1
12	Гарантийное обслуживание в течение 12 месяцев	услуга	1

Начальник СП «Энергетик»

Главный врач СП «Энергетик»



Н.С. Лазутин

Л.Н. Карташова