

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АСЭ»  
(АО ИК «АСЭ»)

Армянская АЭС. Энергоблок № 2

Мероприятия по модернизации в рамках продления срока  
эксплуатации

Главный корпус  
Реакторное отделение

Дроссельные устройства трубопроводов САОЗ


СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ, ИЗДЕЛИЙ И  
МАТЕРИАЛОВ


210008.0445227.40002.910

ТМ. С0      **A-131120** пм

Главный инженер проекта

  
**К.А. Леонтьев**

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№
	 19.04.18	

Изм.	№ док.	Подп.	Дата
1	863-18		16.04.18

2018

**АРХИВНЫЙ  
ЭКЗЕМПЛЯР**

## АННОТАЦИЯ

1 Данная спецификация выполнена на основании пункта 1.9.1 календарного плана к договору № 309/1007-Д.

2 Комплект дроссельных устройств входящих в настоящую заказную спецификацию применяется в следующих чертежах: А-146563, А-146565, А-146567, А-146569.

3. Изменение 1 вносится на основании письма АО «Русатом Сервис» от 04.05.2018 исх. № 309/03-02/2931, от 29.05.2018 № 309/03-02/3458 (замечания ЗАО «ААЭК», письмо от 24.05.2018 № Е/15/120-18).

Инв.№ подп.	Подпись и дата	Взам.инв.№
A-131120 пм	Григорьев 19.04.18	

АРХИВНЫЙ  
ЭКЗЕМПЛЯР

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	210008.0445227.40002.910 ТМ. С0	Лист	2
1	—	Зам.	863-18		16.07		A-131120 пм	

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измере- ния	Кол.	Масса, кг		Примечание
							единицы	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ</b>									
2Pv11E02 2Pv12E02 2Ph11E03 2Ph12E03	1 Дроссельное устройство DN 15 нж Расчетное давление $P_{pac}$ (изб)=140 кгс/см <sup>2</sup> ; Рабочее давление перед ДУ, $P$ (изб)=125 кгс/см <sup>2</sup> ; Перепад давления на ДУ, $\Delta P=119$ кгс/см <sup>2</sup> ; Расчетная температура $t_{pac}=350$ °C; Рабочая температура $t_{раб}=325$ °C; Расход через ДУ, $G=0,2$ м <sup>3</sup> /ч; Максимальный габаритный размер, $L=400$ мм; Класс безопасности 2 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97); Группа В по ПНАЭ Г-7-008-89 Категория сейсмостойкости I по НП-031-01	—	—	—	шт.	4	—	—	По ИТТ А-131030 пм. Классифика- ционное обоз- нчение 23 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01- 011-97)
2Pv11E01 2Pv12E01	2 Дроссельное устройство DN 100 нж Расчетное давление $P_{pac}$ (изб)=140 кгс/см <sup>2</sup> ; Рабочее давление перед ДУ, $P$ (изб)=32,3 кгс/см <sup>2</sup> ; Перепад давления на ДУ, $\Delta P=24,9$ кгс/см <sup>2</sup> ; Расчетная температура $t_{pac}=80$ °C; Рабочая температура $t_{раб}=80$ °C; Расход через ДУ, $G=129,9$ м <sup>3</sup> /ч; Максимальный габаритный размер, $L=300$ мм; Класс безопасности 2 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97); Группа С по ПНАЭ Г-7-008-89; Категория сейсмостойкости I по НП-031-01	—	—	—	шт.	2	—	—	По ИТТ А-131030 пм. Классифика- ционное обоз- нчение 23 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01- 011-97)

Инв.№ подл.      Полпись и дата      Взам.инв.№  
A-131120 пм      *19.04.18*

1	—	Зам.	863-18	<i>16.04</i>	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.инж.1к.	Тимин			<i>16.04</i>	
Пров.инж.1к.	Куланова			<i>16.04</i>	
Пров.нч.пр.	Веренцова			<i>16.04</i>	
Нач. гр.	Васина			<i>16.04</i>	
Гл.инж.БКП-1	Бляшко			<i>16.04</i>	
Н. контр.	Клещева			<i>16.04</i>	

210008.0445227.40002.910

ТМ.СО

A-131120 пм

Армянская АЭС. Энергоблок №2.  
Главный корпус. Реакторное отделение.  
Мероприятия по модернизации в рамках продления  
срока эксплуатации.  
Дроссельные устройства трубопроводов САОЗ  
Спецификация оборудования, изделий и материалов

Стадия      Лист      Листов

P      3      5

АО ИК «АСЭ»

**АРХИВНЫЙ  
ЭКЗЕМПЛЯР**

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измере- ния	Кол.	Масса, кг		Примечание
							единицы	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2Ph11E01 2Ph12E01	3 Дроссельное устройство DN 200 нж Расчетное давление $P_{pac}$ (изб)=25 кгс/см <sup>2</sup> ; Рабочее давление перед ДУ, $P$ (изб)=19,65 кгс/см <sup>2</sup> ; Перепад давления на ДУ, $\Delta P=8,09$ кгс/см <sup>2</sup> ; Расчетная температура $t_{pac}=80$ °C; Рабочая температура $t_{раб}=80$ °C; Расход через ДУ, $G=491,2$ м <sup>3</sup> /ч; Максимальный габаритный размер, $L=150$ мм; Класс безопасности 2 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97); Группа С по ПНАЭ Г-7-008-89; Категория сейсмостойкости I по НП-031-01	—	—	—	шт.	2	—	—	По ИТТ А-131030 пм. Классифика- ционное обо- значение 23 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01- 011-97)
2Ph11E02 2Ph12E02	4 Дроссельное устройство DN 100 нж Расчетное давление $P_{pac}$ (изб)=25 кгс/см <sup>2</sup> ; Рабочее давление перед ДУ, $P$ (изб)=22,21 кгс/см <sup>2</sup> ; Перепад давления на ДУ, $\Delta P=21,4$ кгс/см <sup>2</sup> ; Расчетная температура $t_{pac}=80$ °C; Рабочая температура $t_{раб}=80$ °C; Расход через ДУ, $G=75,2$ м <sup>3</sup> /ч; Максимальный габаритный размер, $L=150$ мм; Класс безопасности 2 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97); Группа С по ПНАЭ Г-7-008-89; Категория сейсмостойкости I по НП-031-01	—	—	—	шт.	2	—	—	По ИТТ А-131030 пм. Классифика- ционное обо- значение 23 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01- 011-97)

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№
A-131120 пм	19.04.18	

АРХИВНЫЙ  
ЭКЗЕМПЛЯР

1	—	Зам.	863-18	1604.18	210008.0445227.40002.910	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	TM.CO

A-131120 пм

4

## Таблица регистрации изменений

# АРХИВНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
A-131120 ПМ	<i>Левин Г.Ю. 18</i>	

						210008.0445227.40002.910	Лист
1	-	Нов.	863-18	<i>Без</i>	16.07	TM.CO	A-131120 пм
Изм.	Кол/уч	Лист	Недок	Подп.	Дата		5