

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора-
главный инженер

ПАО «НЗХК»

05.02.2020 № 21/15-09/3284-БК
(Дата)


(подпись)

Буймов С.А.
(ФИО)

« 05 » 02 2020 г.
(Дата)

Техническое задание
на оказание услуг

Предмет закупки: техническое обслуживание огнетушителей

Новосибирск
2020

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ УСЛУГ на основе справочника ОКПД 2,
для закупки которых применяется настоящее типовое техническое задание

<i>Код</i>	<i>Вид услуги</i>
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ КЛАССИФИКАТОР ПРОДУКЦИИ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОК 034-2014 (КПЕС) с 01.01.2017	
84.25.11.120	Деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях; деятельность по обеспечению безопасности в области использования атомной энергии Услуги по обеспечению пожарной безопасности

Техническое задание
на оказание услуг

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в
общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых
услуг

Подраздел 3.4 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности
результата оказанных услуг

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных
документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Техническое обслуживание огнетушителей оказываемой услуги осуществляется с Федеральным Законом от 22.07.2008 № ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования по эксплуатации» утвержденные приказом МЧС России от 25.03.2009 № 179.

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Техническое обслуживание огнетушителей, гидравлическое испытание баллона, переосвидетельствование, зарядка, покраска, огнетушителей. Перечень огнетушителей указан в приложении № 1.

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Техническое обслуживание огнетушителей, гидравлическое испытание баллона, переосвидетельствование, зарядка, покраска огнетушителей, транспортировка огнетушителей со склада ПАО «НЗХК» по адресу: г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 94 до места проведения технического обслуживания и обратно. Перечень огнетушителей указан в приложении № 1.

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

Доля/объем отдельных услуг в общем объеме закупок не определена.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Выполнение оказываемой услуги по техническому обслуживанию огнетушителей осуществляется в соответствии с требованиями:

- СП 9.13130.2009. «Техника пожарная. Огнетушители. Требования по эксплуатации» утвержденные приказом МЧС России от 25.03.2009 № 179;

- ГОСТ Р 51017-2009 «Техника пожарная. Огнетушители передвижные. Общие технические требования. Методы испытаний» утвержденные приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18.02.2009 № 66-ст;

- ГОСТ Р 51057-2001 «Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний» утвержденные Постановлением Госстандарта России от 25.10.2001 № 435-ст;

- «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением». Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 № 116.

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Качество оказываемой услуги по техническому обслуживанию огнетушителей должно соответствовать:

- СП 9.13130.2009. «Техника пожарная. Огнетушители. Требования по

эксплуатации» утвержденные приказом МЧС России от 25.03.2009 № 179;

- ГОСТ Р 51017-2009 «Техника пожарная. Огнетушители передвижные. Общие технические требования. Методы испытаний» утвержденные приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18.02.2009 № 66-ст;
- ГОСТ Р 51057-2001 «Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний» утвержденные Постановлением Госстандарта России от 25.10.2001 № 435-ст;
- «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением». Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 № 116.

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Гарантийный срок за оказанную услугу составляет не менее двенадцати месяцев с момента приема-передачи результата работ по договору «Заказчику», при отсутствии механических повреждений корпуса и пломбировочного устройства. В случае обнаружения механических повреждений корпуса и пломбировочного устройства «Подрядчик» снимает с себя все гарантийные обязательства в соответствии п. 475, 476 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», а также п. 4.3.11. СП 9.13130.2009. «Техника пожарная. Огнетушители. Требования по эксплуатации» утвержденные приказом МЧС России от 25.03.2009 № 179.

Подраздел 3.4 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг.

Наличие документов на виды деятельности, связанные с выполнением договора, вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности.

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Обеспечение безопасности применения огнетушителей человеком при тушении пожара.

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Оказываемая услуга считается выполненной с момента подписания сторонами акт сдачи-приёмки услуги.

Подраздел 4.3 Требования по передаче «Заказчику» технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

«Подрядчик» обязан в течение 3-х рабочих дней после выполнения оказываемой услуги представлять «Заказчику» акт приёма-передачи огнетушителей, акт сдачи-приёмки оказываемой услуги, и счёт-фактуру на фактически выполненной оказываемой услуги.

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
1.	ПАО «НЗХК»	Публичное акционерное общество «Новосибирский завод химических концентратов».

2.	ФЗ	Федеральный Закон
3.	СП	Свод правил
4.	ГОСТ Р	Государственный стандарт

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Номер приложения	Наименование приложения	Номер страницы
1.	Перечень услуг	

Начальник отдела
мобилизационной работы,
ГО и ЧС



Загорулько А.Н.

« 05 »

02

2020 г.

(Наименование должности руководителя
структурного подразделения)

(подпись)

(ФИО)

(Дата)

Инженер по пожарной
безопасности отдела
мобилизационной работы,
ГО и ЧС



Найман А.В.

« 05 »

02

2020 г.

(Наименование должности исполнителя)

(подпись)

(ФИО)

(Дата)

Перечень услуг

Марка огнетушителя	Количество	Примечание
ОУ-2-ВСЕ	8	Количество огнетушителей указано из расчёта потребности на срок 1 год.
ОУ-3-ВСЕ	38	
ОУ-5-ВСЕ	83	
ОУ-6-ВСЕ	6	
ОП-3(3) АВСЕ	7	
ОП-4(3) АВСЕ	15	
ОП-5(3) АВСЕ	88	
ОП-6(3) АВСЕ	17	
ОП-8(3) АВСЕ	12	
ОП-6(6) АВСЕ	66	
ОП-10(6) АВСЕ	6	
ОП-70 АВСЕ	1	
ИТОГО:	347	