





















Лицензия СДВ-11-115-2443 от 16.05.2017г.

1 Конструкторская документация разработана на основании исходных данных РЭ №11-70/10703-ВК от 05.02.2020 в соответствии с НП-043-18 "Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных машин и механизмов, применяемых на объектах использования атомной энергии" и предусматривает крепление дополнительного гибкого кабеля для питания тележки крана рег.№12-067.

2 Изготовление, контроль производить в соответствии с требованиями СТО 2-2018 "Краны грузоподъемные. Технические условия."

3 Сварка ручная дуговая, производить электродом типа 342А ГОСТ 9467-75, ГОСТ 9466-75.

4 Шероховатость обрабатываемых поверхностей дет. Б4- √Ra12,5.

5 * Размеры для справок.

6 ** Размеры уточнить при монтаже

7 Натяжение каната поз. 20 производить при помощи винтов поз. 8.

8 Длина каната поз. 19 между подвесами поз. 16 должна быть на 100 мм короче длины электрокабеля поз. 24.

9 Крайний подвес поз. 16 соединить с подвесом поз. 1 канатом поз. 19 длиной 500 мм (см. разрез И-И, выносной элемент Л)

10 ТТ к резьбе и механической обработке по ОСТ 95 227-92

11 Разметку отверстий М8 (см. разрез К-К) выполнить по отверстиям коробки поз. 25.

12 Кабель поз. 24 подключить к клеммникам коробок поз. 25, установленных на тележке и концевой балке моста крана.

13 Крепление электрического кабеля поз. 24 к металлоконструкции крановой тележки и концевой балке моста крана производить с помощью зажимов из комплекта монтажных частей.

14 Вновь установленные металлические детали окрасить эмалью ЭП-773, зеленая, ГОСТ 23143-83.V.7/3.

15 При монтаже канатов поз. 19, 20 и кабеля поз. 24 исключить их соприкосновение с канатами механизмов главного и вспомогательного подъемов крана при любом положении тележки.

							У8345.00.00СБ	
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		Литера	Масса	Масштаб
Разраб.		Дошлобов		03.20	Крепление электрического кабеля (кран рег. №12-067)			1:50
Пров.		Сахаров		03.20				
Т.контр.		Дошлобов		03.20		Лист	Листов 1	
Нач. отд.		Сахаров		03.20				
Н. контр.		Уксусова		03.20		ОКБ ОГМ		
Утв.		Волков		03.20				

Копировал

Формат А2х4

Эксперт-метролог: Главный приборист АО "СХК" (А.Ю. Четуркин) 11.03.2020

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата

Перв. примен. | Справ. №

Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата