

Акционерное общество «Научно-производственный комплекс «Дедал»

(АО «НПК «Дедал»)

УТВЕРЖДАЮ
Технический директор
АО «НПК «Дедал»

М.Ю. Хора
2021 г.

The stamp is a blue circular seal. The outer ring contains the text 'АО «НПК «ДЕДАЛ»' at the top and 'ИНН 50/1003/390' at the bottom. The inner ring contains 'АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО' at the top and 'НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС' at the bottom. In the center, there is a logo with a stylized 'Д' and the word 'ДЕДАЛ' below it, and 'РОСАТОМ' at the very bottom. A blue ink signature is written across the stamp.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Техническое задание на техническое обслуживание систем автоматической установки пожарной сигнализации, управления инженерными системами, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре по адресу: здание АО «НПК «Дедал» г. Дубна, площадка ЛЯП ОИЯИ, ул. Жолио-Кюри, д.20, стр.41.

Дубна, 2021

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Состав и срок обслуживания инженерных систем оповещения.

1.1 В таблице 1 приведен состав требуемого оборудования, являющегося предметом обслуживания:

Таблица 1

№ п.п.	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
	Инженерные системы оповещения		
1	ППК « Сигнал-20 »	шт.	1
2	пульт С 2000	шт.	1
3	резервированный источник питания РИП-12	шт.	2
4	извещатели : ИПДЗ.2	шт.	146
5	извещатели : ИП-103	шт.	16
6	извещатели : ИПР-ЗСУ	шт.	4

1.2. Техническое обслуживание, выполняемое Исполнителем включает в себя:

- Обеспечение надежного функционирования средств ПС в соответствии с их тактико-техническими данными;
- Восстановление работоспособности средств ПС (текущий ремонт) по вызову Заказчика;
- Устранение и анализ причин ложных срабатываний средств ПС;
- Осуществление плановых регламентных работ (техническое обслуживание);
- Подготовку и допуск работников Исполнителя к технической эксплуатации средств ПС на объекте Заказчика.

1.3 Исполнитель обеспечивает круглосуточную диспетчерскую службу для принятия информации о состоянии средств ПС на объекте Заказчика.

1.4 Исполнитель осуществляет качественное техническое обслуживание установки пожарной сигнализации в объеме регламентных работ с участием специалиста Заказчика, ответственного за эксплуатацию систем пожарной автоматики в здании один раз в месяц.

Начальник отдела охраны труда

С.А. Мажаров

Специалист отдела охраны труда

В.М. Сахаров