



СОГЛАСОВАНО:

Заместитель директора
по управлению персоналом
и общим вопросам
Ростовского филиала
«Ростоватомтехэнерго»
АО «Атомтехэнерго»


В.Л. Рачков
« 13 » 05 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. заместителя генерального
директора – директора
Ростовского филиала
«Ростоватомтехэнерго»
АО «Атомтехэнерго»


О.В. Ходоровский
« 14 » 05 2021 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет закупки: «Оказание услуг по проведению технического обслуживания и перезарядки огнетушителей для нужд Ростовского филиала "Ростоватомтехэнерго" АО "Атомтехэнерго"».

Волгодонск 2021г.

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ УСЛУГ на основе справочника ОКДП

<i>Код</i>	<i>Вид услуги</i>
20.59.52.130	Составы и заряды для огнетушителей

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Подраздел 3.8 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Оказание услуг по проведению технического обслуживания и перезарядки огнетушителей для нужд Ростовского филиала «Ростоватомтехэнерго» АО «Атомтехэнерго».

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

2.1.1. Приемка Исполнителем огнетушителей ОП4 (3) и ОУ-3 на территории Исполнителя.

2.1.2. Осуществление Исполнителем осмотра огнетушителей на пригодность к дальнейшей эксплуатации.

2.1.3. Проведение перезарядки огнетушителей Исполнителем.

2.1.4. Ремонт огнетушителей перед перезарядкой, в случае их неисправности.

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

2.2.1. Приемка и техническое обслуживание огнетушителей производится на территории Исполнителя.

2.2.2 Проведение ремонта и технического обслуживания огнетушителей осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней по заявке Заказчика, количество огнетушителей в заявке может составлять 1 (одну) единицу.

2.2.3 Проведение перезарядки огнетушителей осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней по заявке Заказчика, количество огнетушителей в заявке может составлять 1 (одну) единицу.

2.2.4 Срок оказания услуг по техническому обслуживанию и перезарядке огнетушителей - в течение 12 (двенадцати) месяцев с момента заключения Договора, по заявкам Заказчика.

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

Общее количество огнетушителей 27 (двадцать семь) штук.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Перезарядка и техническое обслуживание огнетушителей должны производиться специализированными организациями, имеющими лицензию МЧС России на проведение работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, с использованием специальной зарядной станции.

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

3.2.1. Техническое обслуживание огнетушителей должно производиться в соответствии с требованиями СП 9.131130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации».

3.2.2. Исполнитель обязан соблюдать установленные сроки и требуемое качество оказываемых услуг.

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг
Срок гарантии эксплуатации огнетушителей (после проведенной перезарядки) и входящих в него комплектующих, устанавливается продолжительностью 12 (двенадцать) месяцев, с момента проведения технического обслуживания и перезарядки.
Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности
Требования о конфиденциальности не должны противоречить требованиям Федерального закона Российской Федерации от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и нормативным актам правительства Российской Федерации, выпущенным в развитие Федерального закона 223-ФЗ от 18.07.2011г.
Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг
Соблюдение требований СП 9.131130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации».
Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала Заказчика
Не требуется.
Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника
3.7.1 Техническое предложение и документы участника должны подтверждать соответствие требованиям Технического задания Заказчика. 3.7.2 Исполнитель должен иметь лицензию МЧС России на проведение работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, связанные с выполнением услуг, предусмотренных Договором.
Подраздел 3.8 Специальные требования
Перезарядка и техническое обслуживание огнетушителей Заказчика производится в сервисном центре Исполнителя. Сервисный центр Исполнителя должен находиться в административных границах города Волгодонска. В случае нахождения сервисного центра Исполнителя за пределами административных границ города Волгодонска погрузочно-разгрузочные работы, затраты по перевозке, перезарядке, техническому обслуживанию и доставке обратно в адрес Заказчика несет Исполнитель.

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг
<p>Конечным результатом оказания услуг является:</p> <ul style="list-style-type: none"> - своевременное и качественное оказание в полном объеме услуг, прописанных в разделе 2 настоящего Технического задания; - отсутствие у Заказчика замечаний к оказанию услуг Исполнителем; - Технически исправные и заряженные огнетушители.
Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Огнетушители должны быть заряжены, опломбированы, иметь бирку с указанием даты (месяц, год) зарядки, даты очередной перезарядки и технического освидетельствования.
Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)
Не требуется.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не требуется.

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
1	АО	Акционерное общество

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Не требуется.

Начальник ОАХО



Пуговкин С.С.