


План РП-1.16 (М1:100)



Спецификация			
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
		Комплектное РП 6 кВ в составе:	1
1	ШОТ	Щаф оперативного тока	1
2	ШУЭ	Щаф учета	1
3	ШТМ	Щаф телемеханики	1
4	ШПС	Щаф пожарной сигнализации	1
5	Ш1	Щаф ввода питания опер. шинок цепи ЗМБ	1
6	Ш2	Щаф распределения СН 0,4 кВ	1
7	ШЗ	Щаф автоматизации обогрева и вент.	1
8	УПБЭЗ	Устройство плавного пуска	1
9	ША	Щаф автоматизации УПБЭЗ	1
10	ШБК	Щаф компенсации	1
11	УКРМ-6	Устройство компенсации реактивной мощности в сетях 6 кВ, 150 кВАр	2

					100-34977-1006653-3С		
Обсуждение Арбитражного и Клерового несогласованных.							
Строительство Рудника №8 ПАО «НПГК», расположенного в Заводском крае							
1	-	Зам	9-15-21		05.21		
Изм. Конч.	Висл	Мок.	Пар.	Дат.			
Разраб.	Авст	Баб		11.2020			
Проб.	Баб						
Площадь столовой шахм 19 РЗШ и 13К. Объекты вспомогательного назначения. Распределение устройств РП-6кВ					Станд	Ист	Ист
					Р	З	
Н. контр.	Висл				АО		
Нач. от.	Нижнегор				"ВНИИПромтехнологии"		