





## Приложение № 9 "Опросный лист на ШПС"

Запрашиваемые данные	Ответы заказчика
Структурное обозначение устройства	ШПС
Номинальное напряжение, В	220
Наличие пожаротушения, автоматическое/автономное	нет
Наличие охранной сигнализации	да
Количество рубежей охраны:	1 (створки дверей)
Наименование производителя ППКОП	ООО НПО, Сибирский Арсенал
Вывод сигнала	Соединительная коробка внутри БМЗ, сухой контакт 12В.
Дополнительные требования	
Количество устройств в заказе	1
Наименование объекта, адрес объекта	Строительство Рудника №6 ПАО «ППГХО»
Наименование заказчика и его адрес	ПАО «ППГХО»
Проектная организация и её адрес	АО «ВНИПИпромтехнологии», г. Москва, Каширское шоссе, 33

Инв. № подл.	1006660	Подп. и дата	Взам. инв. №									
Инв. № подл.	1006660	Подп. и дата	Взам. инв. №							100-34977-1006660-ЭС.ОЛ		
										Освоение Арзунского и Жерлового месторождений. Строительство Рудника №6 ПАО «ППГХО», расположенного в Забайкальском крае		
				Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			
				Разраб.	Васильев					Площадка стволов шахт 19 РЭШ и 13К. Объекты вспомогательного назначения. Распределительное устройство РП-6кВ		
				Пров.	Бабаева							
				Н. контр.	Вишневский					Опросный лист на шкаф пожарной сигнализации ШПС		
Нач. отд.	Нижегородо											
						АО "ВНИПИпромтехнологии"						