

Приложение № 7 "Опросный лист на УКРМ"

Вопросы	Ответы (заполнить или поделить, требуемые параметры)
Наименование организации – заказчика	
Наименование объекта *	Строительство Рудника №6 ПАО «ППГХО»
Наименование заказчика *	ПАО «ППГХО»
Проектная организация и её адрес:	АО "ВНИПИПромтехнологии", г. Москва, Кутузовский проспект, 33
Тип конденсаторной установки *	регулируемый
Номинальное напряжение, кВ *	6,3
Номинальная мощность установки, квар *	150
Мощность и количество постоянно подключенных ступеней (в регулируемой установке), квар (пример: 450+450) *	50+50+50
Мощность и количество регулируемых ступеней, квар, (пример: 150+300+450+450) *	50+50+50
Наличие канала связи RS485, протокол обмена Modbus RTU (только для регулируемых установок)	да
Знаки регулирования	по коэффициенту мощности; по напряжению
Напряжение и род тока вторичных цепей	DC 220 В
Коэффициент искаажения синусоидальности кривой напряжения в сети по ГОСТ 13109-94, %	
Комплект ЭИП	стандартный
Категория размещения *	УХЛ4 (в помещении, 1...40 °С); в блочно-модульном здании (входит в комплект поставки)
Степень защиты	IP 21
Схиннивка	мединая
Ввод силового кабеля	снизу
Опорная изоляция	полимерная
Дополнительные требования	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						
1006658								
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	100-34977-1006658-ЭС.01		
Разраб.	Васильев					Освоение Аргунского и Жерлового месторождений. Строительство Рудника №6 ПАО «ППГХО», расположенного в Забайкальском крае		
Проб.	Бадаева					Pлощадка стволов шахт 19 РЭШ и 13К. Объекты вспомогательного назначения. Распределительное устройство РП-6кВ	Стадия	Лист
Н. контр.	Вишневский						P	1
Нач. отд.	Нижегородов					Опросный лист на шкаф ЧКРМ	AO "ВНИПИПромтехнологии"	