




Запрашиваемые данные	Ответы заказчика
Структурное обозначение устройства	Ш2. Шкаф распределения СН 0,4 кВ
Номинальное напряжение, кВ	0,4
Номинальный ток, А	63
Марка и сечение кабеля	ВВГпнг-LS
Материалы и сечение сборных шин	ШМТ 15х3
Материалы и сечение нулевой шины	ШМТ 15х3
Материалы и сечение шины заземления	ШМТ 15х3
Дополнительные требования	Предусмотреть АВР на два ввода и ИБП минимальной емкостью 3000 ВА
Количество устройств в заказе	1
Наименование объекта, адрес объекта	Строительство Рудника №6 ПАО «ППГХО»
Наименование заказчика и его адрес	ПАО «ППГХО»
Проектная организация и её адрес	АО «ВНИПИпромтехнологии»,

Инв. № подл.	1006663	Подп. и дата	Взам. инв. №							
						100-34977-1006663-ЭС.0Л				
						Освоение Арзунского и Жерлового месторождений. Строительство Рудника №6 ПАО «ППГХО», расположенного в Забайкальском крае				
						Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.
Разраб.		Васильев				Площадка стволов шахт 19 РЭШ и 13К. Объекты вспомогательного назначения. Распределительное устройство РП-6кВ		Стадия	Лист	Листов
Пров.		Бадаева						Р		1
Н. контр.		Вишневский				Опросный лист на шкаф распределения СН Ш2		АО "ВНИПИпромтехнологии"		
Нач. отд.		Нижегородов		