

Приложение № 11 "Опросный лист на Ш1"

Запрашиваемые данные	Ответы заказчика
Структурное обозначение устройства	Ш1. Шкаф ввода питания опер. шинок цепей ЭМБ
Номинальное напряжение, кВ	0,4
Номинальный ток, А	63
Марка и сечение кабеля	ВВГнгн-LS
Материалы и сечение сборных шин	ШМТ 15х3
Материалы и сечение нулевой шины	ШМТ 15х3
Материалы и сечение шины заземления	ШМТ 15х3
Дополнительные требования	
Количество устройств в заказе	1
Наименование объекта, адрес объекта	Строительство Рудника №6 ПАО «ППГХО»
Наименование заказчика и его адрес	ПАО «ППГХО»
Проектная организация и её адрес	АО «ВНИПИпромтехнологии»,

Инв. № подл. 1006662	Взам. инв. №	Подп. и дата							100-34977-1006662-ЭС.0Л						
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Освоение Аргунского и Жерлового месторождений. Строительство Рудника №6 ПАО «ППГХО», расположенного в Забайкальском крае						
Разраб.	Васильев						Площадка стволов шахт 19 РЭШ и 13К. Объекты вспомогательного назначения. Распределительное устройство РП-6кВ								
Пров.	Бабаева														
Н. контр.	Вишневский														
Нач. отд.	Нижегородов														
									Опросный лист на шкаф ввода питания цепей ЭМБ Ш1						
									<table border="1"> <tr> <td>Стадия</td> <td>Лист</td> <td>Листов</td> </tr> <tr> <td>Р</td> <td></td> <td>1</td> </tr> </table>	Стадия	Лист	Листов	Р		1
Стадия	Лист	Листов													
Р		1													
									<p>АО "ВНИПИпромтехнологии"</p>						