


УТВЕРЖДАЮ

Директор по производству

АО «СПб НИИИ «ЭИЗ»

 А.И. Арнаутов
« 30 » 06 20 21 год

Техническое задание № _____
на оказание услуг

Предмет закупки «Установка противопожарных дверей для нужд АО «СПб
НИИИ «ЭИЗ» по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 1 лит А»

Санкт-Петербург
2021

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ УСЛУГ на основе справочника ОКПД2,
для закупки которых применяется настоящее типовое техническое задание

[illegible]

- *Вышеприведенный перечень услуг не является исчерпывающим.*

Техническое задание
Установка противопожарных дверей для нужд АО «СПб НИИИ «ЭИЗ» по
адресу: Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 1 лит А
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в
общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых
услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности
результата оказанных услуг

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения
участника

Подраздел 3.8 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных
документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА
ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Установка противопожарных дверей для нужд АО «СПб НИИИ «ЭИЗ» по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 1 лит А

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг								
<i>Предоставление противопожарных дверей, размеры и количество согласно Техническому заданию:</i>								
<i>Доставка и монтаж комплотов дверей, включая доводчики.</i>								
Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг								
<i>- Исполнитель предоставляет и осуществляет монтаж в полном объеме противопожарные двери следующих характеристик:</i>								
№	Наименование товара (работ, услуг)	Цвет	Предел огнестойкости	Дверной блок с рамой	Петли	Замок/ Ручка	Наполнение	Кол-во шт
1	Дверь противопожарная 2080*870мм. Правая/левая, порог 20мм. Наличник 50мм.	порошковая покраска Ral7035/ 9010/ 8017.	EIS60.	1,2мм металл	Подшипн	ключ-ключ\чёрная нажимная	Мин. вата	1
2	Дверь противопожарная 2160*940мм. Правая/левая, порог 20мм. Наличник 50мм.	порошковая покраска Ral7035/ 9010/ 8017.	EIS60.	1,2мм металл	Подшипн	ключ-ключ\чёрная нажимная	Мин. вата	1
3	Дверь противопожарная 2140*940мм. Правая/левая, порог 20мм. Наличник 50мм.	порошковая покраска Ral7035/ 9010/ 8017.	EIS60.	1,2мм металл	Подшипн	ключ-ключ\чёрная нажимная	Мин. вата	1
4	Дверь противопожарная 2020*830мм. Правая/левая, порог 20мм. Наличник 50мм.	порошковая покраска Ral7035/ 9010/ 8017.	EIS60.	1,2мм металл	Подшипн	ключ-ключ\чёрная нажимная	Мин. вата	1

5	Дверь противопожарная 2020*1410мм. Правая/левая, порог 20мм. Наличник 50мм.	порошковая покраска Ral7035/ 9010/ 8017.	EIS60.	1,2мм металл	Подшипн	ключ- ключ\ чёрная нажимная	Мин. вата	2
7	Дверь противопожарная 2010*700мм. Правая/левая, порог 20мм. Наличник 50мм.	порошковая покраска Ral7035/ 9010/ 8017.	EIS60.	1,2мм металл	Подшипн	ключ- ключ\ чёрная нажимная	Мин. вата	1
8	Дверь противопожарная 2000*800мм. Правая/левая, порог 20мм. Наличник 50мм.	порошковая покраска Ral7035/ 9010/ 8017.	EIS60.	1,2мм металл	Подшипн	ключ- ключ\ чёрная нажимная	Мин. вата	1

- Доводчики должны входить в комплект;

- Исполнитель осуществляет доставку и монтаж противопожарных дверей по адресу
С-Пб, ул. Бабушкина д. 1 лит. А.

Срок оказания Услуг - 30 (тридцать) рабочих дней с даты заключения договора.

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в
общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Двери должны иметь маркировку IE60, которая говорит о том, что дверная конструкция способна стать надежной защитой от распространения огня на продолжительное время (вплоть до 60 минут).

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Работы производить в соответствии с нормативно-технической документацией.
Исполнитель должен выполнять все работы из своих материалов, своими средствами, а также иметь все необходимые устройства, приспособления и инструменты для проведения работ по подготовке и установке противопожарных дверей. Работы производить в действующих зданиях без остановки рабочего процесса. Все материалы, используемые для проведения работ должны иметь сертификаты (декларации) соответствия требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормам, определенным действующим законодательством.

Исполнитель обязуется выполнить работы в соответствии с:

- Федеральным законом РФ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008г.;
- Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме»;

<p>- СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;</p> <p>- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» Утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.97 г. № 18-7.</p> <p>Исполнитель обеспечивает и несет ответственность за выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды и охране объекта, в соответствии со СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» и в соответствии со СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».</p> <p>Все выполняемые работы должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.</p>
Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг
Гарантийный срок эксплуатации противопожарных дверей устанавливается согласно документации завода изготовителя.
Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности
В соответствии с требованиями Федерального закона от 02.02.2006 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» Исполнитель обязан обеспечить соблюдение работниками режимных требований, условий конфиденциальности и неразглашения информации, полученной при оказании услуг.
Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг
Безопасность оказания услуг, включая соблюдение нормативных требований по охране труда и пожарной безопасности, обеспечивается Исполнителем.
Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика
Отсутствуют.
Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника
Согласно требованиям закупочной документации.
Подраздел 3.8 Специальные требования
Наличие лицензий МЧС России, необходимой для проведения работ по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию и диспетчеризации систем обеспечения пожарной безопасности. (Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ, где определен перечень видов деятельности, которые должны выполняться на основании лицензий.)

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг
По окончании работ должны быть установлены и функционировать противопожарные двери в количестве 8 шт. Оформлена первичная документация и гарантийные обязательства.
Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг
Приемка оказанных Услуг осуществляется по акту, представляемому Исполнителем Заказчику в двух экземплярах с сопроводительным письмом в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания работ.
Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)
Исполнитель передает Заказчику комплект документов, включающий в себя заверенную копию лицензии на выполнение данных работ и Акт проведения работ и гарантийные обязательства.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Отсутствуют.

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
-	-	-

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	Кол-во страницы
-	-	-

Составил:
Специалист по охране труда

Д.В. Тюкавкина

Проверил:
Директор по производству

А.И. Арнаутов

Согласовано:
Ведущий юрисконсульт

М.С. Зотова