

Рез. № 235/277 - ТЗ

Утверждаю:
Главный инженер
Михалицын Р.А.

20.11.2020

Техническое задания
на оказание услуг

Предмет закупки: Оказание услуг по зарядке и техническому обслуживанию
огнетушителей.

Екатеринбург

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ УСЛУГ на основе справочника ОКДП 2,
для закупки которых применяется настоящее типовое техническое задание

Код	Вид услуги
29.24.92.110	Услуги по техническому обслуживанию, включая зарядку и ремонт огнетушителей

Техническое задание
на оказание услуг

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в
общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых
услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности
результата оказанных услуг

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения
участника

Подраздел 3.8 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных
документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА
ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Зарядка и техническое обслуживание огнетушителей.

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

2.1.1. Оказание услуг по зарядке и техническому обслуживанию углекислотных и порошковых огнетушителей, имеющихся в подразделениях АО «СвердНИИХиммаш».

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Услуги по зарядке и техническому обслуживанию углекислотных и порошковых огнетушителей должны обеспечивать поддержание огнетушителей в постоянной готовности к использованию и надежную работу всех узлов огнетушителей в течении всего срока эксплуатации.

Зарядка огнетушителей должна включать:

- проверку параметров огнетушащего вещества огнетушителей;
- обеспечение зарядки огнетушителей в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности;
- опломбирование, наклеивание этикетки или прикрепление бирки на корпус огнетушителя со сведениями о проведенных работах по следующей форме:

Тип огнетушителя			
Вид технического обслуживания огнетушителя			
Осмотр огнетушителя (проверен изнутри, снаружи) /дата: месяц, год/	Проверка качества ОТВ /дата/; перезарядка ОТВ/ марка ОТВ, дата перезарядки/	Гидравлическое испытание/дата проведения, величина испытательного давления/	
Организация, проводившая техническое обслуживание		Дата проведения следующего испытания огнетушителя	
Вес баллона		Вес заряда	

Огнетушащие вещества с истекшим гарантийным сроком хранения или по своим параметрам, не отвечающим требованиям соответствующих нормативно – технических документов, должны утилизироваться Исполнителем.

Перечень работ по гидроиспытанию огнетушителей должен включать:

- освобождение огнетушителя от остатков огнетушащего вещества;
- полную разборку огнетушителя;
- продувку огнетушителя;
- заполнение водой корпуса огнетушителя;
- выдерживание корпуса огнетушителя под испытательным давлением;
- проверку отсутствия течи корпуса огнетушителя;
- опорожнение огнетушителя;
- сушку огнетушителя горячим воздухом;

- выбивание на корпусе углекислотного огнетушителя сведений о проведенном гидроиспытании;
- зарядка огнетушителей огнетушащим веществом;
- опломбирование, наклеивание этикетки или прикрепление бирки на корпус огнетушителя со сведениями о проведенных работах по форме, приведенной выше.

При необходимости, в рамках технического обслуживания, исполнителем производится замена неисправных элементов: корпусов, запорно-пусковых устройств, манометров, переходников, предохранительных колец, раструбов, сифонных трубок, шлангов, чек и т.д.

Огнетушители, не прошедшие зарядку/гидроиспытание, текущий ремонт которых не возможен, выводятся из эксплуатации и отбраковываются с составлением соответствующего акта.

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

Количество огнетушителей, подлежащих зарядке и техническому обслуживанию:

Тип, марка огнетушителя	Количество огнетушителей, подлежащих зарядке и техническому обслуживанию
ОУ - 1	19
ОУ - 2	16
ОУ - 3	22
ОУ - 5	11
ОУ - 7	3
ОП - 5	11

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

3.1.1 Организация – Исполнитель должна иметь действующую на момент заключения договора лицензию МЧС России на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (вид работы, выполняемой в составе лицензируемого вида деятельности: «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения») и сертификаты на используемые материалы.

3.1.2 Исполнитель оказывает услуги по зарядке, гидроиспытанию и техническому обслуживанию огнетушителей с использованием своих материалов, своими силами и средствами, обеспечив надлежащее качество в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

3.1.3 Прием огнетушителей осуществляется Исполнителем по акту сдачи – приемки, ответственность за огнетушители на период зарядки и технического обслуживания несет Исполнитель.

3.1.4 Исполнитель услуг доставляет огнетушители из пункта сбора/возвращения огнетушителей до места выполнения зарядки, технического обслуживания и обратно собственным транспортом.

3.1.5 Исполнитель услуг обязуется оказать услуги по зарядке и техническому обслуживанию огнетушителей Заказчика в течении 10 (десяти) календарных дней с момента доставки огнетушителей в пункт сбора/возвращения огнетушителей.

3.1.6 На весь срок действия договора утверждается фиксированный прейскурант цен на оказание услуг по зарядке и техническому обслуживанию огнетушителей.

<p align="center">Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг</p>
<p><i>Исполнитель должен оказывать услуги по зарядке и техническому обслуживанию огнетушителей в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - «Правил противопожарного режима в Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390 (в редакции); - свода правил СП 9.13 130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»; - норм пожарной безопасности НПБ 166-97 «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации»; - государственного стандарта РФ ГОСТ Р 51057-2001 «Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний».
<p align="center">Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг</p>
<p><i>Исполнитель должен гарантировать качество оказанных услуг в течение 1 года с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг при условии соблюдения Заказчиком условий хранения и эксплуатации огнетушителей.</i></p>
<p align="center">Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности</p>
<p><i>Любая информация о финансовой, хозяйственной или иной деятельности считается конфиденциальной, не подлежит разглашению или передачи третьим лицам. Ограничение на раскрытие конфиденциальной информации не будут применяться, в том случае, если такое раскрытие необходимо во исполнении законодательства РФ.</i></p>
<p align="center">Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг</p>
<p><i>При оказании услуг по зарядке и техническому обслуживанию огнетушителей необходимо соблюдать требования безопасности, изложенные в нормативно-технической документации на конкретный тип огнетушителя.</i></p> <p><i>Лица, работающие с огнетушителями, при оказании услуг по зарядке и техническому обслуживанию должны соблюдать требования безопасности и личной гигиены, изложенные в нормативно-технической документации на соответствующие огнетушители, огнетушащие вещества и источники вытесняющего газа.</i></p> <p><i>Ответственность за происшедшие несчастные случаи при оказании услуг по зарядке и техническому обслуживанию огнетушителей возлагается на Исполнителя.</i></p>
<p align="center">Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика</p>
<p><i>Требования отсутствуют.</i></p>
<p align="center">Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника</p>
<p><i>Особые требования не предусмотрены</i></p>
<p align="center">Подраздел 3.8 Специальные требования</p>
<p><i>Необходимо наличие у Производителя работ лицензии МЧС на осуществление деятельности по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (вид работы, выполняемой в составе лицензируемого вида деятельности: «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения»).</i></p> <p><i>Исполнитель работ должен обладать профессиональной компетентностью, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом и репутацией, а также людскими ресурсами, необходимыми для исполнения договора.</i></p>

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Соблюдение условий данного ТЗ.

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Недостатки услуг, обнаруженные в ходе приемки или выявленные в период гарантийной эксплуатации огнетушителей, фиксируются в техническом акте сдачи-приемки оказанных услуг или соответствующем акте произвольной формы (в случае выявления недостатков в ходе гарантийной эксплуатации). Акт подписывается представителем Заказчика и представителем Исполнителя с указанием срока и порядка устранения. Срок устранения не должен превышать 14 (четырнадцати) календарных дней с момента составления вышеуказанного акта. Недостатки, возникшие по вине Исполнителя, устраняются им за свой счет.

Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

По факту оказания услуг Исполнителем Заказчику передаются следующие документы:

- акт сдачи – приемки оказанных услуг в двух экземплярах;*
- счет-фактура;*
- акт отбраковки огнетушителей, не подлежащих зарядке, техническому обслуживанию (при необходимости).*

Формы вышеуказанных актов являются неотъемлемыми приложениями к договору на оказание услуг.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не предусмотрены.

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
1	ТО	<i>Техническое обслуживание</i>
2	ТЗ	<i>Техническое задание</i>

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Номер приложения	Наименование приложения	Номер страницы
-	-	-

Разработал:

Главный специалист ГО, ЧС и ПБ



Сулейманова Ю.В.