


«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
АО «Московский завод полиметаллов»


_____ В.В. Бирюков
« ____ » _____ 2021 г.

Техническое задание на оказание услуг по

Обслуживанию дворовой хозяйственно-бытовой и внутренней канализационной
сети, очистке КНС, отстойников очистных сооружений ливнесточной сети.

Москва
2021

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ.

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ.

Подраздел 2.1. Состав (перечень) оказываемых услуг.

Подраздел 2.2. Описание оказываемых услуг.

Подраздел 2.3. Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ.

Подраздел 3.1. Общие требования.

Подраздел 3.2. Требования к качеству оказываемых услуг.

Подраздел 3.3. Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг.

Подраздел 3.4. Специальные требования.

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ.

Подраздел 4.1. Описание конечного результата оказанных услуг.

Подраздел 4.2. Требования по приемке услуг.

Подраздел 4.3. Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг).

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ.

Обслуживание дворовой хозяйственно-бытовой и внутренней канализационной сети, очистка КНС, отстойников очистных сооружений ливнесточной сети.

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ.

Подраздел 2.1. Состав (перечень) оказываемых услуг.
<i>2.1.1. Очистка и промывка термическим способом стенок канализационных труб. 2.1.2. Очистка и промывка термическим способом приемного лотка. 2.1.3. Очистка и промывка термическим способом вытяжных зонтов. 2.1.4. Очистка жиросуловителя. 2.1.5. Очистка и промывка трубопровода хозяйственно-бытовой и ливневой канализации, колодцев, камер, внутренних стенок трех приемных резервуаров сбора ливневых вод. 2.1.6. Утилизация осадка из приемных резервуаров. 2.1.7. Аварийный вызов бригады.</i>
Подраздел 2.2. Описание оказываемых услуг.
<i>Услуги выполнить, согласно Руководства по безопасности "рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов".</i>
Подраздел 2.3. Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки.
<i>2.3.1. Очистка и промывка термическим способом (70-95°C) стенок канализационных труб диаметром 100мм (внутренняя канализация) в корпусе 80 (150м) – 1 раз в год. 2.3.2. Очистка и промывка термическим способом (70-95°C) приемного лотка под линиями раздачи (24м) – 1 раз в год. 2.3.3. Промывка термическим способом (70-95°C) двух вытяжных зонтов со съёмными фильтрами – 1 раз в год. 2.3.4. Очистка жиросуловителя (2м³ у корпуса 80) – 1 раз в квартал. 2.3.5. Гидродинамическая очистка и промывка трубопроводов диаметром от 150мм до 400мм самотечной хозяйственно-бытовой канализации протяженностью 300м, в том числе выпусков из корпуса и анализа сточных вод – 1 раз в год. 2.3.6. Очистка и промывка внутренних стенок приемной камеры КНС струей высокого давления (18м³) в корпусе 84 и утилизация осадка – 1 раз в год. 2.3.7. Очистка и промывка трубопровода ливневой канализации диаметром 300мм и протяженностью 200м – 1 раз в год. 2.3.8. Очистка и промывка внутренних стенок трех приемных резервуаров сбора ливневых вод общей площадью 205м² – 1 раз в год. 2.3.9. Утилизация и анализ осадка из приемных резервуаров – 1 раз в год. 2.3.10. Аварийный вызов бригады исполнителя (круглосуточно) для оперативного устранения засора в системах хозяйственно-бытовой и внутренней канализации Заказчика – 1 раз в 6 месяцев.</i>

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ.

Подраздел 3.1. Общие требования.
<i>Все расходные материалы, инструменты, оснастка, приборы, установки и техника Исполнителя включены в общую стоимость услуг. Соблюдать требования пропускного, внутриобъектового режима и распорядок трудового дня, установленного на предприятии. Срок оказания услуг – в течение 1 года с момента заключения договора.</i>
Подраздел 3.2. Требования к качеству оказываемых услуг.
<i>Услуги выполнить согласно Руководства по безопасности "рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов" (Приказ Федеральной Службы по Экологическому, Технологическому и Атомному Надзору от 27 декабря 2012 г. № 784).</i>

Подраздел 3.3. Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг.
<i>Исполнитель обязан обеспечить при оказании услуг на территории Заказчика выполнение мероприятий по технике безопасности, охране труда в рамках действующего законодательства (ст. 212 ТК РФ), стандартов системы безопасности труда, охране окружающей среды и промышленной безопасности, нарушение которых может привлечь причинение имущественного ущерба Заказчику.</i>
Подраздел 3.4. Специальные требования.
<i>Полученный в результате очистки и промывки осадок должен вывозиться на полигон, с предоставлением Заказчику подтверждающих документов.</i>

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ.

Подраздел 4.1. Описание конечного результата оказанных услуг.
<i>Очистка канализации и работа канализационных сетей без сбоев, в штатном режиме.</i>
Подраздел 4.2. Требования по приемке услуг.
<i>Подписание двустороннего акта сдачи-приемки выполненных работ/оказанных услуг.</i>
Подраздел 4.3. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг).
<i>Исполнитель предоставляет заказчику документы об анализе и утилизации полученного осадка.</i>

Руководитель подразделения-
Главный энергомеханик



Ю.И. Занкевич