

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
№ВФ АЭМ-м115-18 от 06.08.2018г.
филиала АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш»

Предмет закупки: Оповещатель звуковой со светодиодным маяком.

Волгодонск
2018

Техническое задание
на поставку сырья, материалов и комплектующих изделий.
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные
характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и
эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных
документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ
(ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ
ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ТЗ № ВФ АЭМ-м115-18 от 06.08.18г.

Подраздел 1.1 Наименование				
№ п/п	Наименование	Обозначение	Кол- во	Ед. изм.
1	Сирена H100BL/аналог, со светодиодным маяком	H100BL030G/R E2S	300	Шт.
Допускаются «аналоги», относительно каждой позиции (см. пункт 4.1)				
Подраздел 1.2 Сведения о новизне				
<i>Поставляемое изделие должно быть новым, не ранее 2017 года выпуска (не допускается поставка выставочных образцов, а также изделия, собранного из восстановленных узлов и агрегатов) и работоспособным. Изделие должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Не допускается поставка аналога или эквивалента, несоответствующего требованиям ГОСТ, ТУ, указанных в настоящем техническом задании.</i>				
Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления				
<i>Изделие должно быть изготовлено в соответствии с требованиями ГОСТ и технических условий на изделие конкретных марок по технологической документации, утвержденной в установленном порядке.</i>				
Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления				
Нет				
Подраздел 1.5 Код ОКП				
437000				

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

2.1. Сирены H100BL/аналог, со светодиодным маяком предназначены для воспроизведения свето-звукового сигнала тревоги.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Эксплуатация в районах с умеренным и холодным климатом (УХЛ) по ГОСТ 15150-69

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров	
4.1.1. Полное наименование: Сирена H100BL030G/A E2S со светодиодным маяком / аналог.	
Уровень звукового давления:	100 дБ на расстоянии 1м
Количество звуковых сигналов:	3
Характеристики маяка:	
Источник света:	матрица из 9-ти сверхярких светодиодов
Свечение:	сигнальное (мигающий)
Цвет линзы:	Янтарный
Тип линзы:	призматическая
Материал линзы:	PC (UL94V0f1)

<i>Параметры:</i>	
<i>Размеры:</i>	135,2 x 94,2мм
<i>Клеммные зажимы:</i>	0,5-1,5 мм ²
<i>Ввод кабеля:</i>	кабель 5-7 мм вводится через уплотнительное кольцо
<i>Защита от внешних воздействий:</i>	IP 65
<i>Температура окружающей среды:</i>	от -50С до +55С
<i>Относительная влажность воздуха:</i>	90% при 20С
<i>Материал корпуса:</i>	ударопрочный огнестойкий пластик UL94 V0 & 5VA класс FR ABS
Подраздел 4.2. Требования к надежности	
<i>Поставляемое изделие должно соответствовать техническим характеристикам, указанным в подраздел 4.1. в условиях нормальной эксплуатации.</i>	
Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам	
НЕТ	
Подраздел 4.4 Требования к маркировке	
<i>Маркировка согласно требований, установленных заводом изготовителем и нормативно-технической документации.</i>	
Подраздел 4.5 Требования к упаковке	
<i>Упаковка изделия должна осуществляться согласно требований, установленных заводом изготовителем и нормативно-технической документации.</i>	
<i>Упаковка должна обеспечивать полную сохранность изделия от всякого рода повреждений или коррозии при хранении и перевозке транспортом.</i>	

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки	
<i>Приемка изделия по количеству производится Заказчиком на его территории, путем сравнения полученного количества с указанным в товарной накладной в соответствии с заключённым Договором.</i>	
<i>Приемка изделий по качеству производится Заказчиком согласно настоящего технического задания и относящейся к нему нормативно-технической документации.</i>	
Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров	
<i>Изделие должны сопровождаться паспортом и руководством по эксплуатации.</i>	

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

<i>Транспортировка изделия согласно требований, установленных заводом изготовителем и нормативно-технической документации.</i>	
<i>Доставка изделий осуществляется силами и за счёт Поставщика по адресу: Филиал АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш» г. Волгоград, Ростовская область, Жуковское шоссе д.10.</i>	

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

<i>При хранении изделия должны быть приняты меры для предохранения от механических повреждений, загрязнений, воздействия атмосферных осадков.</i>	
---	--

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

<i>Гарантийный срок принимается соответственно указаниям завода изготовителя в паспорте.</i>	
--	--

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Согласно требований, установленных заводом изготовителем и нормативно-технической документации относящейся к комплектующим изделиям.

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Материалы изделия при установленных допустимых условиях хранения и эксплуатации не должны выделять вредных продуктов в концентрациях, опасных для организма человека и загрязняющих окружающую среду.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Согласно требований, установленных заводом изготовителем и нормативно-технической документации относящейся к комплектующим изделиям.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Качество должно соответствовать назначению изделия, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам изделия, заявленным в настоящем техническом задании и в техническом паспорте поставляемого изделия.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Нет

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

14.1 Сирена Н100ВL/аналог - 300 Шт.

14.2 Срок поставки согласно договору.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вся предоставляемая информация должна быть на русском языке.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Нет

Руководитель



В.В. Фофанов

Исполнитель



А.В. Калашник