

Техническое задание
на поставку комплектующих изделий
для задвижек клиновых

Предмет закупки:

- электропривод **AUMA SA 30.1-F30B1-45-25;**
- электропривод **AUMA SA 30.1-F30B1-22-19,5.**

Петрозаводск
2016

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование
<i>Поставка электроприводов:</i> <ul style="list-style-type: none">– AUMA SA 30.1-F30B1-45-25;– AUMA SA 30.1-F30B1-22-19,5.
Подраздел 1.2 Сведения о новизне
<i>Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).</i>
Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления
<i>В соответствии с ПОКАС</i>
Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления
<i>ТУ 3791-003-38959426-2007. Технические условия предоставляются участнику процедуры закупки по запросу, с гарантией соблюдения прав правообладателя или исполнителя после заключения договора.</i>
Подраздел 1.5 Код ОКП
<i>-379110</i>

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

AUMA SA 30.1-F30B1-45-25 используется в составе задвижек клиновых: <ul style="list-style-type: none">– АНЕМ.492664.301-08;– АНЕМ.492664.301-09. AUMA SA 30.1-F30B1-22-19,5 используется в составе задвижек клиновых: <ul style="list-style-type: none">– АНЕМ.494464.402. <i>Электроприводы AUMA предназначены для комплектации запорной арматуры, устанавливаемой в любых системах и помещениях атомных станций с реакторами ВВЭР, включая герметичную оболочку, РБМК, включая герметичный бокс, и БН.</i>
--

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

<i>См. Приложение 1</i>

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров
<i>См. Приложение 2</i>
Подраздел 4.2. Требования к надежности
<i>См. Приложение 2</i>
Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам
<i>См. Приложение 2</i>

Подраздел 4.4 Требования к маркировке
<i>См. Приложение 3</i>
Подраздел 4.5 Требования к упаковке
<i>См. Приложение 4</i>

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки
<i>См. Приложение 5</i>
Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров
<i>См. Приложение 6</i> <i>Электроприводы АУМА должны соответствовать ТУ 3791-003-38959426-2007, что должно подтверждаться сертификатами соответствия.</i> <i>Данные приводы поставляются с паспортами и планами качества.</i>

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

<i>См. Приложение 7</i>

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

<i>См. Приложение 7</i>

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

<i>См. Приложение 8</i>

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

<i>В соответствии с руководством по эксплуатации, входящим в комплект поставки</i>
--

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

<i>См. Приложение 9</i>

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

<i>См. Приложение 9</i>

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

В соответствии с ТУ 3791-003-38959426-2007

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

1. Поставка аналогов не допускается.
2. В комплект поставки включить:
 - сертификат на соответствие изделий в системе ОИТ;
 - решение о применении импортного оборудования в соответствии с РД-03-36-2002

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Количество электроприводов:

AUMA SA 30.1-F30B1-45-25 – 16 шт.

AUMA SA 30.1-F30B1-22-19,5 – 16 шт.

Срок поставки:

16-18 недель с момента подписания договора.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Паспорта, Руководства, Сертификаты и т.д. в бумажном и электронном виде

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ


№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
	-	-

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	Номер страницы
1	Приложения №1-9	

СОГЛАСОВАНО

Главный конструктор ТПА



10.05.2016 г.

А.В. Екимов