

**Обоснование решения об экономической нецелесообразности
поставки аналога/эквивалента при проведении ОЗП
по ТЗ № 508-ТТ-2, № 510-ТТ-2 и № 294/2017-ЦТАИ/23
(ящики коммутации и управления электроприводами)**

В рамках мероприятий:

- «Модернизация системы первого контура с заменой арматуры и трубопроводов их обвязки» ТЗ 179-4/504-ТТ;
- «Модернизация системы главных паропроводов с заменой арматуры 4П-11 (21, 31, 41, 51, 61)» ТЗ 179-4/508-ТТ;
- «Модернизация системы питательной воды парогенераторов с заменой арматуры 4ВП-12 (22, 32, 42, 52, 62)» ТЗ 179-4/510-ТТ.

запланирована закупка ящиков коммутации и управления электроприводами.

В соответствии с пунктом 5е) статьи 5.2.1 ЕОСЗ применение эквивалента в данной закупке экономически нецелесообразно, т. к. в случае поставки эквивалента потребуются корректировка ПСД разработанной АО «Атомэнергопроект», а стоимость сэкономленных средств за счет применения аналога не покроет повлекшие за собой затраты на корректировку ПСД. Выше указанное подтверждается следующим расчетом (стоимость приведена с НДС):

3429558,59руб. - 0,00руб. - 8614000,00руб. - 354000,00руб. = - 5538441,41руб.

где, 3429558,59 руб. – НМЦ данной закупки;

0,00 руб. – стоимость аналога (при безвозмездном предложении);

8614000,00руб. (1770000,00руб. + 1770000,00руб. + 5074000,00руб.) - стоимость согласования ТУ и корректировки проектно-сметной документации;

354 000,00 руб. – стоимость рассмотрения и согласования ТУ;

- 5538441,41руб. – экономическая выгода / убыток НВО АЭС.

В соответствии с расчетом, указывающим на однозначный убыток даже при безвозмездном предложении аналога, экономический убыток НВО АЭС составит не менее 5 538 441,41руб. (с НДС), что указывает на неприемлемость поставки аналога/эквивалента.

Приложения:

- Факс АО «Атомэнергопроект» № 02-01/30466/930-246 от 15.11.2016г. «О стоимости корректировки ПСД» - на 1 листе.

- Факс АО «Атомэнергопроект» № 02-01/5591/930-246 от 16.03.2017г. «О стоимости корректировки ПСД» - на 1 листе.

Начальник ЦТАИ



Д. В. Терехов

Г. В. Орлов
ЦТАИ
тел. 7-88-39