



ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

Акционерное общество «АТОМКОМПЛЕКТ»
119180 Российская Федерация, Москва
ул. Большая Полянка, д. 25, стр. 1
Тел. (499) 949-4740 Факс (499) 949-4736
E-mail: info@atomkomplekt.org
ИНН 7706738770 КПП 770601001
ОКПО 66859391 ОГРН 1107746480490

Участникам запроса предложений

10.11.2017 № 304-07/1119

О разъяснении положений документации
www.zakupki.gov.ru № 331705580253
www.zakupki.rosatom.ru № 170929/1065/357
www.fabrikant.ru № 2373177

Уважаемые господа!

В соответствии с подпунктом 2.2) пункта 2) раздела 1 приложения № 12 Единого отраслевого стандарта закупок (Положения о закупке) Госкорпорации «Росатом» (далее - ЕОСЗ) АО «Атомкомплект», являющееся организатором открытого одноэтапного запроса предложений на право заключения договора на поставку холодильных машин для сооружения энергоблоков № 1, 2 АЭС Руппур (Лот № 10491/1662 Руп1,2/П-17) в ответ на запрос участника запроса предложений, сообщает следующее:

Вопрос 1:

В п. 3.2.2, 3.2 РЕЖИМЫ РАБОТЫ ОБОРУДОВАНИЯ, ИТТ 10QKA-МАО0002, сказано:

«В режимах с нарушением нормальной эксплуатации оборудование выполняет свои функции при условии наличия электроснабжения нормальной эксплуатации и при наличии всех необходимых внешних сред».

Просим пояснить, при каких нарушениях нормальной эксплуатации оборудование должно выполнять свои функции?

Вопрос 2:

В п. 9.5, 9 ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКТНОСТИ, ИТТ 10QKA-МАО0002, сказано:

«Оборудование должно быть укомплектовано узлами обвязки водяных контуров испарителей и конденсаторов, включающих в себя:

- механические фильтры (на входе охлаждающей воды в конденсатор);
- необходимые датчики и реле (датчики давления и температуры на подающих и обратных трубопроводах, реле протока);
- местные показывающие приборы для визуального контроля температуры и давления воды на подающих и обратных трубопроводах;

- запорную и предохранительную арматуру;
- трубопроводы перепуска с запорной арматурой и КИП из подающего трубопровода в обратный по контурам охлаждающей и холодной воды;
- воздушники и дренажи»

Для правильной оценки стоимости, просим предоставить гидравлические схемы упомянутых узлов.

Ответ на вопросы 1-2:

В соответствии с подпунктом 2.2) раздела 1 приложения № 12 к ЕОСЗ Ваш вопрос направлен заказчику процедуры закупки для подготовки ответа.

В течение 1 (одного) рабочего дня после получения запрашиваемой информации от заказчика, будут даны соответствующие разъяснения положений документации по запросу предложений.

Первый заместитель
генерального директора



С.И. Ефимушкин