

Основные показатели канализационных колодцев.Выборка сборных железобетонных элементов колодцев

№ колодца по плану	Марка колодца по грунтовым условиям	Марка колодца	Полная глубина колодца по профилю, Н мм	Диаметр колодца , Дк мм	Глубина лотка, НЛ мм	Высота рабочей части, Нр мм	Высота горловины, Нг мм	Расход материалов																												Гидроизоляция
								Днище			Рабочая часть						Плита перекрытия										Горловина									
								Объем бетона на лоток, м3	Сборные железобетонные элементы серия 3.900.1-14 выпуск 1																									Кирпичная кладка,ряды	Тип люка	
ПН 10	ПН 15	ПН 20	КС10.6	КС10.9	КС15.6	КС15.9	КС20.6		КС20.9	ПП10-1	ПП10-2	1ПП 15-1	1ПП 15-2	2ПП 15-1*	2ПП 15-2*	1ПП 20-1*	1ПП 20-2*	2ПП 20-1	2ПП 20-2	КО-6	КС7.3	КС7.9														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35		
1	1	КСЛ-7	1540	1000	300	900	340	0,48	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	л	С1-01				
2	1	КСЛ-7	1490	1000	300	900	290	0,48	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	л	С1-01				
3	1	КСУ1-12	1520	1000	300	900	320	0,49	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	л	С1-01				
4	1	КСЛ-7	1500	1000	300	900	300	0,48	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	л	С1-01				
5	1	КСЛ-7	1550	1000	300	900	350	0,48	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	л	С1-01				
																		1																		

1 Лотковая часть колодцев выполняется из монолитного бетона класса В15.Устройство лотка осуществляется по специальным шаблонам с последующей затиркой поверхности лотка и его полок цементно-песчаным раствором и железнением.Объем бетона в таблице.

2 Сборные железобетонные элементы колодцев при монтаже устанавливаются на цементно-песчаном растворе марки 100 толщиной 10мм.

						290416/1-2-ВК						
						Разработка проектной документации ПС 110/10 кВ Джилinda						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Комплекс ДГУ. Очистные сооружения замасленных стоков			Стадия	Лист	Листов	
Разраб.	Зайцев			Зай					Р	4		
Провер.	Филлипов			ФФ								
ГИП	Парчук			ПА		Основные показатели канализационных колодцев			ООО «ИПСК «ТЭСК» Тула 2016 г			
Н.контр.	Абрамов			АБ								

Инв.№подл	Подпись и дата	Взам.инв.№