

Инв. № подл.  
17-1112

Подпись и дата  
13.03.17

Взам. инв. №

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
	Приборы и средства автоматизации							
ВТН	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный	ИП 212-73		System Sensor	шт	10		
ВТН	Базовое основание с резистором 1 кОм для ИП 212-73	B401R-1000		"	шт	10		
	Аксессуары для ИП 212-73:							
	1. Монтажный комплект для навесного монтажа	SMK400		"	шт	10		
	2. Съёмник со штангой ХР-3 (l=3 м)	XR-L		"	шт	1		
ВТМ	Извещатель пожарный ручной IP55	ИП 535-26 "Север"		ООО НПП "Магнито-Контакт"	шт	1		
		АТФЕ.425211.001 ТУ		г. Рязань				
ВТК	Извещатель пожарный тепловой линейный (термокабель)	PHSC-155-EPR		ООО "Спецавтоматика"	м	100		
	tсраб.=68,3 °C			г. Москва				
	Аксессуары для PHSC-155-EPR:							
X1... X4	Коробка зонная, корпус NEMA-4X влагостойкий	ZB-HD-4-QC		"	шт	4		
	1. Зажим угловой	WAW-P		"	шт	100		
	2. Кабельный зажим с контргайкой	PG 11, код 52700		"	шт	4		
	3. Муфта защитная влагостойкая	SR-502		"	шт	4		

						ПКС-1-000-1128-ПС4.СО			
						Корпус 207			
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	Оснащение подстанций высоковольтного участка АО ЧМЗ автоматическими системами противопожарной защиты	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Веселкова	12	13.03.17	12	13.03.17		Р	1	6
Пров.	Чупров	13	13.03.17	13	13.03.17	Спецификация оборудования, изделий и материалов.	ГФ АО "ЦПТИ"		
Нач. ПО	Зянкин	14	13.03.17	14	13.03.17				
Н. контр.	Поскребышев	15	13.03.17	15	13.03.17				
ГИП	Вестфаль	16	13.03.17	16	13.03.17				

Копировал

Формат А3



Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
0-112	13.03.17	

[illegible]

Изм.	Колич.	Листы	Н док.	Подп.	Дата



