(окончание)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.,кг	Приме-чание
		Монтажные изделия			
X5		Клеммник	1		для установки в шкаф ШПС
	код ZRN500GR	1. Мини-зажим типа RN.2/GR	10		
	код ZRF101GR	2. Торцевой изолятор	1		
	код ZBT006	3. Концевой фиксатор BT12	2		
	код 03120	4. Кронштейн TST20	2		
	код 02130	5. DIN рейка типа Otega 2F	0,2		м
		Аксессуары для труб из ПВХ:			
	код 51025	1. Держатель с защелкой	150		
	код 53800	2. Коробка ответвительная	1		
		с кабельными вводами, IP55			
	код 53357	3. Держатель оцинкованный	3		для ст. трубы
		двусторонний D25-26			

(продолжение)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.,кг	Приме-чание
		Электроаппараты			
GB1	0406-008059	Аккумулятор герметичный	1		для G1
		кислотный гелевый 17 Ач, 12В			
QF1	iC60N A9F74103 (3A)	Выключатель автоматический	1		установка в шкаф ШПС
		iC60N 1P 3A			
G1	РИП-12-3/17П1-Р-RS	Резервированный источник питания	1		установка в шкаф ШПС
	АЦДР.436534.004-01ТУ	РИП-12 исп. 51			
Rок.1	С2-33Н-0,25-4,7 кОм±5%	Резисторы	3		компл. "С 2000-4"
ZC1, ZC2	УШК-03	Устройство шлейфовое	2		
	ТУ 4371-005-44373676-03	контрольное			
		Кабели и провода			
	ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5	1. Кабель силовой огнестойкий	12	0,33	м
	ТУ 16.К71-337-2004				
	КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5	2. Кабель симметричный для систем	75	0,042	м
	ТУ 16.К99-036-2007	охраны и противопожарной защиты			
		огнестойкий групповой прокладки			
		сечением 1х2х0,5			
	ПуГВ 1х0,75	3. Провод высокой гибкости	10	0,013	м
	ТУ 16-705.501-2010	для электрических установок,			
		сечением 0,75 кв. мм			
		Материалы			
	25х3,2	1. Труба водогазопроводная, обыкно-	5	2,39	м
	ГОСТ 3262-75	-венная, условный проход 25 мм			
	D25 (19)	2. Гофрированная труба из ПВХ	60		м
	код 91925	(серия 9), серый			
	код DF1201	3. Огнестойкая пена DF	1		баллон

(начало)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.,кг	Приме-чание
		Приборы и средства автоматизации			
BTH	ИП 212-73	Извещатель пожарный дымовой	3		
		оптико-электронный			
BTH	B401R-1000	Базовое основание с резистором	3		
		1 кОм для ИП 212-73			
BTH	SMK400	Монтажный комплект	3		
		для навесного монтажа			
BTK	PHSC-155-EPR	Извещатель пожарный тепловой	100		м
		линейный (термокабель)			
		tсраб=68,3 °С			
		Аксессуары для PHSC-155-EPR:			
X1 ... X4	ZB-HD-4-QC	Коробка зонная, корпус NEMA-4X	4		
		влагостойкий			
	WAW-P	1. Зажим угловой	100		для крепления термокабеля
	PG 11, код 52700	2. Кабельный зажим с контргайкой	4		для ввода сигн. кабеля в коробку
	SR-502	3. Муфта защитная влагостойкая	4		для ввода термокабеля в коробку
ARK1	"С2000-4"	Прибор приемно-контрольный	1		установка в шкаф ШПС
	АЦДР.425513.008 ТУ	охранно-пожарный			
		ППКОП 0104.065-4-1 версии 3.00			
		Щиты и пульты			
ШПС		Шкаф сигнализации в составе:	1		
	код R5CEX0669	1. Шкаф навесной CE с прозрачной	1		
		дверью (600х600х250); IP55			
	код R5A55	2. Кронштейн для настенного	1		компл.
		крепления			
	DIN 5002 1SS, код 02140	3. DIN рейка типа Otega 3F	0,2		м
					для установки QF1

Изм.	Колуч.	Лист	N док.	Подп.	Дата
Разраб.		Веселкова			13.03.17
Пров.		Чупров			13.03.17
Нач. ПО		Зянкин			13.03.17
Н. контр.		Поскребышева			13.03.17
ГИП		Вестфаль			13.03.17

ПКС-1-000-1128-ПС2

Корпус 208

Оснащение подстанций высоковольтного участка АО ЧМЗ автоматическими системами противопожарной защиты

Стадия	Лист	Листов
Р	4	

Спецификация

ГФ АО ЦПТИ

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
12-1112	13.03.17	

Копировал

Формат А2