(окончание)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.,кг	Приме-чание
		Материалы			
	25х3,2	1. Труба водогазопроводная, обыкно-	9	2,39	м
	ГОСТ 3262-75	-венная, условный проход 25 мм			
	№ по П/Л М2615	2. Канат стальной D6,2	120		м
	код DF1201	3 Огнестойкая пена DF	1		баллон
		Монтажные изделия			
XD5,	ELJ0.14.38250	Коробка клеммная с 5 клеммами;	2		
XD6	№ по П/Л 154.8	IP56			
X1		Клеммник	1		для установки в шкаф ШПС
	код ZRN500GR	1. Мини-зажим типа RN.2/GR	10		
	код ZRF101GR	2. Торцевой изолятор	1		
	код ZBT006	3. Концевой фиксатор BT12	2		
	код 03120	4. Кронштейн TST20	2		
	код 02130	5. DIN рейка типа Omega 2F	0,2		м
	К-798; № по П/Л М2631	1. Муфта натяжная	20		
	К676; № по П/Л М2705	2. Зажим	20		
	код 25221	3. Стандартный хомут	125		для подвеса кабеля на канат
		из полиамида 6.6 (7,8х120 мм)			
	код 53357	4. Держатель оцинкованный	8		
		двусторонний D25-26			
	TMC 25/1х17	5. Миниканал односекционный	50		100 м
	код 00304	со стандартной съемной крышкой			
	DIN 5002 1SS	6. DIN-рейка из оцинкованной	1		
	код 02140	стали OMEGA 3F (L=2 м)			

(продолжение)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.,кг	Приме-чание
		Щиты и пульты			
ШПС		Шкаф сигнализации в составе:	1		
	код R5CEX0442	1. Шкаф навесной CE с прозрачной	1		
		дверью (400х400х200); IP55			
	код R5A55	2. Кронштейн для настенного	1		компл.
		крепления			
	DIN 5002 1SS	3. DIN-рейка из оцинкованной	1		
	код 02140	стали OMEGA 3F (L=2 м)			
	TST20; код 03120	4. Кронштейн для DIN-рейки	4		
		Электроаппараты			
VD1	1N4001	Диод	3		
Rок.1	МЛТ-0,5-47кОм±5%	Резистор	5		
BIAL11.5;	СП 12 (надпись "Выход")	Оповещатель световой пожарный	2		
BIAL11.6		24В, 20 мА, IP41			
BIAS11.1;	ОПЗ "Антишок"	Оповещатель пожарный звуковой	2		
BIAS11.2	ТУ4371-010-44373676-05	24 В, 60 мА, 100 дБ; IP53;			
		время нарастания звук. сигн. -6 с			
SC11;	УК-ВК/05	Устройство коммутационное	2		
SC12	АЦДР.425412.002-05ТУ				
SC13	УК-ВК/04	Устройство коммутационное	1		
	АЦДР.425412.002-04ТУ				
		Кабели и провода			
	ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5	1. Кабель силовой огнестойкий	4	0,33	м
	ТУ 16.К71-337-2004				
	КПСВЭВнг-LS 1х2х1,5	2. Кабель для систем пожарной	585	0,067	м
	ТУ 16.К99-002-2003	и охранной сигнализации			
		сечением 1х2х1,5			
	ПуГВ 1х1,5	5. Провод высокой гибкости	10	0,022	м
	ТУ 16-705.501-2010	для электрических установок,			
		сечением 1,5 кв. мм			

(начало)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.,кг	Приме-чание
		Приборы и средства автоматизации			
BTH	2051E	Извещатель пожарный дымовой	10		System Sensor
		адресно-аналоговый			
BTH	B501AP	Универсальное базовое основание	10		System Sensor
BTM	MCP5ARP02FG-E010-02	Извещатель пожарный ручной	1		ESMI
		адресный			
BTM	SR1T	Базовое основание для настенной	1		ESMI
		установки ручного извещателя			
		Аксессуары для ручного извещателя:			ESMI
	PS200	1. Защитная крышка	1		
	KG 1	2. Сменное стекло	1		Комплект - 10 шт.
2SC03.145... ...2SC03.148	ESMIM210E	Модуль контроля одноканальный	4		установка в шкаф ШПС
2SC13.149; 2SC13.150	ESMIM201E	Модуль управления одноканальный	2		установка в шкаф ШПС
	M200E-DIN	Адаптор для установки модуля	6		установка в шкаф ШПС
		на DIN-рейку			
2BTK3.145.1; 2BTK3.146.1	PHSC-155-EPR	Извещатель пожарный тепловой	200		м
		линейный (термокабель)			
		tсраб.=68,3 °С			
		Аксессуары для PHSC-155-EPR:			
XD1 ...	ZB-HD-4-QC	Коробка зонная, корпус NEMA-4X	4		
... XD4		влагостойкий			
	WAW-P	1. Зажим угловой	135		для крепления термокабеля
	PG 11, код 52700	2. Кабельный зажим с контргайкой	8		для ввода сиг. кабеля в коробку
	SR-502	3. Муфта защитная влагостойкая	4		для ввода термокабеля в коробку

						ПКС-1-000-1128-ПС7
						Корпус 715
1	–	Зам. ПКС 108-18		03.03.18		
Изм.	Колич.	Лист	N док.	Подп.	Дата	
Разраб.		Веселкова			22.03.18	Оснащение подстанций высоковольтного участка АО ЧМЗ автоматическими системами противопожарной защиты
Пров.		Коркин			22.03.18	
Нач. ПО		Зянкин			22.03.18	Спецификация
Н. контр.		Поскредышев			22.03.18	
ГИП		Вестфаль			22.03.18	

Стадия	Лист	Листов
Р	4	

ГФ АО ЦПТИ

Взам. инв. №

Подпись и дата 04.04.18

Инв. № подл. 11-1112

Копировал

Формат А2