

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
	Приборы и средства автоматизации							
ВТН	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный	ИП 212-73		System Sensor	шт	6		
ВТН	Базовое основание с резистором 1 кОм для ИП 212-73	В401R-1000		"	шт	6		
	Аксессуары для ИП 212-73:							
	1. Монтажный комплект для навесного монтажа	SMK400		"	шт	6		
ВТМ	Извещатель пожарный ручной IP55	ИП 535-26 "Север" АТФЕ.425211.001 ТУ		ООО НПП "Магнито-Контакт" г. Рязань	шт	1		
ARK1	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП 0104065-4-1 версии 3.00	"С2000-4" АЦДР.425513.008 ТУ		НВП "Болид" г. Королев МО	шт	1		
ARK2	Пульт контроля и управления охранно-пожарный	"С2000 М" АЦДР.426469.027ТУ		"	шт	1		

Инв. № подл. 17-11/2
Подпись и дата 13.03.17
Взам. инв. №

ПКС-1-000-1128-ПС10.С0					
Корпус 193					
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата
Разраб.	Веселкова	2	13.03.17		
Пров.	Чупров	2	13.03.17		
Нач. ПО	Зянкин	2	13.03.17		
Н. контр.	Поскребышев	2	13.03.17		
ГИП	Вестфаль	2	13.03.17		
Оснащение подстанций высоковольтного участка АО ЧМЗ автоматическими системами противопожарной защиты					Стадия
Спецификация оборудования, изделий и материалов.					Лист
					Листов
					Р
					1
					5
					ГФ АО "ЦПТИ"

Копировал

Формат А3

Инв. № подл. 12-1112
Подпись и дата 13.03.11
Взам. инв. №

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
	Щиты и пульты							
ШПС	Шкаф сигнализации в составе:				шт	1		
	1. Шкаф навесной СЕ с прозрачной дверью (600х600х250); IP55	код R5CEX0669		ДКС з. Тверь	шт	1		
	2. Кронштейн для настенного крепления	код R5A55		"	шт	1		комплект
	3. DIN рейка типа Омега 3F	DIN 5002 1SS, код 02140		"	м	0,2		
	Электроаппараты							
GB1	Аккумулятор герметичный кислотный гелевый 17 Ач, 12В	0406-008059		ЗАО "ТК Тинко" з. Москва	шт	1		
QF1	Выключатель автоматический iC60N 1P 3A	iC60N A9F74 103 (3A)		Schneider Electric	шт	1		
	Диоды:							
VD1, VD2		КД521А			шт	2		
VD3		КД243			шт	2		
G1	Резервированный источник питания РИП-12 исп. 51	РИП-12-3/17П1-Р-RS		НВП "Болит" з. Королев МО	шт	1		
		АЦДР.436534.004-01ТУ						
Рок.2	Резистор	М/Т-0,25-4,3кОм±5%			шт	1		
ZC1	Устройство шлейфовое контрольное	УШК-03		"ИВС-Сигналспецавтома-тика" з. Обнинск	шт	1		
		ТУ 4371-005-44373676-03						
BIAS	Оповещатель пожарный звуковой 12 В, 55 мА, 100 дБ; IP53; время нарастания звук. сигн. -6 с	ОПЗ "Антишок" ТУ4371-010-44373676-05		"ИВС-Сигналспецавтома-тика" з. Обнинск	шт	1		
BIAL	Оповещатель световой пожарный 24В, 20 мА, IP41	СП 12 (надпись "Выход") ТУ4371-010-44373676-05		"Сталт" з. Санкт-Петербург	шт	1		

Изм.	Кол.	уч.	Лист	И док.	Подп.	Дата

Копировал

ПКС-1-000-1128-ПС10.СО

Формат А3

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
7-112	13.03.18	

