





Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
ИФ-102-17	03.11.17	

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изме-рения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
	Вентиляция							
	ОВ-10							
	1 Агрегат вентиляционный комплектно:			ООО НЭМЗ "ТАЙРА"	шт.	1	503,5	ОВ-10.1
	а) Вентилятор радиальный среднего давления,	ВР 280-46 №8		г.Новосибирск				
	общепромышленного исполнения из углеродистой стали,							
	исполнение 1, положение Л0°, производительность							
	22300 м³/ч, напор 1500 Па;							
	б) Электродвигатель 22 кВт, 750 об/мин.;	A200L8						
	в) Виброизоляторы	Д042			шт.	5	1,56	
	г) Рама монтажная	PMT-8			шт.	1	32,8	
	д) Патрубок входной				шт.	1		
	2 Агрегат вентиляционный комплектно:			ООО НЭМЗ "ТАЙРА"	шт.	1	503,5	ОВ-10.2
	а) Вентилятор радиальный среднего давления,	ВР 280-46 №8		г.Новосибирск				
	общепромышленного исполнения из углеродистой стали,							
	исполнение 1, положение Пр0°, производительность							
	22300 м³/ч, напор 1500 Па;							
	б) Электродвигатель 22 кВт, 750 об/мин.;	A200L8						
	в) Виброизоляторы	Д042			шт.	5	1,56	
	г) Рама монтажная	PMT-8			шт.	1	32,8	
	д) Патрубок входной				шт.	1		

						00144-008-655-ОВ.СО			
						г. Новосибирск ПАО "НЭХК"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Разработал		Комягина			02.11.17	Здание 655. Модернизация вентиляционной системы участок "Газоочистка" ОВ-10, ОВ-11	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Макаренко			02.11.17		Р	1	8
						Спецификация оборудования, изделий и материалов	АО "ЦПТИ" Новосибирский филиал		
Н. контр.		Никерина			03.11.17				
Утвердил		Кулаков			03.11.17				

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
ИФ-162-17	Дей-03.11.17	

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изме-рения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
	3 Вставка гибкая, с двумя фланцами	В-8-ВР 280-46-0		000 НЭМЗ "ТАЙРА"	шт.	2		
	из листа БТ-1,5 ГОСТ 19904-90			г.Новосибирск				
	ОК 370В ГОСТ 16523-97							
	4 Вставка гибкая с двумя фланцами	Н-8-ВР 280-46-0		000 НЭМЗ "ТАЙРА"	шт.	2		
	из листа БТ-1,5 ГОСТ 19904-90			г.Новосибирск				
	ОК 370В ГОСТ 16523-97							
	5 Клапан обратный круглый общепромышленного исполнения	КО-900		000 НЭМЗ "ТАЙРА"	шт.	2		
	из листа БТ-1,5 ГОСТ 19904-90			г.Новосибирск				
	ОК 370В ГОСТ 16523-97							
	6 Унифицированная воздушная заслонка, Ø630	УВЗКр-630		000 НЭМЗ "ТАЙРА"	шт.	1		
	из листа БТ-1,5 ГОСТ 19904-90			г.Новосибирск				
	ОК 370В ГОСТ 16523-97							
	7 Унифицированная воздушная заслонка, Ø900	УВЗКр-900		000 НЭМЗ "ТАЙРА"	шт.	1		
	из листа БТ-1,5 ГОСТ 19904-90			г.Новосибирск				
	ОК 370В ГОСТ 16523-97							
	8 Унифицированная воздушная заслонка, 600x400	УВЗПр-600x400		000 НЭМЗ "ТАЙРА"	шт.	1		
	из листа БТ-1,5 ГОСТ 19904-90			г.Новосибирск				
	ОК 370В ГОСТ 16523-97							

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

00144-008-655-ОВ.СО

Лист
2

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
ИФ 102-17	03.11.17	

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изме-рения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
	9 Узел прохода вентиляционной шахты диаметром D=800 мм.	УП-800		ООО НЭМЗ "ТАЙРА"	шт.	1		
				г.Новосибирск				
	10 Решетка вентиляционная регулируемая, 200x200,	P-200		ООО НЭМЗ "ТАЙРА"	шт.	14		
	из листа БТ-1,5 ГОСТ 19904-90			г.Новосибирск				
	ОК 370В ГОСТ 16523-97							
	11 Лючок для замера параметров воздуха	ЛП			шт.	4		
	12 Сетка из стальной рифленой проволоки	ЧР10-3 ГОСТ 3306-88			кг	26		
	13 Воздуховод, лист БТ-1,5 ГОСТ 19904-90, сборка на фланцах			ООО НЭМЗ "ТАЙРА"				
	ОК 370В ГОСТ 16523-97			г.Новосибирск				
	Класс герметичности "В" по ГОСТ Р ЕН 13779-2007							
	ø630				м	14,5		
	ø800				м	4,0		
	ø900				м	17,0		
	ø1120				м	6,0		
	400x200				м	16,0		
	400x400				м	10,5		
	600x400				м	12,0		
	800x400				м	18,0		
	800x500				м	17,0		

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

00144-008-655-0В.СО

Лист
3



Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
ИФ-162-17	03.11.17	

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изме-рения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
	ОВ-11							
	1 Агрегат вентиляционный комплектно:			ООО НЭМЗ "ТАЙРА"	шт.	1	503,5	ОВ-11.1
	а) Вентилятор радиальный среднего давления, общепромышленного исполнения из углеродистой стали, исполнение 1, положение Л0°, производительность 22300 м³/ч, напор 1500 Па;	ВР 280-46 №8		г.Новосибирск				
	б) Электродвигатель 22 кВт, 750 об/мин.;	A200L8						
	в) Виброизоляторы	Д042			шт.	5	1,56	
	г) Рама монтажная	PMT-8			шт.	1	32,8	
	д) Патрубок входной				шт.	1		
	2 Агрегат вентиляционный комплектно:			ООО НЭМЗ "ТАЙРА"	шт.	1	503,5	ОВ-11.2
	а) Вентилятор радиальный среднего давления, общепромышленного исполнения из углеродистой стали, исполнение 1, положение Пр0°, производительность 22300 м³/ч, напор 1500 Па;	ВР 280-46 №8		г.Новосибирск				
	б) Электродвигатель 22 кВт, 750 об/мин.;	A200L8						
	в) Виброизоляторы	Д042			шт.	5	1,56	
	г) Рама монтажная	PMT-8			шт.	1	32,8	
	д) Патрубок входной				шт.	1		

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата

00144-008-655-ОВ.СО

Лист
5

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
ИР-162-17	03.11.17	

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1ед., кг	Примечание
	3 Вставка гибкая, с двумя фланцами	В-8-ВР 280-46-0		ООО НЭМЗ "ТАЙРА"	шт.	2		
	из листа БТ-1,5 ГОСТ 19904-90			г.Новосибирск				
	ОК 370В ГОСТ 16523-97							
	4 Вставка гибкая с двумя фланцами	Н-8-ВР 280-46-0		ООО НЭМЗ "ТАЙРА"	шт.	2		
	из листа БТ-1,5 ГОСТ 19904-90			г.Новосибирск				
	ОК 370В ГОСТ 16523-97							
	5 Клапан обратный круглый общепромышленного исполнения	КО-900		ООО НЭМЗ "ТАЙРА"	шт.	2		
	из листа БТ-1,5 ГОСТ 19904-90			г.Новосибирск				
	ОК 370В ГОСТ 16523-97							
	6 Унифицированная воздушная заслонка, Ø630	УВЗКр-630		ООО НЭМЗ "ТАЙРА"	шт.	1		
	из листа БТ-1,5 ГОСТ 19904-90			г.Новосибирск				
	ОК 370В ГОСТ 16523-97							
	7 Унифицированная воздушная заслонка, Ø900	УВЗКр-900		ООО НЭМЗ "ТАЙРА"	шт.	1		
	из листа БТ-1,5 ГОСТ 19904-90			г.Новосибирск				
	ОК 370В ГОСТ 16523-97							
	8 Унифицированная воздушная заслонка, 600x400	УВЗПр-600x400		ООО НЭМЗ "ТАЙРА"	шт.	1		
	из листа БТ-1,5 ГОСТ 19904-90			г.Новосибирск				
	ОК 370В ГОСТ 16523-97							

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

00144-008-655-ОВ.СО

Лист
6

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
ИР-162-17	03.11.17	

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изме-рения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
	9 Узел прохода вентиляционной шахты диаметром D=800 мм.	УП-800		ООО НЭМЗ "ТАЙРА"	шт.	1		
				г.Новосибирск				
	10 Решетка вентиляционная регулируемая, 200x200,	P-200		ООО НЭМЗ "ТАЙРА"	шт.	14		
	из листа БТ-1,5 ГОСТ 19904-90			г.Новосибирск				
	ОК 370В ГОСТ 16523-97							
	11 Лючок для замера параметров воздуха	ЛП			шт.	4		
	12 Сетка из стальной рифленой проволоки	ЧР10-3 ГОСТ 3306-88			кг	29		
	13 Воздуховод, лист БТ-1,5 ГОСТ 19904-90, сборка на фланцах			ООО НЭМЗ "ТАЙРА"				
	ОК 370В ГОСТ 16523-97			г.Новосибирск				
	Класс герметичности "В" по ГОСТ Р ЕН 13779-2007							
	ø630				м	20,0		
	ø800				м	4,0		
	ø900				м	17,0		
	ø1120				м	11,0		
	400x200				м	60,0		
	600x400				м	13,0		
	800x400				м	19,0		
	800x500				м	13,0		

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

00144-008-655-ОВ.СО	Лист
	7

