





Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
ИФ-171-17	Виз 12.12.17	

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изме-рения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
	Вентиляция							
	МВ11							
	1 Агрегат вентиляционный комплектно:			ООО НЭМЗ "ТАЙРА"	шт.	1	905,2	МВ11.1
	а) Вентилятор радиальный среднего давления, взрывозащищенный из разнородных металлов, исполнение 1, положение Пр0°, производительность 30000 м³/ч, напор 2700 Па;	ВР 280-46 №8		г.Новосибирск				
	б) Электродвигатель 45 кВт, 1000 об/мин.;	АВ250S6						
	в) Виброизоляторы	ВР 203			шт.	6	1,2	
	г) Рама монтажная	РМТ-8			шт.	1	32,8	
	д) Входной патрубок				шт.	1		
	2 Агрегат вентиляционный комплектно:			ООО НЭМЗ "ТАЙРА"	шт.	1	905,2	МВ11.2
	а) Вентилятор радиальный среднего давления, взрывозащищенный из разнородных металлов, исполнение 1, положение Л0°, производительность 30000 м³/ч, напор 2700 Па;	ВР 280-46 №8		г.Новосибирск				
	б) Электродвигатель 45 кВт, 1000 об/мин.;	АВ250S6						
	в) Виброизоляторы	ВР 203			шт.	6	1,2	
	г) Рама монтажная	РМТ-8			шт.	1	32,8	
	д) Входной патрубок				шт.	1		

						00145-008-655-0В.СО			
						г. Новосибирск ПАО "НЗХК"			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Здание 655. Модернизация вентсистемы МВ-11	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Комягина				04.12.17		Р	1	6
Проверил	Макаренко				04.12.17	Спецификация оборудования, изделий и материалов	АО "ЦПТИ" Новосибирский филиал		
Н. контр.	Никерина				04.12.17				
Утвердил	Кулаков				05.12.17				

Инв.№ подл.	Взам. инв. №
ИФ-171-17	ИФ-171-17
Подп. и дата	02.12.17

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изме- рения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
	3 Вставка гибкая, с двумя фланцами	B-8-BP 280-46		ООО НЭМЗ "ТАЙРА"	шт.	2		
	из листа БТ-1,5 ГОСТ 19904-90			г.Новосибирск				
	ОК 370В ГОСТ 16523-97							
	4 Вставка гибкая с двумя фланцами	H-8-BP 280-46		ООО НЭМЗ "ТАЙРА"	шт.	2		
	из листа БТ-1,5 ГОСТ 19904-90			г.Новосибирск				
	ОК 370В ГОСТ 16523-97							
	5 Фильтр масляных туманов	ME-41		СовПлим Сибирь	шт.	1		КП №нс4719 от 17.11.2017
				г.Новосибирск				
	6 Фильтр масляных туманов	ME-41/2		СовПлим Сибирь	шт.	8		КП №нс4573 от 08.11.2017
				г.Новосибирск				
	7 Выпускной патрубок для верхнего соединения с воздухопроводом. Для ME-41/2; Ø400 мм	ME-OUTLET/2T		СовПлим Сибирь	шт.	8		КП №нс4573 от 08.11.2017
				г.Новосибирск				
	8 Шланг сантопреновый термостойкий (+150°C), Ø250 мм, l=5 м	RH-SANTO		СовПлим Сибирь	шт.	2		КП №нс4573 от 08.11.2017
				г.Новосибирск				
	9 Шланг сантопреновый термостойкий (+150°C), Ø400 мм, l=5 м	RH-SANTO		СовПлим Сибирь	шт.	16		КП №нс4573 от 08.11.2017
				г.Новосибирск				
	10 Хомут, Ø250 мм	XC 250		СовПлим Сибирь	шт.	4		КП №нс4573 от 08.11.2017
				г.Новосибирск				

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

00145-008-655-0B.CO

Лист
2

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
ИФ-171-17	Всв 12.12.17	

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изме-рения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
	11 Хомут, Ø400 мм	ХС 400		СовПлим Сибирь	шт.	32		КП №ис4573, от 08.11.2017
				г.Новосибирск				
	12 Клапан обратный высокой плотности, во взрывозащищенном исполнении, 800x800 мм	НЕРПА-КО-800x800-УХ/12-В-7500		ООО "ВЕЗА"	шт.	2		
				г. Москва				
	13 Клапан противопожарный, общепромышленный, нормально открытый, сечением 800x800, канальный, с электроприводом BELIMO на 220В, размещенным снаружи, с клеммной колодкой, EI90	КПУ-1Н-О-Н-800x800-2хф- -MB220-СН-кл-О-О-О-О-О		ООО "ВЕЗА"	шт.	1		
				г. Москва				
	14 Шибер, Ø250, из листа БТ-1,5 ГОСТ 19904-90 ОК 370В ГОСТ 16523-97			Компания НЕВАТОМ	шт.	2		
				г.Новосибирск				
	15 Шибер, 400x400, из листа БТ-1,5 ГОСТ 19904-90 ОК 370В ГОСТ 16523-97			Компания НЕВАТОМ	шт.	8		
				г.Новосибирск				
	16 Зонт вентиляционный круглый, Ø1000			Компания НЕВАТОМ	шт.	1		
				г.Новосибирск				
	17 Лючок для замера параметров воздуха	ЛП		Компания НЕВАТОМ	шт.	6		
				г.Новосибирск				

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

00145-008-655-ОВ.СО

Лист
3

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
ИФ-171-17	12.12.17	

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изме-рения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
	18 Воздуховод, лист БТ-1,5 ГОСТ 19904-90 , сборка на фланцах			Компания НЕВАТОМ				
	ОК 370В ГОСТ 16523-97			г.Новосибирск				
	Класс герметичности "В" по ГОСТ Р ЕН 13779-2007							
	Ø250				м	6,0		
	Ø400				м	11,5		
	Ø500				м	20,0		
	Ø630				м	20,0		
	Ø710				м	6,0		
	Ø800				м	1,0		
	Ø1000				м	5,0		
	800x800				м	22,5		
	600x1500				м	5,0		
	1500x500				м	4,5		
	19 Переход 400x400/Ø400, h=250 мм, лист БТ-1,5 ГОСТ 19904-90			Компания НЕВАТОМ	шт.	8		
	ОК 370В ГОСТ 16523-97			г.Новосибирск				
	20 Заглушки для воздуховодов из листа БТ-1,5 ГОСТ 19904-90			Компания НЕВАТОМ	м²	7,5		
	ОК 370В ГОСТ 16523-97			г.Новосибирск				

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

00145-008-655-0В.СО

Лист
4

[illegible]

Изм.	Кол.лч.	Лист	№ док.	Подпись	Дат
------	---------	------	--------	---------	-----