

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед. кг	Примечание
1а,2а	Датчик реле перепада давления	SR1000			шт.	2		Комплект автоматики
	выход 4...20 мА, двухпроводная схема подключения							КА_17.74.03280-НСК от 01.12.17
ШУ-МВ11	Шкаф приборов управления автоматики			Веза-Новосибирск	шт.	1		Комплект автоматики
								КА_17.74.03280-НСК от 01.12.17
	Извещатель пожарный ручной	ИП 535 - Спектрон - ExD-M-KO		НПО "Спектрон"	шт.	5		
	"Пожар", красный	СПЕК 425211.001 ТУ						
	Устройство дистанционного пуска	Спектрон - 535 - ExD-M-01		НПО "Спектрон"	шт.	8		
	"Пожаротушение", желтый	СПЕК 425211.001 - 01 ТУ						
	Кабель огнестойкий с пониженным дымо и газовойделением	КПСЭнг(А)- FRLS 1x2x0,75		ЗАО НПП "Спецкабель"	м	30		
		ТУ16.К99-036-2007		г. Москва				
	Кабель контрольный	КВВГнг(А)-LS 4x0.75		ЗАО "Электро-	м	10		
		ТУ16.К71-310-2001		комплектсервис"				
	Кабель гибкий	ПВСнг(А)-LS 2x0,75		ОАО "Электрокабель"	м	20		
		ТУ 16.К01-49-2005		Кольчугинский завод"				
	Труба 20x2,8	ГОСТ 3262-75			м	25		

Инв. № подл.	ИФ-173-17
Подпись и дата	2017.12.17
Взам. инв. №	

						00145-008-655-AOB.CO		
						г.Новосибирск ПАО "НЗХК"		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Здание 655.		Стадия
Разраб.		Сабельников		И.С.	29.10.17	Модернизация вентсистемы МВ-11		Лист
								Листов
								Р
								1
Н.контр.	Никерина	И.С.	29.10.17	Спецификация оборудования, изделий и материалов		АО "ЦПТИ"		
Утвердил	Кулаков	И.С.	26.12.17			Новосибирский филиал		