




СИБИРСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ

ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

Акционерное общество
«СИБИРСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ
КОМБИНАТ»
(АО «СХК»)
СУБЛИМАТНЫЙ ЗАВОД (СЗ)

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер СЗ

 А.И. Рудников
27 12 2018 г.

27.12.2018 № 11-60/04-04/53429-BL

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на подключение к электрическим сетям

Потребитель: СЗ АО «СХК»

Место: АО «СХК», СЗ (площадка 5)

Технические условия действительны: до 31.12.2021 г.

1 Требования на подключение к электрическим сетям

1.1 Суммарная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств: 30 кВт, из них: 30 кВт по первой категории надежности.

1.2 Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется подключение: 0,4кВ.

2 Общие требования

2.1. Для обеспечения элементов защиты часовых, средств охранной сигнализации, стационарных видеокомплексов для досмотра транспорта и односторонней громкоговорящей связи на периметре защищённой зоны СЗ первой категории надежности, предусмотреть подключение указанных потребителей к существующей трансформаторной подстанции ТП-16 СЗ.

2.2. При необходимости точки подключения уточнить при проектировании.

Начальник УЭЭО СЗ

И.В. Качурин