

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления

капитального строительства

В. А. Гаценко

" " 2018 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № А-012/18

Ремонт здания № 97 находящегося по адресу Московская обл. Сергиево-Посадский р-он., промплощадка ФГУП «РАДОН» инв.№1100024

№№ п,п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ	Выявленные дефекты
1	2	3	4	5
Ремонтные работы по зданию № 97				
Полы				
1	Подготовка поверхности пола под укладку бетона , демонтаж дорожных плит	м ²	144	На отдельных участках дорожные плиты «играют» при наезде большегрузной техники
2	Уложить щебень М600 фракцией 20-40 с уплотнением толщ. 150мм	м ²	144	
3	Уложить бетон В 25 с применением армосетки ячейкой 100х100 d6мм толщ 100мм	м ² /м ³	288/28,8	
4	Покраска поверхности бетона, пропитка по бетону ПУ555 -----	м ²	288	
5	грунтовка по бетону ПУ555-----	м ²	288	
6	покраска по бетону Моноуретан -----	м ²	288	
Бункер приема цемента				
4	Зачистка металлической поверхности под грунтовку	м ²	48	
5	Покрытие металлической поверхности грунтовкой ГФ-021	м ²	48	
6	Покраска металлической поверхности краской ПФ-115 (Нержамент, Slaven)	м ²	48	
Стены здания				
7	Зачистка металлической поверхности стен и опорных конструкций под грунтовку	м ²	770	
8	Покрытие металлической поверхности грунтовкой ГФ-021	м ²	770	
9	Покраска металлической поверхности краской ПФ-115 (Нержамент, Slaven)	м ²	770	
10	Погрузка и вывоз мусора			
11	Работа во вредных условиях			

Составил эксперт ОСК



С.В. Алтухов

Проверил начальник ОСК



Л.А. Беликова

Согласовано

В. В. Андреев