

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления  
капитального строительства

В. А. Гаценко  
" " 2018 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № А-002-1/18

Текущий ремонт здания № 116 находящегося по адресу Московская обл.  
Сергиево-Посадский р-он., промплощадка ФГУП «РАДОН»

№№ п,п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ	Выявленные дефекты
1	2	3	4	5
Ремонтные работы по зданию № 116				
	Кровля			
1	Подготовка поверхности кровли под гидроизоляцию	м <sup>2</sup>	6	На отдельных участках необходимо очистить поверхность от мха
2	Штукатурка парапета с внутренней стороны для выполнения примыкания к горизонтальной поверхности кровли	м <sup>2</sup>	70	Необходимо выполнить гладкую поверхность
3	Устройство штрабы, «выдры», по всему периметру парапета	пог.м	106,4	Для узла примыкания
4	Нанесения праймера или мастики на поверхность парапета	м <sup>2</sup>	70	
5	Очистка водоприемных воронок от накопившегося мусора	шт	3	
6	Замена водоприемных воронок	шт	2	
7	Нанесения праймера или мастики на горизонтальную поверхность кровли	м <sup>2</sup>	511	
8	Покрытие кровли из наплавляемых материалов в два слоя	м <sup>2</sup>	511	
9	Примыкание парапета к поверхности кровли в два слоя	м <sup>2</sup>	70	
10	Устройство отливов по всему периметру парапета	пог. м	106,4	
11	Погрузка и вывоз мусора на расстояние до 63 км	тн	0	
12	Работа на действующем предприятии			

Составил эксперт ОСК

С.В. Алтухов

Проверил начальник ОСК

Л.А. Беликова

Согласовано

Начальник УАХВ

Виталий И. А. Варашин