

Приложение №9 к техническому заданию

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание
		1	Демонтаж на высоте 15м	Воздуховодов Ø 160,	м 13	F=6,5м²
		2	Демонтаж на высоте 15м	Воздуховодов Ø 355,	м 46	F=52м²
		3	Демонтаж на высоте 15м	Воздуховодов Ø 800,	м 20	F=50м²
		4	Демонтаж	Вентилятор Ц14-46 № 3,2	шт. 1	m=40кг
		5	Демонтаж	Вентилятор Ц4-70 № 5	шт. 1	m=120кг
		6	Systemair	Жалюзи VK 20	шт. 1	
		7	Systemair	Жалюзи VK 35	шт. 2	
		8	Systemair	Осевой вентилятор AW-350D4-2K 190Вт	шт. 1	
			Кондиционирование			
		1	Демонтаж с последующим монтажом	Наружный блок кондиционера на отм. 0,00	шт. 1	m=108кг
		2	Демонтаж с последующим монтажом	Наружный блок кондиционера на отм. 8.00	шт. 6	m=50кг/шт
		3		Заправка кондиционеров фреоном кг.	6	
			Демонтаж системы вентиляции ВУ-314 и монтаж новой установки от участка заточки разработан в проекте Т-8016.			
Т-8139						
Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Замена инженерных коммуникаций на фасаде здания 10/04 в осях «А-3/1».	
Разраб.	Большакова		[подпись]	04.19		
Пров.	Волошин		[подпись]			
Н. контр.						
УТВ	Меркулов		[подпись]	04.19		
					Лит.	Лист Листов
						1 1

М.П.