

Обязательные требования по лоту №LEN2-19-089 «Дизельное топливо»:

- доставку осуществлять автоцистернами;
- автоцистерна должна быть снабжена насосом;
- длина топливного рукава не менее 15 метров;
- машины должны быть опломбированы;
- дизельное топливо должно быть поставлено партиями (1 партия 47500 л и 4 партии по 95000 л) по заявке заказчика;
- паспорт, декларация соответствия требованиям ГОСТ Р 54299-2010 (ИСО 8217:2010).

Заместитель начальника

ЭЦ ЛАЭС-2



Е.Н. Кулеш