Защита от шума

Скорость выхода воздуха в воздуховодах и из вентиляционных решеток выбрана, согласно допустимой скорости в рабочей зоне.

Указания к монтажу

Монтаж, приемку и пуск в эксплуатацию систем вентиляции производить в соответствии со СНиП 3.05.02-85 "Внутренние санитарно-технические системы".

После монтажа произвести наладку вентсистем.

При монтаже воздуховодов следить за их целостностью.

В местах установки под подшивным потолком вентиляторов, кондиционеров, огнезадерживающих клапанов предусмотреть лючки для обслуживания.

Автоматизация

Автоматика приточных систем предусматривает:

- регулирование и поддержание температуры приточного воздуха;
- контроль запыленности фильтров;
- отключение систем при пожаре;

Автоматика отопительно-вентиляционных систем обеспечивает поддержание и регулирование температуры внутреннего воздуха.

Перечень видов работ, для которых необходимо составить акты освидетельствования скрытых работ:

1. Правильность установки и исправное действие арматуры.
2. Выполнение тепловой изоляции воздуховодов.
3. Монтаж вентиляционных каналов.

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата	заказчик	ОВ 01/07-19		
						Квартира по адресу: РФ, г. Москва, ул. Нежинская, д.1, кор. 3, кв. 127			
						Вентиляция и Кондиционирование	Стадия	Лист	Листов
							Р	1.1	
Разработал		Бабаева			07.19				
Проверил		Колосов			07.19	Общие данные (начало)	ООО "Стройвент Инжиниринг плюс"		

Формат: А4К