



ГОСКОРПОРАЦИЯ
«РОСАТОМ»

АО «Препрег-СКМ»
(Акционерное общество
«Препрег- Современные
Композиционные Материалы»)
109316, Москва,
Волгоградский пр-т, д. 42, корп. 5
+7 (495) 777 01 23
info@umatex.com
www.umatex.com

Участникам открытого запроса
предложений

_____ № _____
На № _____ от _____

*О разъяснении положений
документации по открытому запросу предложений*

<http://zakupki.rosatom.ru> № 200122/19845/006
www.fabrikant.ru № 2633159

Уважаемые господа!

В соответствии с подпунктом 2.2 пункта 2 раздела 1 приложения № 12 к Единому отраслевому стандарту закупок (Положению о закупке) Госкорпорации «Росатом», утвержденному решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37) (далее - ЕОСЗ), в редакции, указанной в документации по открытому запросу предложений, АО «Препрег-СКМ», являющееся организатором открытого запроса предложений на право заключения договора на Оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования комплексной системы безопасности и системы охранного телевидения, а также проведение мероприятий по обслуживанию первичных средств пожаротушения и внутреннего противопожарного водопровода, в ответ на запрос участника открытого запроса предложений по информации, полученной от заказчика, сообщает следующее:

Вопрос:

Направляю вам список вопросов по ТЗ:

1. В документации нигде не нашли количество и тип огнетушителей, хотя по ТЗ подрядчик их должен обслуживать. Прошу разъяснить, их нет, или они есть, и вы позже пришлете список.
2. В регламенте выполнение некоторых работ указано как "ежедневно". Это совсем ежедневно, то есть 7/0, включая субботу и воскресенье, или имеется в виду стандартный график 5/2 с 9 до 18?
3. Имеет ли смысл исходя из ответственности систем, количества оборудования, может возможной аварийности и т.д., рассматривать возможность круглосуточного дежурства специалистов подрядчика на объекте?

Исполнитель: Шапенкова Елена Константиновна

4. В ТЗ есть указание на то, что есть работы на высоте. Есть ли у вас какие-то приспособления для работы на высоте (туры и т.д.), можно ли будет у вас их брать? Или у вас ничего нет, и мы всё привозим своё?

5. В ТЗ по системе СКУД тоже есть техническое обслуживание. Кто будет заниматься перепрограммированием карт доступа? Нужен ли от подрядчика такой специалист?

6. Существует ли система заявок у вас? Если сотрудники подрядчика не находятся постоянно на объекте, то какие сроки реагирования/устранения аварии? В ТЗ на это нет указания, формально говоря, можно исполнять заявку месяц, два, три. В это время, например директор, не сможет войти в свой кабинет по пропуску.

Ответ:

Добрый день. Ответы Заказчика:

1. Список огнетушителей и кол-во:

ОП-35 – 2шт.

ОП-5 – 40шт.

ОП-4 – 67шт.

ОУ-3 – 12 шт.

Оу-7 – 14шт.

2. Имеется в виду стандартный график 5/2 с 9 до 18.

3. Постоянное круглосуточное дежурство специалистов подрядчика на объекте не требуется, за исключением случаев серьезных сбоев системы, когда есть необходимость длительного пребывания персонала исполнителя на объекте для устранения аварийной ситуации. Поэтому, решение о круглосуточном пребывании специалистов подрядчика на объекте согласовываются сторонами и решаются в каждом конкретном случае.

4. У Заказчика отсутствуют приспособления для работы на высоте. Более подробно описано в п.2.2.4 Технического задания «Описание организации и оказания услуг».

5. Перепрограммированием карт доступа занимается Заказчик. Специалист от подрядчика не требуется.

6. Сроки реагирования/устранения аварии прописаны в проекте договора на оказание услуг (Том 1 Часть 3 Закупочной документации) п.2.1.

В том числе: п.2.1. Исполнитель обязан:

- обеспечить прибытие персонала на обслуживаемый объект в случае экстренного выезда специалиста для оценки и устранения аварийной ситуации производится в течение 2 часов рабочие дни и 4 часов праздничные/выходные дни после получения заявки, поступившей на контактные телефоны Исполнителя.

Полный перечень обязательств в проекте договора на оказание услуг (Том 1 Часть 3 Закупочной документации) п.2.1.