

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «Прибор-Сервис»



К.А. Николаев

«14» 01 2020г.

Техническое задание № ПС-27/ 14-01


Предмет закупки: оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту установок пожарной автоматики

И.о. заместителя директора по коммерции

Заместитель директора по экономике, финансам и кадрам

Заместитель директора по производству

Начальник участка монтажа



И.А. Загайнов

Я.В. Каргаполова

А.В. Никулин

В.В. Копасов

Глазов 2020

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Подраздел 3.5 Требования по обучению персонала заказчика

Подраздел 3.6 Требования к составу технического предложения участника

Подраздел 3.7 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Техническое обслуживание и текущий ремонт установок пожарной автоматики.

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

В объём оказываемых услуг входит:

- первичное обследование, освидетельствование УПА;
- осуществление плановых работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту УПА;
- устранение неисправностей по обращению Заказчика;
- осуществление технического надзора за правильным содержанием и эксплуатацией УПА, анализ состояния УПА, оперативное информирование Заказчика о неудовлетворительном состоянии оборудования и фактах его неправильной эксплуатации;
- проведения проверок работоспособности УПА

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Оказание услуг предполагает ТО и ТР технических средств

- сигнализации (элементов) автоматических систем пожаротушения;
- систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации;
- сигнализации (элементов) автоматических систем дымоудаления;
- автоматических систем оповещения и эвакуации при пожаре.

Место оказания услуг: РФ, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белова, д. 7, АО ЧМЗ.

Оказание услуг осуществляется в корпусах:

08, 21, 22, 39, 46, 70, 115А, 278, 450, 701, 702, 703, 703Б, 715, 733, 745, 745А, 750, 752, 768, 768А, 801, 827;

и на подстанциях:

п/ст 3, п/ст 4, п/ст 25, п/ст 200, п/ст 218, п/ст 301, п/ст 450, п/ст 501, п/ст 702, п/ст 710, п/ст 712, п/ст 745, п/ст 746, п/ст 768, п/ст 768А, п/ст 768Б, п/ст 799, п/ст 806, п/ст 807, п/ст 803, п/ст 803Б, п/ст 804;

п/ст 58, 158 (п/ст 158), 193 (п/ст 35), 207(п/ст 17), 208 (п/ст 20), 220 (п/ст 220), 701 (п/ст 701), 715 (п/ст 715), 751 (п/ст 751).

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки.

Общий объем оказываемых услуг составляет 10 655,00 часов за 12 месяцев.

Исполнитель должен по запросам Заказчика осуществлять анализ состояния обслуживаемого оборудования, оперативно информировать Заказчика о неудовлетворительном состоянии оборудования и фактах его неправильной эксплуатации.

Материалы и запасные части, необходимые для оказания услуг, приобретаются и доставляются к месту оказания услуг Исполнителем.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Требования к оказанию услуг, порядку сдачи и приёмки, определены в соответствии с нормативными документами:

- Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности;
- Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390;
- РД 009-01-96 Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания
- РД 009-02-96 Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт
- Положение о порядке ввода в эксплуатацию, реконструкции и ведения работ по

<p>содержанию установок пожарной автоматики АО ЧМЗ;</p> <p>- Положение о содержании и эксплуатации установок пожарной автоматики АО ЧМЗ.</p>
<p>Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг</p>
<p>Оказание услуг должно производиться в соответствии с требованиями федеральных нормативно - правовых актов.</p> <p>При оказании услуг применять материалы и запасные части надлежащего качества, обеспеченными соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество.</p>
<p>Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг</p>
<p>Срок гарантийных обязательств по качеству оказанных услуг не менее 12 месяцев с момента подписания Акта оказанных услуг. Гарантия на покупные части и оборудование – не менее срока гарантийных обязательств фирмы - изготовителя.</p> <p>Исполнитель несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами. Все дефекты, возникающие в течение гарантийного срока по вине Исполнителя, устраняются в полном объеме за счёт Исполнителя.</p> <p>Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Исполнителя и Заказчика. При отказе Исполнителя от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения Заказчик организует квалифицированную экспертизу, по результатам которой будет составлен соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок. Если Исполнитель в течение срока, указанного в акте обнаруженных дефектов, не устранит дефекты и недоделки, Заказчик вправе, при сохранении своих прав по гарантии, устранить дефекты и недоделки силами другого Исполнителя. В этом случае Исполнитель возмещает Заказчику всю сумму затрат на оплату оказанных услуг по устранению дефектов.</p>
<p>Подраздел 3.4 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг</p>
<p>Оказание услуг должно производиться персоналом соответствующей квалификации и в строгом соответствии с требованиями федеральных и локальных нормативно - правовых актов, касающихся обеспечения требований промышленной безопасности, охраны здоровья и безопасности труда, противопожарной безопасности, охраны окружающей среды, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, пропускного и внутриобъектового режимов, действующих у Заказчика.</p>
<p>Подраздел 3.5 Требования по обучению персонала заказчика</p>
<p>В течение срока действия договора по требованию Заказчика выдача рекомендаций по эксплуатации и обслуживанию УПА.</p>
<p>Подраздел 3.6 Требования к составу технического предложения участника</p>
<p>Техническое предложение должно подтверждать готовность участника оказать услуги в полном соответствии с настоящим техническим заданием.</p>
<p>Подраздел 3.7 Специальные требования</p>
<p>Исполнитель обязан обеспечить устранение отказов в работе УПА (не требующих капитального ремонта) в течение 24 часов с момента получения заявки. В случае невозможности восстановления работоспособности обслуживаемого оборудования, Исполнитель должен в течении 5 рабочих дней выдать Заказчику рекомендации, технические решения, с указанием им компенсирующих мер.</p> <p>При оказании услуг обеспечить сбор и вывоз отходов, образовавшихся в результате деятельности Исполнителя, с территории предприятия.</p>

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг
Обеспечение исправного состояния УПА Заказчика.
Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг
<p>Приемка оказанных услуг осуществляется Заказчиком ежемесячно, по результатам проверки. По окончании проверки, при отсутствии обоснованных претензий со стороны Заказчика, составляется и подписывается Акт оказанных услуг. Заказчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней после предоставления Исполнителем акта оказанных услуг принять услуги и подписать предоставленный акт оказанных услуг. В случае если в ходе проведения процедуры сдачи-приемки будут выявлены недостатки (дефекты), Заказчик вправе отказаться от подписания Акта оказанных услуг, и в этом случае услуги не будут считаться принятыми Заказчиком. При этом Стороны составляют и подписывают Протокол (Акт) о выявленных недостатках с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Срок приемки услуг в этом случае отодвигается на срок, необходимый для устранения выявленных недостатков и производства повторной приемки.</p>
Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)
<p>Ежемесячно, Исполнитель предоставляет Заказчику следующие документы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - реестр оказанных услуг; - сопроводительную документацию на покупные изделия (в случае замены каких-либо элементов); - отчетные документы (калькуляция, накладные, счета и т.п.), с указанием наименований, количества и цены замененных элементов (в случае замены каких-либо элементов); - документацию в соответствии с Положением о порядке ввода в эксплуатацию, реконструкции и ведения работ по содержанию установок пожарной автоматики и Положением о содержании и эксплуатации установок пожарной автоматики; - акт оказанных услуг с указанием выполнения поставленных целей (согласованный с цехом-владельцем УПА), счет-фактуру. <p>Вся документация предоставляется на русском языке в бумажном виде. Допускается предоставление факсовых (сканированных) копий акта оказанных услуг и счет-фактуры, с последующей отправкой оригиналов по почте. Сопроводительную документацию и отчетные документы (калькуляция, накладные, счета и т.п.) на замененное оборудование допускается предоставлять в электронном виде в pdf-формате.</p>

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
1.	АО ЧМЗ	Акционерное общество «Чепецкий механический завод»
2.	ТО	Техническое обслуживание
3.	ТР	Текущий ремонт
4.	УПА	Установка пожарной автоматики

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения
1.	Положение о порядке ввода в эксплуатацию, реконструкции и ведения работ по содержанию установок пожарной автоматики.
2.	Положение о содержании и эксплуатации установок пожарной автоматики