


УТВЕРЖДАЮ

И. о. Заместителя Генерального директора
по техническому обеспечению и качеству –
технический директор


/ К.В. Зайцев /

«21» 12 2023

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ

от 22.12.2023 № 12-49/9994-УД

Предмет закупки: сервисное обслуживание порошковых огнетушителей
АО «УЭХК»

Техническое задание
на оказание услуг

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг, либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

Подраздел 2.4 Код ОКПД 2

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Подраздел 3.6 Специальные требования

Подраздел 3.7 Требования к сроку оказания услуг

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ

Сервисное обслуживание порошковых огнетушителей АО «УЭХК» (далее по тексту - Заказчик)

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

2.1.1 Сервисное обслуживание порошковых огнетушителей Заказчика включает в себя обеспечение поддержания порошковых огнетушителей в постоянной готовности к использованию и надежной работы всех узлов порошковых огнетушителей (далее по тексту – услуги), в том числе:

- Ежеквартальная проверка порошковых огнетушителей;
- Ежегодная проверка порошковых огнетушителей;
- Обслуживание порошковых огнетушителей (устранение дефектов).

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

2.2.1 Ежеквартальная проверка порошковых огнетушителей (ТО-1) включает в себя выполнение мероприятий в соответствии с требованиями СП 9.13130:

- осмотр места установки огнетушителя и подходов к нему;
- контроль даты плановой перезарядки огнетушителя;
- проверка наличия вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе, узлах управления, гайках и головке огнетушителя;
- осмотр состояния защитных и лакокрасочных покрытий;
- проверка наличия четкой и понятной инструкции;
- проверка состояния предохранительного устройства;
- проверка наличия исправного манометра или индикатора давления (если он предусмотрен конструкцией огнетушителя), наличия необходимого клейма и величины давления в огнетушителе закачного типа или в газовом баллоне;
- измерение массы огнетушителя, расчет массы ОТВ в огнетушителе;
- осмотр состояния гибкого шланга (при его наличии) и распылителя ОТВ (на наличие механических повреждений, следов коррозии, литейного облоя или других предметов, препятствующих свободному выходу ОТВ из огнетушителя);
- проверка состояния ходовой части и надежности крепления корпуса огнетушителя на тележке (для передвижного огнетушителя), на стене или в пожарном шкафу (для переносного огнетушителя).

В случае обнаружения огнетушителей с механическими повреждениями или следами коррозии корпус и узлы огнетушителя должны быть подвергнуты испытанию на прочность досрочно с последующей перезарядкой огнетушителя.

В случае обнаружения огнетушителя с истекшей датой плановой перезарядки (не реже одного раза в 5 лет) огнетушитель должен быть изъят из эксплуатации и подвергнут процедуре плановой перезарядки в объеме мероприятий, предусмотренных требованиями п. 4.3.11 СП 9.13130.

2.2.2. Ежегодная проверка порошковых огнетушителей (ТО-2) включает в себя выполнение мероприятий в соответствии с требованиями СП 9.13130:

- выполнение мероприятий в объеме ТО-1;
- выполнение контроля утечки вытесняющего газа из газового баллона;
- производство вскрытия огнетушителя, оценка состояния фильтров, проверка параметров ОТВ (внешний вид, наличие комков или посторонних предметов, сыпучесть при пересыпании рукой, возможность разрушения небольших комков до пылевидного состояния при их падении с высоты 20 см, содержание влаги и дисперсность) и, в случае выявления несоответствий, перезарядка огнетушителя.

2.2.3 Обслуживание порошковых огнетушителей (устранение дефектов): восстановление работоспособности огнетушителя и составных частей после отказов и повреждений, а также мест установки порошковых огнетушителей путем замены и (или)

восстановления отдельных составных блоков (элементов), мероприятия по выявлению и замене отказавших легкоъемных функциональных блоков, узлов и элементов, а также другие восстановительные мероприятия, не требующие использования специального ремонтного оборудования, выполняется по заявкам Заказчика, с предварительным составлением и согласованием дефектной ведомости.

2.2.4 Услуги, приведённые в подпунктах 2.2.1-2.2.2 оказываются по календарным графикам, составляемым ежемесячно на основании планов-графиков сервисного обслуживания порошковых огнетушителей Заказчика в соответствии с Приложением № 6 к ТЗ. Перечень порошковых огнетушителей представлен в Приложении № 4 к настоящему ТЗ.

2.2.5 Детализированный состав мероприятий по сервисному обслуживанию порошковых огнетушителей приведен в Приложении № 7 к настоящему ТЗ.

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг, либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

2.3.1 Объем услуг по сервисному обслуживанию порошковых огнетушителей Заказчика, составляет:

- Ежеквартальная проверка порошковых огнетушителей (ТО-1) – 4 992 шт.;
- Ежегодная проверка порошковых огнетушителей (ТО-2) – 1 664 шт.;
- Обслуживание порошковых огнетушителей (устранение дефектов) – 1 664 шт.

Итого совокупный объем услуг по настоящему техническому заданию (далее – ТЗ) составляет 8 320 шт.

Подраздел 2.4. Код ОКПД2

Код	Вид услуги
84.25.11.190	Услуги по тушению и предупреждению пожаров, прочие, не включенные в другие группировки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

3.1.1 Услуги оказываются на территории ЗАТО г. Новоуральск, не режимной и режимной охраняемой территориях Заказчика.

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

3.2.1 Для сервисного обслуживания порошковых огнетушителей Заказчика Исполнитель самостоятельно приобретает материалы, в соответствии с Приложением № 5 к настоящему ТЗ, без дальнейшего предъявления затрат Заказчику.

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

3.3.1 Гарантийный срок на оказанные услуги – не менее 12 месяцев с даты подписания Исполнителем и Заказчиком акта сдачи-приемки оказанных услуг.

3.3.2 Все дефекты, возникающие в течение гарантийного срока по вине Исполнителя (в том числе связанные с низким качеством оказанных услуг Исполнителем), устраняются в полном объеме за счёт Исполнителя.

3.3.3 Исполнитель гарантирует:

3.3.4 Оказание всех услуг в полном объеме и в сроки, согласованные с Заказчиком;

3.3.5 Соответствие качества оказанных услуг требованиям настоящего ТЗ;

3.3.6 Своевременное устранение (в течение 5 (пяти) рабочих дней) недостатков и дефектов, выявленных при приемке услуг и в период гарантийного срока эксплуатации объекта.

3.3.7 Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, которые не позволяют продолжить его нормальную эксплуатацию до их устранения, гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов.

3.3.8 Устранение дефектов осуществляется Исполнителем за свой счет.

3.3.9 При обнаружении Заказчиком дефектов и недоделок, выявленных при приёмке услуг, а также в период гарантийного срока эксплуатации, Заказчик должен официально оповестить об этом Исполнителя в день обнаружения дефектов. Наличие дефектов и недоделок, а также сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Исполнителя и Заказчика. Акт оформляет Заказчик в течение пяти рабочих дней с момента выявления дефектов и недоделок Заказчиком, о чём Заказчик ставит в известность Исполнителя в день обнаружения дефекта. Для подтверждения дефектов и причин их возникновения, Заказчик организует работу экспертной группы в состав которой входят квалифицированные технические специалисты от Исполнителя и Заказчика.

По результатам экспертизы оформляется соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок.

3.3.10 Если Исполнитель в течение срока, указанного в акте обнаруженных дефектов, не устранит дефекты и недоделки, Заказчик вправе, при сохранении своих прав по гарантии, устранить дефекты и недоделки силами другого Исполнителя. В этом случае Исполнитель возмещает Заказчику всю сумму затрат на оплату оказанных услуг по устранению дефектов.

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

3.4.1 Исполнитель обязуется обеспечивать защиту информации, составляющей служебную тайну Заказчика.

3.4.2 Передача информации с ограничительной пометкой «Для служебного пользования». осуществляется только после подписания между сторонами Соглашения о конфиденциальности и неразглашении служебной информации ограниченного распространения («Для служебного пользования»).

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

3.5.1 Исполнитель обязуется выполнять требования Заказчика в области охраны труда, ядерной, радиационной, промышленной, пожарной и экологической безопасности, а также требования в части допуска и доступа персонала Исполнителя в ЗАТО г. Новоуральск и на режимную охраняемую территорию Заказчика.

Подраздел 3.6. Специальные требования

3.6.1 Уполномоченные представители Заказчика имеют право осуществлять оперативную проверку Исполнителя в части организации оказания услуг, а также качества оказания и объёма оказания услуг по настоящему техническому заданию.

3.6.2 Для оказания услуг, Исполнителю необходимо получить допуск на режимную охраняемую территорию Заказчика.

Подраздел 3.7. Требования к сроку оказания услуг

3.7.1 Срок оказания услуг в течение 24 (двадцати четырех) месяцев с даты заключения договора на оказание услуг.

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

4.1.1 Конечным результатом оказанных услуг считается исправное состояние порошковых огнетушителей, включенных в объемы данного ТЗ с учетом периода гарантийного срока.

Подраздел 4.2 Требования по приемке оказанных услуг

4.2.1 Исполнитель ежемесячно оформляет в 2-х экземплярах и предоставляет Заказчику, в течение 2-х рабочих дней после окончания расчетного периода, акт сдачи-приёмки оказанных услуг за расчётный период (с 26 числа предыдущего месяца по 25 число текущего месяца, расчетный период за декабрь – с 26 числа предыдущего месяца по 31 число

текущего (отчетного) месяца) по каждому подразделению с приложением промежуточных справок по видам услуг, подтверждающих передачу их результатов в соответствующее подразделение Заказчика.

4.2.2. Данные о результатах проведенного технического обслуживания, испытаний и перезарядки порошковых огнетушителей Исполнитель заносит в формуляры (паспорта) или журналы учета технического состояния в соответствии с Приложениями № 1, 2, 3 к настоящему ТЗ.

4.2.3. После оказания отдельных этапов услуг, связанных с техническим обслуживанием, восстановлением работоспособного состояния порошковых огнетушителей в процессе эксплуатации, ремонтом любого вида, Исполнитель должен предоставить документацию на оказанные услуги, в том числе справки, по представленной форме в Приложении № 8 к ТЗ, с отметками об оказании услуг с соответствующей записью о проведенном обслуживании или ремонте порошковых огнетушителей.

4.2.4. Справки с отметками об оказании услуг согласовываются с руководителями подразделений Заказчика, ответственными за эксплуатацию огнетушителей в конкретном подразделении.

4.2.5. Справки, согласованные с руководителями подразделений Заказчика, являются основанием для оформления и предоставления Исполнителем Заказчику акта сдачи-приемки оказанных услуг за расчетный период.

4.2.6. Заказчик осуществляет приёмку оказанных услуг Исполнителем, рассматривает, подписывает и возвращает представленный Исполнителем акт сдачи-приёмки оказанных услуг в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Исполнителя, либо предоставляет мотивированный отказ от приёмки услуг, выполненных Исполнителем.

Услуги считаются принятыми Заказчиком в полном объеме на основании подписанного сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг.

Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

4.3.1 По факту оказания услуг Исполнитель передает Заказчику следующие документы:

- акт сдачи-приемки оказанных услуг;
- счет-фактура и/или счет на сумму оказанных и принятых услуг;
- документы, оформленные по результатам оказанных услуг.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Требования не предъявляются

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
1.	АО «УЭХК»	Акционерное общество «Уральский электрохимический комбинат»
2.	МЦ	Материальные ценности
3.	Порошковый огнетушитель	Огнетушитель, в качестве заряда которого используется огнетушащий порошок.
4.	Сервисное обслуживание	Комплекс мероприятий по техническому обследованию оборудования, контролю его технического состояния в процессе эксплуатации, выявлению неисправностей и дефектов, техническому обслуживанию, регламентированному ремонту и ремонту по техническому состоянию (текущему ремонту) с обеспечением необходимыми запасными частями, с целью

	минимизации уровня отказов, повышения надежности и обеспечения требуемого уровня эксплуатационной готовности оборудования
--	---

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Номер приложения	Наименование приложения	Количество листов
1.	Форма этикетки учета технического состояния порошковых огнетушителей	1
2.	Форма журнала эксплуатации систем противопожарной защиты - технического обслуживания огнетушителей	1
3.	Форма журнала эксплуатации систем противопожарной защиты - проведения испытаний и перезарядки огнетушителей	1
4.	Перечень порошковых огнетушителей АО «УЭХК»	13
5.	Перечень материалов для сервисного обслуживания порошковых огнетушителей	2
6.	Планы-графики сервисного обслуживания порошковых огнетушителей подразделений АО «УЭХК»	37
7.	Детализированный состав мероприятий по сервисному обслуживанию порошковых огнетушителей	1
8.	Форма справки об оказании услуг	1

Главный энергетик,
он же начальник службы

ЕОСРО А.А. Ключин

Исполнитель
Инженер по ремонту службы 10

ЕОСРО А. В. Корчагин

Эксперт

Ведущий инженер по пожарной
безопасности отдела 5

ЕОСРО Г.Н. Власов

СОГЛАСОВАНО:

Начальник службы 2

ЕОСРО И. В. Шихов

И.о. начальника отдела 5

ЕОСРО В.Р. Казмер

Начальник отдела 7

ЕОСРО П.А. Велигуров

Руководитель службы 13

ЕОСРО Е. С. Мартюшев

Начальник отдела 14

ЕОСРО Ю. А. Обухова

Начальник отдела 16

ЕОСРО С.Л. Иванов

Начальник цеха 19

ЕОСРО В.Н. Мохаткин

Начальник участка 20

ЕОСРО В.В. Горкуша

Начальник отдела 23

ЕОСРО А. В. Наливайко

Начальник отдела 28

ЕОСРО А. Д. Тараторкин

Начальник цеха 31	<i>ЕОСРД</i> А.В. Паршин
Начальник отдела 39	<i>ЕОСРД</i> И. В. Цветков
Начальник цеха 53	<i>ЕОСРД</i> А.Ю. Пьянков
Начальник цеха 54	<i>ЕОСРД</i> И.Г. Григорьев
Начальник отдела 60	<i>ЕОСРД</i> А.Н. Бондаренко
Начальник цеха 64	<i>ЕОСРД</i> И.Ф. Ветлугин
Начальник цеха 70	<i>ЕОСРД</i> Д.В. Свительский
Начальник цеха 87	<i>ЕОСРД</i> М.А. Денисов
Начальник цеха 101	<i>ЕОСРД</i> В.В. Голубцов

(ФОРМА)

Этикетка учета технического состояния порошковых огнетушителей

Вид технического обслуживания		
Осмотр огнетушителя (проверен изнутри, снаружи) (дата: месяц, год)	Проверка качества ОТВ (дата); перезарядка ОТВ (марка ОТВ, дата перезарядки)	Гидравлическое (пневматическое) испытание (дата проведения, величина испытательного давления)
Организация, проводившая техническое обслуживание; фамилия, инициалы специалиста	Дата проведения следующего испытания огнетушителя	

Главный энергетик,
он же начальник службы

ЕООРО А.А. Ключин

Исполнитель
Инженер по ремонту службы 10

ЕООРО А. В. Корчагин

(ФОРМА)

**Журнал
эксплуатации систем противопожарной защиты - технического обслуживания
огнетушителей**

№ п/п	Присвоенный №, марка огнетушителя	Результат осмотра места установки огнетушителя и подходов к нему	Результат внешнего осмотра огнетушителя	Полная масса огнетушителя	Состояние ходовой части передвижного огнетушителя	Давление (при наличии индикатора) * или масса газового баллона**
1	2	3	4	5	6	7

Техническое обслуживание (вид и дата)						Принятые меры по устранению замечаний	Должность, фамилия, инициалы и подпись лица, проводившего ТО
Проверка узлов огнетушителя	Проверка качества ОТВ	Проверка индикатора давления	Проверка массы заряда ОТВ, кг	Проверка даты испытания корпуса огнетушителя	Замечания о техническом состоянии		
8	9	10	11	12	13	14	15

Примечание:

* давление в корпусе закаченного огнетушителя или в газовом баллоне (если он расположен снаружи и оснащен манометром или индикатором давления).

**масса баллона со сжиженным газом для вытеснения ОТВ из огнетушителя. Если баллончик расположен внутри корпуса огнетушителя, то его масса определяется раз в год (для порошковых огнетушителей - выборочно) и сравнивается со значением, указанным в паспорте огнетушителя.

Главный энергетик,
он же начальник службы

ЕОСРД А.А. Ключин

Исполнитель
Инженер по ремонту службы 10

ЕОСРД А. В. Корчагин

(ФОРМА)

**Журнал
эксплуатации систем противопожарной защиты -
проведения испытаний и перезарядки огнетушителей**

№ п/п	Заводской номер, марка огнетушителя	Дата проведения испытания и перезарядки; организация, проводившая ТО (перезарядку)	Результат осмотра и испытания на прочность	Срок следующего планового испытания	Дата проведения перезарядки огнетушителя
1	2	3	4	5	6

Марка (концентрация) заряженного ОТВ	Результаты осмотра после перезарядки	Дата следующей плановой перезарядки	Должность, фамилия, инициалы и подпись лица, ответственного за проведение перезарядки и испытания
7	8	9	10

Главный энергетик,
он же начальник службы

E0000 А.А. Ключин

Исполнитель
Инженер по ремонту службы 10

E0000 А. В. Корчагин

Перечень порошковых огнетушителей АО «УЭХК»

№ п.п.	Номер подразделения, (усл. №)	Номер или наименование здания	Номер помещения	Тип установленного в помещении огнетушителя	Количество, шт.
1.	7	317Д	107	ОП-8	1
2.	7	317Ж	108	ОП-8	1
3.	7	317А	коридор	ОП-4	1
4.	7	317А	пом.5	ОП-4	1
5.	7	317	П-1	ОП-4	1
6.	7	317	П-2	ОП-4	1
7.	7	317	комната стропальщиков	ОП-4	1
8.	7	317	открытое хранилище	ОП-4	1
9.	7	317	Закрытое хранилище	ОП-4	1
10.	7	317	А-29	ОП-4	1
11.	7	317	Б-17	ОП-4	1
12.	7	317	Б1-3	ОП-4	1
13.	7	317	Б1-29	ОП-4	1
14.	7	317	В1-3	ОП-4	1
15.	7	317	В1-17	ОП-4	1
16.	7	317	В-29	ОП-4	1
17.	7	317	Г-3	ОП-4	1
18.	7	317	контейнер (резерв)	ОП-4	1
19.	7	317	контейнер (резерв)	ОП-4	1
20.	7	317	контейнер (резерв)	ОП-8	1
21.	7	317	контейнер (резерв)	ОП-8	1
22.	16	двор зд 193	Склад №5	ОП-8(з)	1
23.	16	193БГ	1	ОП-8(з)	1
24.	16	193БГ	2	ОП-8(з)	2
25.	16	193БГ	02г	ОП-8(з)	1
26.	16	193БГ	4	ОП-8(з)	2
27.	16	193БГ	04г	ОП-8(з)	1
28.	16	193БГ	9	ОП-8(з)	2
29.	16	193БГ	09в	ОП-8(з)	2
30.	16	193БГ	11	ОП-8(з)	1
31.	16	193БГ	13	ОП-8(з)	1
32.	16	193БГ	103	ОП-8(з)	1
33.	16	193БГ	135	ОП-8(з)	5
34.	16	193БГ	146	ОП-8(з)	1
35.	16	193БГ	206	ОП-8(з)	1
36.	16	193БГ	217	ОП-8(з)	1
37.	16	193БГ	316	ОП-8(з)	2
38.	16	193БГ	403	ОП-8(з)	2
39.	16	193БГ	404	ОП-8(з)	2
40.	16	193В	4	ОП-8(з)	2
41.	16	193В	150	ОП-8(з)	2
42.	16	193В	511	ОП-8(з)	2
43.	16	193В	605	ОП-8(з)	2
44.	16	63	14	ОП-8(з)	2
45.	16	63	место хранения резервных огнетушителей	ОП-8(з)	12
46.	19	201	Хозяйственное помещение (пролет А2-А1, м/о 6-7)	ОП-8(з)	1
47.	19	201	Помещение ВК-10 (пролет А1-А, м/о 8-9)	ОП-8(з)	1
48.	19	201	Помещение обезжиривания и переконсервации	ОП-8(з)	1

№ п.п.	Номер подразделения, (усл. №)	Номер или наименование здания	Номер помещения	Тип установленного в помещении огнетушителя	Количество, шт.
			подшипников (пролет А1-А, м/о 11-12)		
49.	19	201	Помещение персонала СГМ (пролёт А1-А, м/о 13-14, отм. +3,30 м)	ОП-5(з)	1
50.	19	201	Помещение персонала СГМ (пролёт А1-А, м/о 12-14, отм. +0,00 м)	ОП-5(з)	1
51.	19	201	Помещение для хранения СИЗ склада 1908 (пролет Б-В, м/о 2-3)	ОП-8(з)	1
52.	19	201	Помещение хранения низкоактивных отходов (пролет В-Г, м/о 22-23)	ОП-8(з)	1
53.	19	201	Тамбур северо-восточный (пролет А-Б, м/о 21-22)	ОП-5(з)	1
54.	19	201	Помещение мастерской ОРБ (пролет А-Б, м/о 22-23)	ОП-8(з)	1
55.	19	201	Помещение кладовой хранения алюминиевой пудры (пролет А-Б, м/о 23-24, вход с улицы)	ОПС-5(Д)-У2	1
56.	19	201	Помещение персонала участка 2 (пролет Б-В, м/о 23-24)	ОП-8(з)	1
57.	19	201	Помещение УЗМ пролет В-Г, м/о 4-6	ОП-8(з)	2
58.	19	201	Помещение для размещения вакуумных насосов (пролет В-Г, м/о 5-6)	Оп-25(з)	2
59.	19	201	Тамбур северо-западный (пролет Г-Д, м/о 20-23)	ОП-5(з)	1
60.	19	202	Помещение №12 склада резинотехнических изделий (пролет А-Б, м/о 3-5)	ОП-8(з)	1
61.	19	202	Помещение персонала «ООО «ГЛЦ»» №18 (пролет А-Б, м/о 1-2)	ОП-5(з)	1
62.	19	202	Помещение склада 1916 (пролет А-Б-В, м/о 1-22)	ОП-8(з)	9
63.	19	202	Помещение №3 для хранения серебросодержащих отходов (пролет А-Б, м/о 21-22)	ОП-8(з)	1
64.	19	200/2	Помещение участка ревизии вакуумных насосов и мойки маятников (пролет 2/3-Б', м/о 1'-8') - 2,7 м	ОП-8(з)	1
65.	19	200/2	Помещение участка ревизии вакуумных насосов и мойки маятников (пролет 2/3-Б', м/о 1'-8') - 2,7 м	Оп-25(з)	1
66.	19	200/2	Помещение участка ревизии вакуумных насосов и мойки маятников	ОП-8(з)	1

№ п.п.	Номер подразделения, (усл. №)	Номер или наименование здания	Номер помещения	Тип установленного в помещении огнетушителя	Количество, шт.
			(пролет 2/3-Б', м/о 1'-8') +0,00 м		
67.	19	200/2	Помещение участка ревизии вакуумных насосов и мойки маятников (пролет 2/3-Б', м/о 1'-8') +0,00 м	Оп-25(з)	1
68.	19	200/2	Помещение ВК-1 (пролет 2/3-Б', м/о 3-4', на отм. -3м и +1,50 м)	ОП-8(з)	2
69.	19	200/2	Помещение ВК-1 (пролет 2/3-Б', м/о 3-4', на отм. -3м и +1,50 м)	ОП-25(з)	1
70.	19	200/2	Помещение мастерской КИПиА (пристрой по ряду А, м/о 17-18, на отм.+5,00 м)	ОП-8(з)	1
71.	19	200/2	Помещение мастерской ремонта течейскаателей №13 (пролет А-Б, м/о 2-3)	ОП-8(з)	1
72.	19	200/2	Помещение персонала участка 4 (пролет Б-В, м/о 4-7)	ОП-5(з)	1
73.	19	200/2	Помещение для хранения оборудования, материалов и запчастей (склада 1907) (пролет А-Б, м/о 21-27, отм.-2,7 м)	ОП-8(з)	2
74.	19	200/2	ЦКО (пролет Б-В, м/о 17-22)	ОП-8(з)	4
75.	19	200/2	Помещение приготовления краски (пристрой по ряду В, м/о 10-11)	ОПС-5(Д)-У2	1
76.	19	200/2	Помещение ВК-11 (пристрой по ряду В, м/о 10-11)	ОПС-5(Д)-У2	1
77.	19	200/2	Помещение кладовой ОРБ №4 (во вставке, м/о 13-15)	ОП-8(з)	1
78.	19	200/2	Помещение заготовительного участка и хранения металлоконструкций участка 5 (пролет А-В-Д, м/о 9-VIII)	ОП-8(з)	1
79.	19	200/2	Участок окраски емкостей пролет Б-В, м/о 10-13, отм. - 2,7 м	ОП-25(з)	1
80.	19	200/2	Участок окраски емкостей пролет Б-В, м/о 10-13, отм. - 2,7 м	ОП-8(з)	1
81.	19	200/2	Помещение персонала участка 5 (пристрой по ряду А, м/о 18-19)	ОП-8(з)	1
82.	19	200/2	Помещение ОРБ (м. "Тагил" по ряду А, м/о 18-19)	ОП-8(з)	1
83.	19	200/2	Помещение уборочного инвентаря УДиРТЕ № 7 (пролет А-Б, м/о21-22)	ОП-8(з)	1

№ п.п.	Номер подразделения, (усл. №)	Номер или наименование здания	Номер помещения	Тип установленного в помещении огнетушителя	Количество, шт.
84.	19	200/2	Помещение инженера-технолога УДиРТЕ № 4 (пролет А-Б, м/о 21-22)	ОП-8(з)	1
85.	19	200/2	Помещение специалиста АНК-сервис № 5 на УДиРТЕ (пролет А-Б, м/о 21-22)	ОП-8(з)	1
86.	19	200/2	Помещение в пролетах А-Б-В, м/о 2-51 здания 200/2	ОП-8(з)	15
87.	19	204	Коридор (пролет 1-3/1, м/о 1А-8, отм. +3,90 м)	ОП-5(з)	1
88.	19	204	Помещение комнаты для курения №104Б (пролет 3/1-7/1, м/о 12-13)	ОП-5(з)	1
89.	19	204	Помещение кладовой СГЭ №109 (пролет 2/1-7/1, м/о 14-15)	ОП-8(з)	1
90.	19	204	Помещения персонала ОРБ №№110, 110А (пролет 2/1-7/1, м/о 14-15)	ОП-5(з)	1
91.	19	205	Тамбур западный убежища №003 (пролет Г-Д, м/о 2-3) - 2,7 м	ОП-5(з)	1
92.	19	205	Коридор и лестничная клетка подвала № 010 (пролет Г-Д, м/о 6-11) - 2,7 м	ОП-8(з)	1
93.	19	205	Помещение для хранения хозинвентаря №117 (под галереей между зданиями 205 и 204, вход с улицы)	ОП-8(з)	1
94.	19	205	Помещение кладовой участка связи №139 (пристрой по ряду Ж, под переходной галереей к зд. 204, м/о 10-11, отм. +0,00 м., вход с улицы)	ОП-8(з)	1
95.	19	205	Лестничная клетка № 118 (пролет Г-Д, м/о 1-2)	ОП-5(з)	1
96.	19	205	Тамбур № 124 (пролет В-Г, м/о 9-10, отм. ± 0.00 м)	ОП-8(з)	1
97.	19	205	Лестничная клетка №112 (пролет Г-Д, м/о 19-20)	ОП-5(з)	1
98.	19	205	Кладовая хранения мебели склада 1910 цеха 64 №143 (пролет Б-Г, м/о15-17)	ОП-8(з)	1
99.	19	205	Коридор №144 (пролет Г-Д, м/о14-19)	ОП-8(з)	1
100.	19	205	Переходная галерея между зданиями 205 и 204 №233 (пристрой по ряду Ж, м/о 10-11)	ОП-5(з)	1
101.	19	205	Чердак №308 (пролет Б-Д, м/о 1-9) + 6,6 м	ОП-5(з)	2
102.	19	205	Чердак №311 (пролет Б-Д, м/о 12-20) + 6,6 м	ОП-5(з)	2
103.	19	205	Чердак №401 (пролет А-Д, м/о 9-12) + 9,3 м	ОП-5(з)	1

№ п.п.	Номер подразделения, (усл. №)	Номер или наименование здания	Номер помещения	Тип установленного в помещении огнетушителя	Количество, шт.
104.	19	302	Технологический подвал №003 (пролет В-Г, м/о 4 18)	ОП-8(з)	2
105.	19	302	Лестничная клетка №142 (пролет А-Б, м/о 1-2)	ОП-5(з)	1
106.	19	302	Помещение кладовой КИПиА МС №153 (пролет А-Б, м/о 2-3)	ОП-8(з)	1
107.	19	302	Помещение мастерской КИПиА МС №155 (пролет А-Б, м/о 1-2)	ОП-8(з)	1
108.	19	302	Транспортный коридор №143 (пролет А-Б, м/о 2-4)	ОП-8(з)	1
109.	19	302	Помещение в пролете А-Б, м/о 6-7	ОП-8(з)	1
110.	19	302	Помещение маслостанции для УИП-350 №165 (ряд А-А2, м/о 13-15, отм. ±0.00 м)	ОП-25(з)	1
111.	19	302	Помещение станции гидравлической (маслостанции для УИП 160) № 1646 (пролет А-Б, ось 13, отм.±0.00 м)	ОП-25(з)	1
112.	19	302	Помещение в пролете А-Б, м/о 7-17 и в пролете Б-В, м/о 7-9	ОП-8(з)	4
113.	19	302	Помещение в пролете А-Б, м/о 17-25	ОП-5(з)	1
114.	19	302	Комната для курения №115 (пролет Б-В, м/о 1-2)	ОП-5(з)	1
115.	19	302	Холл №112 (пролет Б-В, м/о 1-7)	ОП-5(з)	2
116.	19	302	Помещение ИРК №125 (пролет Б-В, м/о 4-7)	ОП-8(з)	1
117.	19	302	Венткамера вытяжная №174 (пролёт А-Б, м/о 25-26)	ОП-5(з)	1
118.	19	302	Помещение в пролете Б-В, м/о 7-25 и в пролете В-Г, м/о 4-25	ОП-8(з)	4
119.	19	302	Помещение МС №211 (пролет Б-В, м/о 3-4) + 4,8	ОП-8(з)	1
120.	19	цех 19	Тележки под баллоны	ОП-5(з)	3
121.	19	Сооружения складского назначения, расположенные на территории, прилегающей к зданию 201, запад. Планировка 19.07.2148	Металлический шкаф для хранения материалов и комплектующих службы главного механика № 6	ОП-8(з)	1
122.	19	Сооружения складского назначения, расположенные на территории, прилегающей к зданию 201, запад. Планировка 19.07.2148	Металлический шкаф для хранения материалов службы главного энергетика № 7	ОП-8(з)	1

№ п.п.	Номер подразделения, (усл. №)	Номер или наименование здания	Номер помещения	Тип установленного в помещении огнетушителя	Количество, шт.
123.	19	Сооружения складского назначения, расположенные на территории, прилегающей к зданию 200/2, восток. Планировка 19.07.2506 (открытый склад 1907)	Здание мобильное	ОП-8(з)	1
124.	19	Сооружения складского назначения, расположенные на территории, прилегающей к зданию 200/2, восток. Планировка 19.07.2506 (открытый склад 1907)	Передвижной вагон	ОП-8(з)	1
125.	19	Сооружения складского назначения, расположенные на территории, прилегающей к зданию 200/2, запад. Планировка 19.07.2498	Металлический шкаф для хранения горюче смазочных материалов №5	ОП-8(з)	1
126.	19	Сооружения складского назначения, расположенные на территории, прилегающей к зданию 200/2, запад. Планировка 19.07.2498	Металлический шкаф для хранения баллонов с ацетиленом № 13	ОП-8(з)	1
127.	19	место хранения резервных огнетушителей	резерв	ОП-8(з)	47
128.	19	место хранения резервных огнетушителей	резерв	ОП-5(з)	13
129.	19	место хранения резервных огнетушителей	резерв	ОП-25(з)	3
130.	19	место хранения резервных огнетушителей	резерв	ОПС-5(Д)-У2	3
131.	20	51 I этаж	пом.115	ОП-8(з)	1
132.	20	51 I этаж	пом.116	ОП-8(з)	1
133.	20	51 I этаж	пом.140	ОП-8(з)	2
134.	20	51 I этаж	пом.147	ОП-8(з)	2
135.	20	51 I этаж	пом.151, ПК1	ОП-8(з)	1
136.	20	51 I этаж	пом.151, ПК2	ОП-8(з)	1
137.	20	51 I этаж	пом.151, ПК3	ОП-8(з)	1
138.	20	51 I этаж	пом.151, ПК4	ОП-8(з)	1
139.	20	51 I этаж	пом.151, ПК5	ОП-8(з)	1

№ п.п.	Номер подразделения, (усл. №)	Номер или наименование здания	Номер помещения	Тип установленного в помещении огнетушителя	Количество, шт.
140.	20	51 1 этаж	пом.151, ПК6	ОП-8(з)	1
141.	20	51 1 этаж	пом.140, ПК7	ОП-8(з)	1
142.	20	51 1 этаж	пом.140, ПК8	ОП-8(з)	1
143.	20	51 1 этаж	пом.146, ПК17	ОП-8(з)	1
144.	20	51 1 этаж	пом. 146, ПК18	ОП-8(з)	1
145.	20	51 2 этаж	галерея, ПК19	ОП-8(з)	1
146.	20	51 2 этаж	галерея, ПК20	ОП-8(з)	1
147.	20	51 2 этаж	галерея, ПК21	ОП-8(з)	1
148.	20	51 2 этаж	галерея, ПК22	ОП-8(з)	1
149.	20	51 2 этаж	галерея, ПК23	ОП-8(з)	1
150.	20	51 2 этаж	галерея, ПК24	ОП-8(з)	1
151.	20	51 2 этаж	пом. 209, ПК29	ОП-8(з)	1
152.	20	51 2 этаж	пом. 211, ПК31	ОП-8(з)	1
153.	20	51 3 этаж	пом. 222, ВК-4	ОП-8(з)	2
154.	20	51 2 этаж	пом. 225, ВК-6	ОП-8(з)	1
155.	20	51 3 этаж	пом. 226, ВК-7	ОП-8(з)	1
156.	20	51А 1 этаж	пом.117, ПК1	ОП-8(з)	1
157.	20	51А 1 этаж	пом.117, ПК2	ОП-8(з)	1
158.	20	51А 1 этаж	пом.105, ПК3	ОП-8(з)	1
159.	20	51А 1 этаж	пом.105, ПК4	ОП-8(з)	1
160.	20	51А 2 этаж	пом. 203	ОП-8(з)	1
161.	20	51А 2 этаж	пом. 208, ПК5	ОП-8(з)	1
162.	20	51А 2 этаж	пом. 208, ПК6	ОП-8(з)	1
163.	20	51А 2 этаж	пом. 208, ПК7	ОП-8(з)	1
164.	20	51А 2 этаж	пом. 208, ПК8	ОП-8(з)	1
165.	20	51А 2 этаж	пом.204	ОП-8(з)	1
166.	20	51А 3 этаж	пом. 306, ВК-9	ОП-8(з)	1
167.	20	51А 3 этаж	пом. 309, ПК9	ОП-8(з)	1
168.	20	51А 3 этаж	пом. 309, ПК10	ОП-8(з)	1
169.	20	51А 3 этаж	пом. 309, ПК11	ОП-8(з)	1
170.	20	51А 3 этаж	пом. 309, ПК12	ОП-8(з)	1
171.	20	51А 3 этаж	пом.310А	ОП-8(з)	1
172.	20	51А 3 этаж	пом.310Б	ОП-8(з)	1
173.	20	51А крыша	пом. 322, ВК-11	ОП-8(з)	1
174.	20	51А крыша	пом. 323, ВК-12	ОП-8(з)	1
175.	20	51А крыша	пом. 325, ВК-14	ОП-8(з)	1
176.	20	51А крыша	пом. 326, ВК-15	ОП-8(з)	1
177.	20	52 1 этаж	пом. 130	ОП-8(з)	1
178.	20	52 1 этаж	ПК5	ОП-4(з)	1
179.	20	52 1 этаж	ПК6	ОП-4(з)	1
180.	20	52 1 этаж	ПК27	ОП-4(з)	1
181.	20	52 1 этаж	ПК28	ОП-4(з)	1
182.	20	52 1 этаж	ПК29	ОП-4(з)	1
183.	20	52 1 этаж	ПК30	ОП-4(з)	1
184.	20	52 2 этаж	пом. 255, ВК-15	ОП-8(з)	1
185.	20	52 2 этаж	пом. 256	ОП-8(з)	1
186.	20	52 2 этаж	пом. 289, ВК-5	ОП-8(з)	1
187.	20	52 3 этаж	пом. 331, ВК-7	ОП-8(з)	1
188.	20	52 3 этаж	пом. 326/1, ВК-8	ОП-8(з)	1
189.	20	52 3 этаж	пом. 332, ВК-3	ОП-8(з)	1
190.	20	52 3 этаж	пом. 330, ВК-12	ОП-8(з)	1
191.	20	52 3 этаж	пом. 329, ВК-13	ОП-8(з)	1
192.	20	52 3 этаж	пом. 319/2, ВК-14	ОП-8(з)	1
193.	20	52/5 подвал	пом. 002	ОП-8(з)	1
194.	20	52/5 1 этаж	пом.125	ОП-8(з)	1
195.	20	52/5 1 этаж	пом.116	ОП-8(з)	1
196.	20	52/5 1 этаж	ПК10	ОП-8(з)	1
197.	20	52/5 1 этаж	ПК1	ОП-8(з)	1
198.	20	52/5 2 этаж	ПК2	ОП-8(з)	1

№ п.п.	Номер подразделения, (усл. №)	Номер или наименование здания	Номер помещения	Тип установленного в помещении огнетушителя	Количество, шт.
199.	20	52/5 2 этаж	ПК9	ОП-8(з)	1
200.	20	52/5 2 этаж	пом.211	ОП-8(з)	1
201.	20	52/5 3 этаж	пом.314	ОП-8(з)	1
202.	20	52/5 3 этаж	ПК8	ОП-8(з)	1
203.	20	52/5 3 этаж	ПК3	ОП-8(з)	1
204.	20	52/5 4 этаж	ПК4	ОП-8(з)	1
205.	20	52/5 4 этаж	ПК7	ОП-8(з)	1
206.	20	52/5 5 этаж(черд.)	пом. 501Б, ПК6	ОП-8(з)	1
207.	20	52/5 5 этаж(черд.)	ПК5	ОП-8(з)	1
208.	20	52/5 5 этаж(черд.)	пом. 504, ВК-18	ОП-8(з)	1
209.	31	319А	1 эт .машзала к. 115	ОП-4(з)	1
210.	31	319А	1эт. Коридор к. 105	ОП-4(з)	1
211.	31	319А	3эт. Коридор к. 301	ОП-4(з)	1
212.	31	314	тамбур	ОП-4(з)	1
213.	31	220	тамбур	ОП-4(з)	1
214.	31	220	машзал 1	ОП-4(з)	1
215.	31	226	пристрой	Оп-4(з)	1
216.	31	склад 3103	резерв	Оп-4(з)	32
217.	31	склад 3103	резерв	Оп-8(з)	6
218.	53	3001	ВПП-12 зд. 3001 (аварийный выход 31)	ОП-35(з)	1
219.	53	3001	ВПП-13 зд. 3001 (запасной выход 22)	ОП-35(з)	1
220.	53	3001	УБП зд. 3001 (запасной выход 11)	ОП-35(з)	1
221.	53	зд. 303 КИУ	Въездные ворота, 6 аварийный выход	ОП-35(з)	2
222.	53	3001	Въездные ворота, 8 аварийный выход	ОП-35(з)	1
223.	53	3001	ВПП-12 зд. 3001 (запасной выход 27)	ОП-35(з)	1
224.	53	3001	ВПП-13 зд. 3001 (запасной выход 17)	ОП-35(з)	1
225.	53	3001	УБП зд. 3001 (запасной выход 10)	ОП-35(з)	1
226.	53	3001	Зд. 3001 (запасной выход 15)	ОП-35(з)	1
227.	54	2001	УБП помещение хранения отработанных ламп.	ОП-4(з)	1
228.	54	2001	ВПП-12 напорные. м\б	ОП-8(з)	4
229.	54	2001	ВПП-12 сливные. м\б	ОП-8(з)	4
230.	54	2001	Пристройка 1А пом.101	ОП-4(з)	1
231.	54	2001	Участок КИУ. Помещение ТРЖК, 1 этаж	ОП-4(з)	1
232.	54	2001	Участок КИУ. Помещение рамки ввода по ряду В № 102	ОП-4(з)	1
233.	54	2001	Участок КИУ. Помещение хранения вакуумных масел № 110А	ОП-8(з)	1
234.	54	2001	Участок КИУ, Помещение ОРБ, №118	ОП-4(з)	1
235.	54	2001	Соединительный коридор м\у зд.200\2 и 2001. Помещение НКУ (комната хранения шайб)	ОП-8(з)	1
236.	54	2001	Пом. 115 МС	ОП-4(з)	1
237.	54	2001	Холодильная станция в пристройке 12, Кладовая РМС	ОП-8(з)	1

№ п.п.	Номер подразделения, (усл. №)	Номер или наименование здания	Номер помещения	Тип установленного в помещении огнетушителя	Количество, шт.
238.	54	2002	2002 Помещение ТРЖК, ряд В, ось 65, № 153	ОП-4(3)	1
239.	54	2002	2002 Установка СГУ-7К, ряд В, ось 65, № 152	ОП-4(3)	1
240.	54	2002	2002 Помещение хранения вакуумного масла, ряд А, ось 85, (СГМ)	ОП-8(3)	1
241.	54	2002	2002 Помещение СГМ, ряд А, ось 70, отм.-2,9, № 004	ОП-4(3)	1
242.	54	2002	2002 Помещение хранения дьюаров, ряд А, ось 71, отм.-2,9, № 003	ОП-4(3)	1
243.	54	2002	2002 Помещение СГМ ряд А, ось 73-74, отм.-2,9, № 001	ОП-4(3)	1
244.	54	2002	2002 ВК-5 помещение хранения фильтров	ОП-8(3)	1
245.	54	2002	Коридор пристройки, ряд В, оси 50-57, 2 этаж	ОП-4(3)	2
246.	54	2002	Пом. 128	ОП-8(3)	1
247.	54	2002	Пом. 129	ОП-8(3)	1
248.	54	200/2	Подвал рядов Б-В в осях 47-48. Помещение 1 резервного оборудования (СГЭ).	ОП-8(3)	2
249.	54	200/2	Подвал рядов Б-В в осях 47-48. Помещение 2 резервного оборудования (СГЭ).	ОП-8(3)	2
250.	54	200/2	Подвал рядов Б-В в осях 47-48. Помещение 3 резервного оборудования (СГЭ).	ОП-8(3)	2
251.	54	200/2	Склад РМС ряд В, ось 50	ОП-8(3)	1
252.	54	200/2	Сварочный участок	ОП-4(3)	1
253.	54	200/2	ПСО, помещение ответственного руководителя	ОП-4(3)	1
254.	54	200/2	ПСО коридор	ОП-4(3)	1
255.	54	200/2	ПСО 2 этаж коридор	ОП-4(3)	1
256.	54	200/2	ПСО Учебный класс, помещение № 214	ОП-4(3)	1
257.	54	200/2	ПСО подвал коридор	ОП-4(3)	1
258.	54	200/2	Склад ОРБ, ряд А, ось 47 (у ПСО)	ОП-8(3)	1
259.	54	200/2	Склад ОРБ, ряд А, ось 48 (у ПСО)	ОП-8(3)	1
260.	54	200/2	Помещение рез. об. КИП отм. -2,7 в/о 35-36	ОП-4(3)	1
261.	54	200/2	Помещение рез. об. КИП отм. -2,7 в/о 39-40	ОП-4(3)	1
262.	54	2003	Пристройка №2, р.А пом.401(уборщиц)	ОП-4(3)	1
263.	54	2003	ВПП-31 Помещение 005	ОП-8(3)	1
264.	54	2003	ВПП-31 Помещение 006	ОП-8(3)	1
265.	54	2003	ВПП-32 Помещение 005	ОП-8(3)	1
266.	54	2003	ВПП-32 Помещение 006	ОП-8(3)	1
267.	54	2003	Сварочный участок. Помещение №2	ОП-4(3)	1
268.	54	2003	Пристр. КИП пом.102	ОП-4(3)	1
269.	54	2003	Пристр. КИП пом.104	ОП-4(3)	1

№ п.п.	Номер подразделения, (усл. №)	Номер или наименование здания	Номер помещения	Тип установленного в помещении огнетушителя	Количество, шт.
270.	54	2003	Пристр. КИП пом.105	ОП-4(3)	1
271.	54	2003	Склад КИП ряд В пом. 301	ОП-8(3)	1
272.	54	2003	Склад КИП ряд А пом. 301	ОП-8(3)	1
273.	54	2004	Пристройка 1А,р.В о.65, к.2А	ОП-8(3)	1
274.	54	2004	Пристройка 1А,р.В о.65, к.3А	ОП-8(3)	1
275.	54	2004	Пристройка 1А,р.В о.65, к.4А	ОП-8(3)	1
276.	54	2004	Пристройка 1А,р.В о.65, к.5А	ОП-8(3)	1
277.	54	2004	ВПП-41 напорные маслобаки	ОП-8(3)	4
278.	54	2004	ВПП-41 сливные маслобаки	ОП-8(3)	4
279.	54	2004	ВПП-41 л.к. запад	ОП-4(3)	1
280.	54	2004	ВПП-42 напорные маслобаки	ОП-8(3)	4
281.	54	2004	ВПП-42 сливные маслобаки	ОП-8(3)	4
282.	54	2004	ВПП-42 4 этаж л.к.	ОП-4(3)	1
283.	54	2004	Пристройка 1А. Коридор	ОП-8(з)	1
284.	54	2004	Пристройка РЗА 2 полу.эт (склад)	ОП-8(3)	1
285.	54	2004	ВК-8. 2 этаж РМС	ОП-4(3)	1
286.	54	2004	ВК-8. 2 этаж пом.202 комната машинистов моечных машин	ОП-4(3)	1
287.	54	251	Пом. 117	ОП-4(3)	1
288.	54	251	Пом. 126	ОП-8(з)	1
289.	54	251	Пом. 118	ОП-8(з)	1
290.	54	251	Пом. 124	ОП-8(з)	1
291.	54	251	Пом. 238	ОП-4(3)	1
292.	54	251	Коридор из зд, 251А	ОП-4(3)	1
293.	54	251А	Пом. 203	ОП-8(з)	1
294.	54	251А	зд.251а 2 эт. коридор	ОП-4(3)	1
295.	54	205А	Помещение убежища ГО, № 107	ОП-4(3)	3
296.	54	205А	Помещение напорных баков 5 этаж	ОП-4(3)	1
297.	54	205А	Гардероб чистой одежды, № 109, 126	ОП-4(3)	2
298.	54	205А	Гардероб рабочей одежды, № 116, 133	ОП-4(3)	2
299.	54	205А	Помещение № 113А	ОП-8(з)	1
300.	54	205А	Помещение № 115А	ОП-8(з)	1
301.	54	205А	Вестибюль 1 этажа № 102	ОП-8(3)	1
302.	54	205А	Помещение хранилище документов, № 138, Отд.6	ОП-8(з)	1
303.	54	205А	Кабинет инженера МТС, № 128В	ОП-4(3)	1
304.	54	205А	Помещение № 124	ОП-4(3)	1
305.	54	205А	Помещение №207А	ОП-8(з)	1
306.	54	205А	Помещение №218, 218А	ОП-8(з)	1
307.	54	205А	Гардероб домашней одежды, 2 этаж, № 219, 203	ОП-4(3)	2
308.	54	205А	Гардероб рабочей одежды 2 этаж, № 221, 210	ОП-4(3)	2
309.	54	205А	Помещение № 205А	ОП-4(3)	1

№ п.п.	Номер подразделения, (усл. №)	Номер или наименование здания	Номер помещения	Тип установленного в помещении огнетушителя	Количество, шт.
310.	54	205А	Гардероб домашней одежды, 3 этаж № 303	ОП-4(3)	2
311.	54	205А	Кладовые спецодежды, 3-й этаж, помещение 1, № 321А	ОП-8(з)	1
312.	54	205А	Кладовые спецодежды, 3-й этаж, помещение 2, № 321Б	ОП-8(з)	1
313.	54	205А	Кладовые спецодежды, 3-й этаж, помещение 3, № 321В	ОП-8(з)	2
314.	54	205А	Комната №. 320	ОП-4(3)	1
315.	54	205А	Кладовая отдела 69, № 306А	ОП-8(з)	1
316.	54	205А	Гардероб рабочей одежды, 3 этаж, № 310	ОП-4(3)	2
317.	54	205А	Помещение художника, № 404	ОП-4(3)	1
318.	54	Соединительные галереи МКК	Зд.2004-2003	ОП-4(3)	2
319.	54	Соединительные галереи МКК	Зд.2003-200\2	ОП-4(3)	2
320.	54	Соединительные галереи МКК	Зд.200\2-2001	ОП-4(3)	2
321.	54	Соединительные галереи МКК	Соор.222А	ОП-4(3)	9
322.	54	Соединительные галереи МКК	Соор.223	ОП-4(3)	2
323.	54	204	Помещение склада 5404 цеха 64, № 104	ОП-8(з)	1
324.	54	204	Мастерская по ремонту механического оборудования № 113а (Помещение резервного оборудования и материалов)	ОП-8(з)	1
325.	54	204	Коридор здравпункта	ОП-4(3)	1
326.	54	Сооружение 200	Мастерская по ремонту электрокар (СГЭ)	ОП-8(з)	1
327.	54	Сооружение 200	Кладовая КИПиА. в соединительном коридоре 201-200/2, № 105	ОП-8(з)	1
328.	54	Сооружение 200	Кладовая КИПиА. в соединительном коридоре 200/2-2001, № 105А	ОП-8(з)	1
329.	54	Сооружение 200	Мастерская по ремонту электрокар (СГЭ)	ОП-8(з)	1
330.	54	Сооружение 200	Кладовая КИПиА. в соединительном коридоре 201-200/2, № 105	ОП-8(з)	1
331.	54	Сооружение 200	Кладовая КИПиА. в соединительном коридоре 200/2-2001, № 105А	ОП-8(з)	1
332.	54	2004	з/в №401 (транспортные ворота)	ОП-35(з)	5
333.	54	2003	з/в №318 (транспортные ворота)	ОП-35(з)	5
334.	54	2002	з/в №208 (транспортные ворота)	ОП-35(з)	5
335.	54	2001	з/в №144 (транспортные ворота)	ОП-35(з)	5
336.	60	ул. Ленина, 13	27	ОП-4(з)	2
337.	60	ул. Ленина, 13	26	ОП-4(з)	2
338.	60	в/ч 3280	парк, АТЗ	ОП-5	1

№ п.п.	Номер подразделения, (усл. №)	Номер или наименование здания	Номер помещения	Тип установленного в помещении огнетушителя	Количество, шт.
339.	60	в/ч 3280	парк, АТЗ	ОП-5	1
340.	60	в/ч 3280	парк, АТЗ	ОП-5	1
341.	60	в/ч 3280	парк, АТЗ	ОП-8	1
342.	60	в/ч 3280	парк, ДТ	ОП-8	1
343.	60	в/ч 3280	парк, ДТ	ОП-8	1
344.	60	в/ч 3280	штаб кабинет № 7	ОП-4	1
345.	60	в/ч 3280	штаб кабинет № 15	ОП-4	2
346.	60	в/ч 3280	казарма № 5 ППЛС	ОП-4	3
347.	60	в/ч 3280	казарма № 10 ж/д комендатура	ОП-4	2
348.	60	в/ч 3280	парк, ГСМ	ОП-70	2
349.	60	в/ч 3280	парк, ворота 26	ОП-8	2
350.	60	в/ч 3280	парк, мойка	ОП-8	2
351.	60	в/ч 3280	парк, ворота 19, 20,21	ОП-8	2
352.	60	в/ч 3280	казарма № 6, для деж. команды	ОП-4	1
353.	60	в/ч 3280	склад 30, (НЗ) связь	ОП-4	1
354.	60	в/ч 3280	казарма № 5, ППЛС (НЗ)	ОП-4	1
355.	60	в/ч 3280	склад №8 (НЗ)	ОП-4	5
356.	60	в/ч 3280	склад 13а, АВ	ОП-4	7
357.	60	в/ч 3280	склад 30, оптика	ОП-4	1
358.	60	в/ч 3280	парк, АБТИ	ОП-2	10
359.	64	265	отсек 1	ОП-8 (3)	3
360.	64	265	отсек 2	ОП-8 (3)	3
361.	64	265	отсек 3	ОП-8 (3)	3
362.	64	265	Электрощитовая	ОП-8 (3)	1
363.	64	10	Помещения склада	ОП-8 (3)	6
364.	64	Склад цветных металлов	Помещение склада	ОП-8 (3)	2
365.	64	42	Склад резины, кладовая спецодежды	ОП-8 (3)	2
366.	64	42	Склад метизов	ОП-8 (3)	2
367.	64	42	Гараж электропогрузчиков	ОП-8 (3)	2
368.	64	42	Склад спецодежды	ОП-8 (3)	2
369.	64	42	Склад канцелярии	ОП-8 (3)	1
370.	64	114	Помещение склада	ОП-8 (3)	2
371.	64	173	Помещение 3	ОП-8 (3)	1
372.	64	173	Помещение 4	ОП-8 (3)	1
373.	64	173	Помещение 5	ОП-8 (3)	1
374.	64	173	Помещение 6	ОП-8 (3)	1
375.	64	173	Помещение 7	ОП-8 (3)	1
376.	64	173	Помещение 8	ОП-8 (3)	1
377.	64	169	Отсек 1	ОП-8 (3)	2
378.	64	169	Отсек 2	ОП-8 (3)	2
379.	64	169	Отсек 4	ОП-8 (3)	2
380.	64	169	Отсек 5	ОП-8 (3)	2
381.	64	169	Бытовое помещение	ОП-8 (3)	2
382.	64	Склад - навес	Помещения склада	ОП-25 (3)	4
383.	70	152-2	место хранения резервных огнетушителей	ОП-4	77
384.	70	152-2	место хранения резервных огнетушителей	ОП-8	52
385.	70	152-2	место хранения резервных огнетушителей	ОП-10	4
386.	70	152-1, 152-2, 183, 183-1	Тамбуры зданий	ОП-35	9
387.	87(24)	500	коридоры СН	ОП-35	12
388.	87(45)	1010	коридоры СН	ОП-35	8

№ п.п.	Номер подразделения, (усл. №)	Номер или наименование здания	Номер помещения	Тип установленного в помещении огнетушителя	Количество, шт.
389.	101	54 (ГПП-2)	кладовая участка эксплуатации № 106 под спортзалом	ОП-5	5
ИТОГО:					832

Главный энергетик,
он же начальник службы

ЕОСРД А.А. Ключин

Исполнитель
Инженер по ремонту службы 10

ЕОСРД А. В. Корчагин

**Перечень материалов
для сервисного обслуживания порошковых огнетушителей**

№ п/п	Наименование	Тип прибора	ЕИ	Количество
1	Огнетушащий порошок	Марка АВСЕ (ВСЕ) по ГОСТ Р 51057-2001	кг	5000
2	Запорно-пусковое устройство с индикатором давления	ЗПУ	шт	1000
3	Сифонная трубка	-	шт	1000
4	Гибкий рукав с распылителем	-	шт	1000
5	Кольцо чека	-	шт	1000
6	Пломба пластиковая	-	шт	1000
7	Эмаль красная	ПФ-115 (ГОСТ 6465-76)	кг	500
8	Этикетка	-	шт	1000

1. МЦ закупаются Исполнителем за свой счет, по мере необходимости, при оказании услуг по настоящему ТЗ, опираясь на техническое состояние оборудования и не требуют обязательной закупки всего перечня в указанных объемах. Используемые МЦ должны быть новыми (не бывшими в употреблении, не восстановленными, не являться выставочными образцами). Приобретаемые и используемые МЦ должны проходить входной контроль у Исполнителя с оформлением акта. Исполнитель должен предусмотреть возможность закупки требуемых МЦ в необходимом объеме. Доставка МЦ до места оказания услуг осуществляется Исполнителем за свой счёт, без дальнейшего предъявления затрат Заказчику.

2. Исполнитель должен принять во внимание, что все ссылки на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Исполнитель может представить в своей заявке на участие в закупке иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименования производителей, при условии, что произведённые замены полностью совместимы между собой, по существу, равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству указанную продукцию. Параметры определения соответствия эквивалента представлены в настоящем Приложении.

3. Замены МЦ допускаются при согласовании с Заказчиком. Приобретение МЦ из перечня, указанного в настоящем Приложении, или заменяемых, осуществляется без дальнейшего предъявления затрат Заказчику и в последствии предоставляются Заказчику (в качестве информации) в ежемесячных комплектах документов по оказанию услуг.

4. Необходимость приобретения дорогостоящих МЦ (стоимость которых превышает 100 тыс. рублей без НДС за единицу), требуемых для оказания услуг и не указанные в перечне МЦ, предварительно согласовывается Исполнителем с Заказчиком. В случае подтверждения Заказчиком необходимости приобретения, МЦ приобретаются Заказчиком и передаются Исполнителю на давальческой основе. В случае невозможности приобретения МЦ Заказчиком (длительность процедуры закупки, влияющей на простой оборудования), возможность приобретения МЦ Исполнителем оговаривается (согласовывается) отдельно.

5. Доставка давальческих материальных ценностей до места оказания услуги и возврат Заказчику в случае неиспользования, производится Исполнителем за свой счет, без дальнейшего предъявления затрат Заказчику.

Главный энергетик,
он же начальник службы

ЕОСРО А.А. Ключин

Исполнитель
Инженер по ремонту службы 10

ЕОСРО А. В. Корчагин

**Планы-графики
сервисного обслуживания порошковых огнетушителей подразделений АО «УЭХК»**

Таблица 1. План-график сервисного обслуживания порошковых огнетушителей отдела 7

№ п/п	Тип огнетушителя и дата следующей плановой перезарядки огнетушителя	Номер или наименование здания	Номер или наименование помещения	Общее количество условных установок шт.	Вид технического обслуживания ТО-1, ТО-2	Период оказания услуг (месяц) с момента заключения договора/количество обслуживаемых огнетушителей											
						1 месяц	2 месяц	3 месяц	4 месяц	5 месяц	6 месяц	7 месяц	8 месяц	9 месяц	10 месяц	11 месяц	12 месяц
						13 месяц	14 месяц	15 месяц	16 месяц	17 месяц	18 месяц	19 месяц	20 месяц	21 месяц	22 месяц	23 месяц	24 месяц
1	ОП-8	317Д	107	1	ТО-1				1			1			1		
					ТО-2	1											
2	ОП-8	317Ж	108	1	ТО-1				1			1			1		
					ТО-2	1											
3	ОП-4	317А	коридор	1	ТО-1				1			1			1		
					ТО-2	1											
4	ОП-4	317А	пом.5	1	ТО-1				1			1			1		
					ТО-2	1											
5	ОП-4	317	П-1	1	ТО-1				1			1			1		
					ТО-2	1											
6	ОП-4	317	П-2	1	ТО-1				1			1			1		
					ТО-2	1											
7	ОП-4	317	комната стропальщиков	1	ТО-1				1			1			1		
					ТО-2	1											
8	ОП-4	317	открытое хранилище	1	ТО-1				1			1			1		
					ТО-2	1											

№ п/п	Тип огнетушителя и дата следующей плановой перезарядки огнетушителя	Номер или наименование здания	Номер или наименование помещения	Общее количество условных установок, шт.	Вид технического обслуживания, ТО-1, ТО-2	Период оказания услуг (месяц) с момента заключения договора/количество обслуживаемых огнетушителей											
						1 месяц	2 месяц	3 месяц	4 месяц	5 месяц	6 месяц	7 месяц	8 месяц	9 месяц	10 месяц	11 месяц	12 месяц
						13 месяц	14 месяц	15 месяц	16 месяц	17 месяц	18 месяц	19 месяц	20 месяц	21 месяц	22 месяц	23 месяц	24 месяц
9	ОП-4	317	Закрытое хранилище	1	ТО-1				1			1			1		
					ТО-2	1											
10	ОП-4	317	А-29	1	ТО-1				1			1			1		
					ТО-2	1											
11	ОП-4	317	Б-17	1	ТО-1				1			1			1		
					ТО-2	1											
12	ОП-4	317	Б1-3	1	ТО-1				1			1			1		
					ТО-2	1											
13	ОП-4	317	Б1-29	1	ТО-1				1			1			1		
					ТО-2	1											
14	ОП-4	317	В1-3	1	ТО-1				1			1			1		
					ТО-2	1											
15	ОП-4	317	В1-17	1	ТО-1				1			1			1		
					ТО-2	1											
16	ОП-4	317	В-29	1	ТО-1				1			1			1		
					ТО-2	1											
17	ОП-4	317	Г-3	1	ТО-1				1			1			1		
					ТО-2	1											
18	ОП-4	317	контейнер (резерв)	1	ТО-1				1			1			1		
					ТО-2	1											
19	ОП-4	317	контейнер (резерв)	1	ТО-1				1			1			1		
					ТО-2	1											
20	ОП-8	317		1	ТО-1				1			1			1		

№ п/п	Тип огнетушителя и дата следующей плановой перезарядки огнетушителя	Номер или наименование здания	Номер или наименование помещения	Общее количество условных установок, шт.	Вид технического обслуживания, ТО-1, ТО-2	Период оказания услуг (месяц) с момента заключения договора/количество обслуживаемых огнетушителей																	
						1 месяц	2 месяц	3 месяц	4 месяц	5 месяц	6 месяц	7 месяц	8 месяц	9 месяц	10 месяц	11 месяц	12 месяц						
						13 месяц	14 месяц	15 месяц	16 месяц	17 месяц	18 месяц	19 месяц	20 месяц	21 месяц	22 месяц	23 месяц	24 месяц						
			контейнер (резерв)		ТО-2	1																	
21	ОП-8	317	контейнер (резерв)	1	ТО-1				1			1						1					
					ТО-2	1																	
Количество огнетушителей подлежащих обслуживанию в объеме ТО-1 в месяц, шт.									21					21				21					
Количество огнетушителей подлежащих обслуживанию в объеме ТО-2 в месяц, шт.						21																	
Количество огнетушителей подлежащих обслуживанию в объеме ТО-1 за год, шт.						63																	
Количество огнетушителей подлежащих обслуживанию в объеме ТО-2 за год, шт.						21																	
Количество огнетушителей подлежащих обслуживанию в объеме ТО-1 за два года, шт.						126																	
Количество огнетушителей подлежащих обслуживанию в объеме ТО-2 за два года, шт.						42																	

Таблица 2. План-график сервисного обслуживания порошковых огнетушителей отдела 16

№ п/п	Тип огнетушителя и дата ледующей плановой перезарядки огнетушителя	№ или наименование здания	№ или Наименование помещения	Общее количество условных установок, шт	Вид технического обслуживания, ТО-1, ТО-2	Период оказания услуг (месяц) с момента заключения договора/количество обслуживаемых огнетушителей																
						1 месяц	2 месяц	3 месяц	4 месяц	5 месяц	6 месяц	7 месяц	8 месяц	9 месяц	10 месяц	11 месяц	12 месяц					
						13 месяц	14 месяц	15 месяц	16 месяц	17 месяц	18 месяц	19 месяц	20 месяц	21 месяц	22 месяц	23 месяц	24 месяц					
1	ОП-8(з)	двор зд. 193	Склад № 5	1	ТО-1					1				1					1			
					ТО-2		1															
2	ОП-8(з)	193БГ	1	1	ТО-1					1				1					1			
					ТО-2		1															
3	ОП-8(з)	193БГ	2	2	ТО-1					2				2					2			
					ТО-2		2															
4	ОП-8(з)	193БГ	02г	1	ТО-1					1				1					1			
					ТО-2		1															

№ п/п	Тип огнетушителя и дата ледующей плановой перезарядки огнетушителя	№ или наименование здания	№ или наименование помещения	Общее количество условных установок, шт	Вид технического обслуживания. ТО-1, ТО-2	Период оказания услуг (месяц) с момента заключения договора/количество обслуживаемых огнетушителей											
						1 месяц	2 месяц	3 месяц	4 месяц	5 месяц	6 месяц	7 месяц	8 месяц	9 месяц	10 месяц	11 месяц	12 месяц
						13 месяц	14 месяц	15 месяц	16 месяц	17 месяц	18 месяц	19 месяц	20 месяц	21 месяц	22 месяц	23 месяц	24 месяц
5	ОП-8(з)	193БГ	4	2	ТО-1					2			2			2	
					ТО-2		2										
6	ОП-8(з)	193БГ	04г	1	ТО-1					1			1			1	
					ТО-2		1										
7	ОП-8(з)	193БГ	9	2	ТО-1					2			2			2	
					ТО-2		2										
8	ОП-8(з)	193БГ	09в	2	ТО-1					2			2			2	
					ТО-2		2										
9	ОП-8(з)	193БГ	11	1	ТО-1					1			1			1	
					ТО-2		1										
10	ОП-8(з)	193БГ	13	1	ТО-1					1			1			1	
					ТО-2		1										
11	ОП-8(з)	193БГ	103	1	ТО-1					1			1			1	
					ТО-2		1										
12	ОП-8(з)	193БГ	135	5	ТО-1					5			5			5	
					ТО-2		5										
13	ОП-8(з)	193БГ	146	1	ТО-1					1			1			1	
					ТО-2		1										
14	ОП-8(з)	193БГ	206	1	ТО-1					1			1			1	
					ТО-2		1										
15	ОП-8(з)	193БГ	217	1	ТО-1					1			1			1	
					ТО-2		1										
16	ОП-8(з)	193БГ	316	2	ТО-1					2			2			2	
					ТО-2		2										

№ п/п	Тип огнетушителя и дата ледующей плановой перезарядки огнетушителя	№ или наименование здания	№ или наименование помещения	Общее количество условных установок, шт	Вид технического обслуживания, ТО-1, ТО-2	Период оказания услуг (месяц) с момента заключения договора/количество обслуживаемых огнетушителей											
						1 месяц	2 месяц	3 месяц	4 месяц	5 месяц	6 месяц	7 месяц	8 месяц	9 месяц	10 месяц	11 месяц	12 месяц
						13 месяц	14 месяц	15 месяц	16 месяц	17 месяц	18 месяц	19 месяц	20 месяц	21 месяц	22 месяц	23 месяц	24 месяц
17	ОП-8(з)	193БГ	403	2	ТО-1					2			2			2	
					ТО-2		2										
18	ОП-8(з)	193БГ	404	2	ТО-1					2			2			2	
					ТО-2		2										
19	ОП-8(з)	193В	4	2	ТО-1					2			2			2	
					ТО-2		2										
20	ОП-8(з)	193В	150	2	ТО-1					2			2			2	
					ТО-2		2										
21	ОП-8(з)	193В	511	2	ТО-1					2			2			2	
					ТО-2		2										
22	ОП-8(з)	193В	605	2	ТО-1					2			2			2	
					ТО-2		2										
23	ОП-8(з)	63	14	2	ТО-1					2			2			2	
					ТО-2		2										
24	ОП-8(з)	63	Место хранения резервных огнетушителей	12	ТО-1					12			12			12	
					ТО-2		12										
Количество огнетушителей, подлежащих обслуживанию в объеме ТО-1 в месяц, шт.										51			51			51	
Количество огнетушителей, подлежащих обслуживанию в объеме ТО-2 в месяц, шт.							51										
Количество огнетушителей, подлежащих обслуживанию в объеме ТО-1 за год, шт.						153											
Количество огнетушителей подлежащих обслуживанию в объеме ТО-2 за год, шт.						51											
Количество огнетушителей подлежащих обслуживанию в объеме ТО-1 за два года, шт.						306											
Количество огнетушителей подлежащих обслуживанию в объеме ТО-2 за два года, шт.						102											

Таблица 3. План-график сервисного обслуживания порошковых огнетушителей цеха 19

№ п/п	Тип огнетушителя и дата следующей плановой перезарядки огнетушителя	№ или наименование здания	№ или наименование помещения	Общее количество условных установок, шт	Вид технического обслуживания. ТО-1, ТО-2	Период оказания услуг (месяц) с момента заключения договора/количество обслуживаемых огнетушителей											
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц
1.	ОП-8(з)	201	Хозяйственное помещение (пролет А2-А1, м/о 6-7)	1	ТО-1						1			1			1
					ТО-2			1									
2.	ОП-8(з)	201	Помещение ВК-10 (пролет А1-А, м/о 8-9)	1	ТО-1						1			1			1
					ТО-2			1									
3.	ОП-8(з)	201	Помещение обезжиривания и переконсервации подшипников (пролет А1-А, м/о 11-12)	1	ТО-1						1			1			1
					ТО-2			1									
4.	ОП-5(з)	201	Помещение персонала СГМ (пролёт А1-А, м/о 13-14, отм. +3,30 м)	1	ТО-1						1			1			1
					ТО-2			1									
5.	ОП-5(з)	201	Помещение персонала СГМ (пролёт А1-А, м/о 12-14, отм. +0,00 м)	1	ТО-1						1			1			1
					ТО-2			1									
6.	ОП-8(з)	201	Помещение для хранения СИЗ склада 1908 (пролет Б-В, м/о 2-3)	1	ТО-1						1			1			1
					ТО-2			1									
7.	ОП-8(з)	201	Помещение хранения низкоактивных отходов (пролет В-Г, м/о 22-23)	1	ТО-1						1			1			1
					ТО-2			1									
8.	ОП-5(з)	201	Тамбур северо-восточный (пролет А-Б, м/о 21-22)	1	ТО-1						1			1			1
					ТО-2			1									
9.	ОП-8(з)	201	Помещение мастерской ОРБ (пролет А-Б, м/о 22-23)	1	ТО-1						1			1			1
					ТО-2			1									
10.	ОПС-5(Д)-У2	201	Помещение кладовой хранения алюминиевой пудры (пролет А-Б, м/о 23-24, вход с улицы)	1	ТО-1						1			1			1
					ТО-2			1									
11.	ОП-8(з)	201		1	ТО-1						1			1			1

№ п/п	Тип огнетушителя и дата следующей плановой перезарядки огнетушителя	№ или наименование здания	№ или наименование помещения	Общее количество условных установок, шт	Вид технического обслуживания: ТО-1, ТО-2	Период оказания услуг (месяц) с момента заключения договора/количество обслуживаемых огнетушителей											
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц
			Помещение персонала участка 2 (пролет Б-В, м/о 23-24)		ТО-2			1									
12	ОП-8(з)	201	Помещение УЗМ пролет В-Г, м/о 4-6	2	ТО-1						2			2			2
					ТО-2			2									
13	ОП-25(з)	201	Помещение для размещения вакуумных насосов (пролет В-Г, м/о 5-6)	2	ТО-1						2			2			2
					ТО-2			2									
14	ОП-5(з)	201	Тамбур северо-западный (пролет Г-Д, м/о 20-23)	1	ТО-1						1			1			1
					ТО-2			1									
15	ОП-8(з)	202	Помещение №12 склада резинотехнических изделий (пролет А-Б, м/о 3-5)	1	ТО-1						1			1			1
					ТО-2			1									
16	ОП-5(з)	202	Помещение персонала «ООО «ТЛЦ»» №18 (пролет А-Б, м/о 1-2)	1	ТО-1						1			1			1
					ТО-2			1									
17	ОП-8(з)	202	Помещение склада 1916 (пролет А-Б-В, м/о 1-22)	9	ТО-1						9			9			9
					ТО-2			9									
18	ОП-8(з)	202	Помещение №3 для хранения серебросодержащих отходов (пролет А-Б, м/о 21-22)	1	ТО-1						1			1			1
					ТО-2			1									
19	ОП-8(з)	200/2	Помещение участка ревизии вакуумных насосов и мойки маятников (пролет 2/3-Б', м/о 1'-8') - 2,7 м	1	ТО-1						1			1			1
					ТО-2			1									
20	ОП-25(з)	200/2	Помещение участка ревизии вакуумных насосов и мойки маятников (пролет 2/3-Б', м/о 1'-8') - 2,7 м	1	ТО-1						1			1			1
					ТО-2			1									
21	ОП-8(з)	200/2	Помещение участка ревизии вакуумных	1	ТО-1						1			1			1

№ п/п	Тип огнетушителя и дата следующей плановой перезарядки огнетушителя	№ или наименование здания	№ или наименование помещения	Общее количество условных установок, шт	Вид технического обслуживания, ТО-1, ТО-2	Период оказания услуг (месяц) с момента заключения договора/количество обслуживаемых огнетушителей												
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
						месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц
			насосов и мойки маятников (пролет 2/3-Б', м/о 1'-8') +0,00 м		ТО-2			1										
22	ОП-25(з)	200/2	Помещение комнаты для курения №104Б (пролет 3/1-7/1, м/о 12-13) Помещение кладовой СГЭ №109 (пролет 2/1-7/1, м/о 14-15)	1	ТО-1						1			1				1
					ТО-2			1										
23	ОП-8(з)	200/2	Помещение ВК-1 (пролет 2/3-Б', м/о 3-4', на отм. -3м и +1,50 м)	2	ТО-1						2			2				2
					ТО-2			2										
24	ОП-25(з)	200/2	Помещение ВК-1 (пролет 2/3-Б', м/о 3-4', на отм. -3м и +1,50 м)	1	ТО-1						1			1				1
					ТО-2			1										
25	ОП-8(з)	200/2	Помещение мастерской КИПиА (пристрой по ряду А, м/о 17-18, на отм.+5,00 м)	1	ТО-1						1			1				1
					ТО-2			1										
26	ОП-8(з)	200/2	Помещение мастерской ремонта теченскателей №13 (пролет А-Б, м/о 2-3)	1	ТО-1						1			1				1
					ТО-2			1										
27	ОП-5(з)	200/2	Помещение персонала участка 4 (пролет Б-В, м/о 4-7)	1	ТО-1						1			1				1
					ТО-2			1										
28	ОП-8(з)	200/2	Помещение для хранения оборудования, материалов и запчастей (склада 1907) (пролет А-Б, м/о 21-27, отм.-2,7 м)	2	ТО-1						2			2				2
					ТО-2			2										
29	ОП-8(з)	200/2	ЦКО (пролет Б-В, м/о 17-22)	4	ТО-1						4			4				4
					ТО-2			4										
30	ОПС-5(Д)-У2	200/2	Помещение приготовления краски (пристрой по ряду В, м/о 10-11)	1	ТО-1						1			1				1
					ТО-2			1										
31	ОПС-5(Д)-У2	200/2		1	ТО-1						1			1				1

№ п/п	Тип огнетушителя и дата следующей плановой перезарядки огнетушителя	№ или наименование здания	№ или наименование помещения	Общее количество условных установок, шт	Вид технического обслуживания. ТО-1, ТО-2	Период оказания услуг (месяц) с момента заключения договора/количество обслуживаемых огнетушителей																	
						1 месяц	2 месяц	3 месяц	4 месяц	5 месяц	6 месяц	7 месяц	8 месяц	9 месяц	10 месяц	11 месяц	12 месяц						
						13 месяц	14 месяц	15 месяц	16 месяц	17 месяц	18 месяц	19 месяц	20 месяц	21 месяц	22 месяц	23 месяц	24 месяц						
			Помещение ВК-11 (пристрой по ряду В, м/о 10-11)		ТО-2			1															
32	ОП-8(з)	200/2	Помещение кладовой ОРБ №4 (во вставке, м/о 13-15)	1	ТО-1						1			1								1	
					ТО-2			1															
33	ОП-8(з)	200/2	Помещение заготовительного участка и хранения металлоконструкций участка 5 (пролет А-В-Д, м/о 9-VIII)	1	ТО-1						1			1								1	
					ТО-2			1															
34	ОП-25(з)	200/2	Участок окраски емкостей пролет Б-В, м/о 10-13, отм. - 2,7 м	1	ТО-1						1			1								1	
					ТО-2			1															
35	ОП-8(з)	200/2	Участок окраски емкостей пролет Б-В, м/о 10-13, отм. - 2,7 м	1	ТО-1						1			1								1	
					ТО-2			1															
36	ОП-8(з)	200/2	Помещение персонала участка 5 (пристрой по ряду А, м/о 18-19)	1	ТО-1						1			1								1	
					ТО-2			1															
37	ОП-8(з)	200/2	Помещение ОРБ (м. "Тагил" по ряду А, м/о 18-19)	1	ТО-1						1			1								1	
					ТО-2			1															
38	ОП-8(з)	200/2	Помещение уборочного инвентаря УДиРТЕ № 7 (пролет А-Б, м/о 21-22)	1	ТО-1						1			1								1	
					ТО-2			1															
39	ОП-8(з)	200/2	Помещение инженера-технолога УДиРТЕ № 4 (пролет А-Б, м/о 21-22)	1	ТО-1						1			1								1	
					ТО-2			1															
40	ОП-8(з)	200/2	Помещение специалиста АНК-сервис № 5 на УДиРТЕ (пролет А-Б, м/о 21-22)	1	ТО-1						1			1								1	
					ТО-2			1															
41	ОП-8(з)	200/2		15	ТО-1						15			15								15	

№ п/п	Тип огнетушителя и дата следующей плановой перезарядки огнетушителя	№ или наименование здания	№ или наименование помещения	Общее количество условных установок, шт	Вид технического обслуживания, ТО-1, ТО-2	Период оказания услуг (месяц) с момента заключения договора/количество обслуживаемых огнетушителей											
						1 месяц	2 месяц	3 месяц	4 месяц	5 месяц	6 месяц	7 месяц	8 месяц	9 месяц	10 месяц	11 месяц	12 месяц
						13 месяц	14 месяц	15 месяц	16 месяц	17 месяц	18 месяц	19 месяц	20 месяц	21 месяц	22 месяц	23 месяц	24 месяц
			Помещение в пролетах А-Б-В, м/о 2-51 здания 200/2		ТО-2			15									
42	ОП-5(з)	204	Коридор (пролет 1-3/1, м/о 1А-8, отм. +3,90 м)	3	ТО-1						3			3			3
					ТО-2			3									
43	ОП-5(з)	204	Помещение комнаты для курения №104Б (пролет 3/1-7/1, м/о 12-13)	1	ТО-1						1			1			1
					ТО-2			1									
44	ОП-8(з)	204	Помещение кладовой СГЭ №109 (пролет 2/1-7/1, м/о 14-15)	1	ТО-1						1			1			1
					ТО-2			1									
45	ОП-5(з)	204	Помещения персонала ОРБ №№110, 110А (пролет 2/1-7/1, м/о 14-15)	1	ТО-1						1			1			1
					ТО-2			1									
46	ОП-5(з)	205	Тамбур западный убежища №003 (пролет Г-Д, м/о 2-3) - 2,7 м	1	ТО-1						1			1			1
					ТО-2			1									
47	ОП-8(з)	205	Коридор и лестничная клетка подвала № 010 (пролет Г-Д, м/о 6-11) - 2,7 м	1	ТО-1						1			1			1
					ТО-2			1									
48	ОП-8(з)	205	Помещение для хранения хозяйинвентаря №117 (под галереей между зданиями 205 и 204, вход с улицы)	1	ТО-1						1			1			1
					ТО-2			1									
49	ОП-8(з)	205	Помещение кладовой участка связи №139 (пристрой по ряду Ж, под переходной галереей к зд. 204, м/о 10-11, отм. +0,00 м., вход с улицы)	1	ТО-1						1			1			1
					ТО-2			1									
50	ОП-5(з)	205	Лестничная клетка № 118 (пролет Г-Д, м/о 1-2)	1	ТО-1						1			1			1
					ТО-2			1									
51	ОП-8(з)	205	Тамбур № 124 (пролет В-Г, м/о 9-10, отм. ± 0.00 м)	1	ТО-1						1			1			1
					ТО-2			1									

№ п/п	Тип огнетушителя и дата следующей плановой перезарядки огнетушителя	№ или наименование здания	№ или наименование помещения	Общее количество условных установок шт	Вид технического обслуживания, ТО-1, ТО-2	Период оказания услуг (месяц) с момента заключения договора/количество обслуживаемых огнетушителей												
						1 месяц	2 месяц	3 месяц	4 месяц	5 месяц	6 месяц	7 месяц	8 месяц	9 месяц	10 месяц	11 месяц	12 месяц	
						13 месяц	14 месяц	15 месяц	16 месяц	17 месяц	18 месяц	19 месяц	20 месяц	21 месяц	22 месяц	23 месяц	24 месяц	
52	ОП-5(з)	205	Лестничная клетка №112 (пролет Г-Д, м/о 19-20)	1	ТО-1						1			1				1
					ТО-2			1										
53	ОП-8(з)	205	Кладовая хранения мебели склада 1910 цеха 64 №143 (пролет Б-Г, м/о15-17)	1	ТО-1						1			1				1
					ТО-2			1										
54	ОП-8(з)	205	Коридор №144 (пролет Г-Д, м/о14-19)	1	ТО-1						1			1				1
					ТО-2			1										
55	ОП-5(з)	205	Переходная галерея между зданиями 205 и 204 №233 (присрой по ряду Ж. м/о 10-11)	1	ТО-1						1			1				1
					ТО-2			1										
56	ОП-5(з)	205	Чердак №308 (пролет Б-Д, м/о 1-9) + 6,6 м	2	ТО-1						2			2				2
					ТО-2			2										
57	ОП-5(з)	205	Чердак №311 (пролет Б-Д, м/о 12-20) + 6,6 м	2	ТО-1						2			2				2
					ТО-2			2										
58	ОП-5(з)	205	Чердак №401 (пролет А-Д, м/о 9-12) + 9,3 м	1	ТО-1						1			1				1
					ТО-2			1										
59	ОП-8(з)	302	Технологический подвал №003 (пролет В-Г, м/о 4 18)	2	ТО-1						2			2				2
					ТО-2			2										
60	ОП-5(з)	302	Лестничная клетка №142 (пролет А-Б, м/о 1-2)	1	ТО-1						1			1				1
					ТО-2			1										
61	ОП-8(з)	302	Помещение кладовой КИПиА МС №153 (пролет А-Б, м/о 2-3)	1	ТО-1						1			1				1
					ТО-2			1										
62	ОП-8(з)	302	Помещение мастерской КИПиА МС №155 (пролет А-Б, м/о 1-2)	1	ТО-1						1			1				1
					ТО-2			1										
63	ОП-8(з)	302	Транспортный коридор №143 (пролет А-Б, м/о 2-4)	1	ТО-1						1			1				1
					ТО-2			1										

№ п/п	Тип огнетушителя и дата следующей плановой перезарядки огнетушителя	№ или наименование здания	№ или наименование помещения	Общее количество условных установок, шт	Вид технического обслуживания, ТО-1, ТО-2	Период оказания услуг (месяц) с момента заключения договора/количество обслуживаемых огнетушителей											
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц
64	ОП-8(з)	302	Помещение в пролете А-Б, м/о 6-7	1	ТО-1						1			1			1
					ТО-2			1									
65	ОП-25(з)	302	Помещение маслостанции для УИП-350 №165 (ряд А-А2, м/о 13-15, отм. ±0.00 м)	1	ТО-1						1			1			1
					ТО-2			1									
66	ОП-25(з)	302	Помещение станции гидравлической (маслостанции для УИП 160) № 164б (пролет А-Б, ось 13, отм ±0.00 м)	1	ТО-1						1			1			1
					ТО-2			1									
67	ОП-8(з)	302	Помещение в пролете А-Б, м/о 7-17 и в пролете Б-В, м/о 7-9	4	ТО-1						4			4			4
					ТО-2			4									
68	ОП-5(з)	302	Помещение в пролете А-Б, м/о 17-25	1	ТО-1						1			1			1
					ТО-2			1									
69	ОП-5(з)	302	Комната для курения №115 (пролет Б-В, м/о 1-2)	1	ТО-1						1			1			1
					ТО-2			1									
70	ОП-5(з)	302	Холл №112 (пролет Б-В, м/о 1-7)	2	ТО-1						2			2			2
					ТО-2			2									
71	ОП-8(з)	302	Помещение ИРК №125 (пролет Б-В, м/о 4-7)	1	ТО-1						1			1			1
					ТО-2			1									
72	ОП-5(з)	302	Венткамера вытяжная №174 (пролет А-Б, м/о 25-26)		ТО-1						1			1			1
					ТО-2			1									
73	ОП-8(з)	302	Помещение в пролете Б-В, м/о 7-25 и в пролете В-Г, м/о 4-25	4	ТО-1						4			4			4
					ТО-2			4									
74	ОП-8(з)	302	Помещение МС №211 (пролет Б-В, м/о 3-4) + 4,8	1	ТО-1						1			1			1
					ТО-2			1									
75	ОП-5(з)	цех 19	Тележки под баллоны	3	ТО-1						3			3			3

№ п/п	Тип огнетушителя и дата следующей плановой перезарядки огнетушителя	№ или наименование здания	№ или наименование помещения	Общее количество условных установок, шт	Вид технического обслуживания, ТО-1, ТО-2	Период оказания услуг (месяц) с момента заключения договора/количество обслуживаемых огнетушителей																	
						1 месяц	2 месяц	3 месяц	4 месяц	5 месяц	6 месяц	7 месяц	8 месяц	9 месяц	10 месяц	11 месяц	12 месяц						
						13 месяц	14 месяц	15 месяц	16 месяц	17 месяц	18 месяц	19 месяц	20 месяц	21 месяц	22 месяц	23 месяц	24 месяц						
					ТО-2			3															
76	ОП-8(з)	Сооружения складского назначения, расположенные на территории, прилегающей к зданию 201, запад. Планировка 19.07.2148	Металлический шкаф для хранения материалов и комплектующих службы главного механика № 6	1	ТО-1						1				1								1
					ТО-2			1															
77	ОП-8(з)	Сооружения складского назначения, расположенные на территории, прилегающей к зданию 201, запад. Планировка 19.07.2148	Металлический шкаф для хранения материалов службы главного энергетика № 7	1	ТО-1						1				1								1
					ТО-2			1															
78	ОП-8(з)	Сооружения складского назначения, расположенные на территории, прилегающей к зданию 200/2, восток. Планировка 19.07.2506 (открытый склад 1907)	Здание мобильное	1	ТО-1						1				1								1
					ТО-2			1															
79	ОП-8(з)	Сооружения складского назначения, расположенные на территории, прилегающей к зданию 200/2, восток. Планировка 19.07.2506 (открытый склад 1907)	Передвижной вагон	1	ТО-1						1				1								1
					ТО-2			1															

№ п/п	Тип огнетушителя и дата следующей плановой перезарядки огнетушителя	№ или наименование здания	№ или наименование помещения	Общее количество условных установок, шт	Вид технического обслуживания, ТО-1, ТО-2	Период оказания услуг (месяц) с момента заключения договора/количество обслуживаемых огнетушителей											
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц
						13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц
80	ОП-8(з)	Сооружения складского назначения, расположенные на территории, прилегающей к зданию 200/2, запад. Планировка 19.07.2498	Металлический шкаф для хранения горюче смазочных материалов №5	1	ТО-1						1			1			1
					ТО-2			1									
81	ОП-8(з)	Сооружения складского назначения, расположенные на территории, прилегающей к зданию 200/2, запад. Планировка 19.07.2498	Металлический шкаф для хранения баллонов с ацетиленом № 13	1	ТО-1						1			1			1
					ТО-2			1									
82	ОП-8(з)	место хранения резервных огнетушителей	резерв	47	ТО-1						47			47			47
					ТО-2			47									
83	ОП-5(з)	место хранения резервных огнетушителей	резерв	13	ТО-1						13			13			13
					ТО-2			13									
84	ОП-25(з)	место хранения резервных огнетушителей	резерв	3	ТО-1						3			3			3
					ТО-2			3									
85	ОПС-5(Д)-У2	место хранения резервных огнетушителей	резерв	3	ТО-1						3			3			3
					ТО-2			3									
Количество огнетушителей подлежащих обслуживанию в объеме ТО-1 в месяц, шт.											188			188			188
Количество огнетушителей подлежащих обслуживанию в объеме ТО-2 в месяц, шт.								188									
Количество огнетушителей подлежащих обслуживанию в объеме ТО-1 за год, шт.						564											
Количество огнетушителей подлежащих обслуживанию в объеме ТО-2 за год, шт.						188											
Количество огнетушителей подлежащих обслуживанию в объеме ТО-1 за два года, шт.						1128											
Количество огнетушителей подлежащих обслуживанию в объеме ТО-2 за два года, шт.						376											

Таблица 4. План-график сервисного обслуживания порошковых огнетушителей цеха 31

№ п/п	Тип огнетушителя и дата следующей плановой перезарядки огнетушителя	№ или наименование здания	№ или наименование помещения	Общее количество условных установок, шт	Вид технического обслуживания, ТО-1, ТО-2	Период оказания услуг (месяц) с момента заключения договора/количество обслуживаемых огнетушителей												
						1 месяц	2 месяц	3 месяц	4 месяц	5 месяц	6 месяц	7 месяц	8 месяц	9 месяц	10 месяц	11 месяц	12 месяц	
						13 месяц	14 месяц	15 месяц	16 месяц	17 месяц	18 месяц	19 месяц	20 месяц	21 месяц	22 месяц	23 месяц	24 месяц	
1	ОП-4(з)	319А	1 эт. машзал к. 115	1	ТО-1				1				1			1		
					ТО-2	1												
2	ОП-4(з)	319А	1эт. коридор к. 105	1	ТО-1				1				1			1		
					ТО-2	1												
3	ОП-4(з)	319А	3эт. коридор к. 301	1	ТО-1				1				1			1		
					ТО-2	1												
4	ОП-4(з)	314	тамбур	1	ТО-1				1				1			1		
					ТО-2	1												
5	ОП-4(з)	220	тамбур	1	ТО-1				1				1			1		
					ТО-2	1												
6	ОП-4(з)	220	машзал 1	1	ТО-1				1				1			1		
					ТО-2	1												
7	ОП-4(з)	226	пристрой	1	ТО-1				1				1			1		
					ТО-2	1												
8	ОП-4(з)	склад 3103	резерв	32	ТО-1				32				32			32		
					ТО-2	32												
9	ОП-8(з)	склад 3103	резерв	6	ТО-1				6				6			6		
					ТО-2	6												
Количество огнетушителей подлежащих обслуживанию в объеме ТО-1 в месяц, шт.									45				45			45		
Количество огнетушителей подлежащих обслуживанию в объеме ТО-2 в месяц, шт.						45												

№ п/п	Тип огнетушителя и дата следующей плановой перезарядки огнетушителя	№ или наименование здания	№ или наименование помещения	Общее количество условных установок, шт	Вид технического обслуживания, ТО-1, ТО-2	Период оказания услуг (месяц) с момента заключения договора/количество обслуживаемых огнетушителей											
						1 месяц	2 месяц	3 месяц	4 месяц	5 месяц	6 месяц	7 месяц	8 месяц	9 месяц	10 месяц	11 месяц	12 месяц
						13 месяц	14 месяц	15 месяц	16 месяц	17 месяц	18 месяц	19 месяц	20 месяц	21 месяц	22 месяц	23 месяц	24 месяц
Количество огнетушителей подлежащих обслуживанию в объеме ТО-1 за год, шт.						135											
Количество огнетушителей подлежащих обслуживанию в объеме ТО-2 за год, шт.						45											
Количество огнетушителей подлежащих обслуживанию в объеме ТО-1 за два года, шт.						270											
Количество огнетушителей подлежащих обслуживанию в объеме ТО-2 за два года, шт.						90											

Таблица 5. План-график сервисного обслуживания порошковых огнетушителей цеха 53

№ п/п	Тип огнетушителя и дата следующей плановой перезарядки огнетушителя	№ или наименование здания	№ или наименование помещения	Общее количество условных установок, шт	Вид технического обслуживания, ТО-1, ТО-2	Период оказания услуг (месяц) с момента заключения договора/количество обслуживаемых огнетушителей													
						1 месяц	2 месяц	3 месяц	4 месяц	5 месяц	6 месяц	7 месяц	8 месяц	9 месяц	10 месяц	11 месяц	12 месяц		
						13 месяц	14 месяц	15 месяц	16 месяц	17 месяц	18 месяц	19 месяц	20 месяц	21 месяц	22 месяц	23 месяц	24 месяц		
1.	ОП-35(з)	3001	ВПП-12 зд. 3001 (аварийный выход 31)	1	ТО-1					1				1				1	
					ТО-2		1												
2.	ОП-35(з)	3001	ВПП-13 зд. 3001 (запасной выход 22)	1	ТО-1					1				1				1	
					ТО-2		1												
3.	ОП-35(з)	3001	УБП зд. 3001 (запасной выход 11)	1	ТО-1					1				1				1	
					ТО-2		1												
4.	ОП-35(з)	303 КИУ	Въездные ворота, 6 аварийный выход	2	ТО-1					2				2				2	
					ТО-2		2												
5.	ОП-35(з)	3001	Въездные ворота, 8 аварийный выход	1	ТО-1					1				1				1	
					ТО-2		1												
6	ОП-35(з)	3001		1	ТО-1					1				1				1	

№ п/п	Тип огнетушителя и дата следующей плановой перезарядки огнетушителя	№ или наименование здания	№ или наименование помещения	Общее количество условных установок, шт	Вид технического обслуживания, ТО-1, ТО-2	Период оказания услуг (месяц) с момента заключения договора/количество обслуживаемых огнетушителей																	
						1 месяц	2 месяц	3 месяц	4 месяц	5 месяц	6 месяц	7 месяц	8 месяц	9 месяц	10 месяц	11 месяц	12 месяц						
						13 месяц	14 месяц	15 месяц	16 месяц	17 месяц	18 месяц	19 месяц	20 месяц	21 месяц	22 месяц	23 месяц	24 месяц						
			ВПП-12 зд. 3001 (запасной выход 27)		ТО-2		1																
7.	ОП-35(з)	3001	ВПП-13 зд. 3001 (запасной выход 17)	1	ТО-1					1				1							1		
					ТО-2		1																
8.	ОП-35(з)	3001	УБП зд. 3001 (запасной выход 10)	1	ТО-1					1				1							1		
					ТО-2		1																
9.	ОП-35(з)	3001	Зд. 3001 (запасной выход 15)	1	ТО-1					1				1							1		
					ТО-2		1																
Количество огнетушителей подлежащих обслуживанию в объеме ТО-1 в месяц, шт.						0	0	0	0	10	0	0	10	0	0	10	0						
Количество огнетушителей подлежащих обслуживанию в объеме ТО-2 в месяц, шт.						0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Количество огнетушителей подлежащих обслуживанию в объеме ТО-1 за год, шт.						30																	
Количество огнетушителей подлежащих обслуживанию в объеме ТО-2 за год, шт.						10																	
Количество огнетушителей подлежащих обслуживанию в объеме ТО-1 за два года, шт.						60																	
Количество огнетушителей подлежащих обслуживанию в объеме ТО-2 за два года, шт.						20																	

Таблица № 6. План-график сервисного обслуживания порошковых огнетушителей цеха 54

№ п/п	Тип огнетушителя и дата следующей плановой перезарядки огнетушителя	№ или наименование здания	№ или наименование помещения	Общее количество условных установок, шт	Вид технического обслуживания, ТО-1, ТО-2	Период оказания услуг (месяц) с момента заключения договора/количество обслуживаемых огнетушителей																
						1 месяц	2 месяц	3 месяц	4 месяц	5 месяц	6 месяц	7 месяц	8 месяц	9 месяц	10 месяц	11 месяц	12 месяц					
						13 месяц	14 месяц	15 месяц	16 месяц	17 месяц	18 месяц	19 месяц	20 месяц	21 месяц	22 месяц	23 месяц	24 месяц					
1	ОП-4(з)	2001	УБП помещение хранения отработанных ламп	1	ТО-1						1				1							1
					ТО-2			1														

№ п/п	Тип огнетушителя и дата следующей плановой перезарядки огнетушителя	№ или наименование здания	№ или наименование помещения	Общее количество условных установок, шт	Вид технического обслуживания, ТО-1, ТО-2	Период оказания услуг (месяц) с момента заключения договора/количество обслуживаемых огнетушителей												
						1 месяц	2 месяц	3 месяц	4 месяц	5 месяц	6 месяц	7 месяц	8 месяц	9 месяц	10 месяц	11 месяц	12 месяц	
						13 месяц	14 месяц	15 месяц	16 месяц	17 месяц	18 месяц	19 месяц	20 месяц	21 месяц	22 месяц	23 месяц	24 месяц	
2	ОП-8(з)	2001	ВПШ-12 напорные, м.б	4	ТО-1						4			4				4
					ТО-2			4										
3	ОП-8(з)	2001	ВПШ-12 сливные, м.б	4	ТО-1						4			4				4
					ТО-2			4										
4	ОП-4(з)	2001	Пристройка 1А пом.101	1	ТО-1						1			1				1
					ТО-2			1										
5	ОП-4(з)	2001	Участок КИУ, Помещение ТРЖК, 1 этаж	1	ТО-1						1			1				1
					ТО-2			1										
6	ОП-4(з)	2001	Участок КИУ, Помещение рамки ввода по ряду В № 102	1	ТО-1						1			1				1
					ТО-2			1										
7	ОП-8(з)	2001	Участок КИУ, Помещение хранения вакуумных масел № 110А	1	ТО-1						1			1				1
					ТО-2			1										
8	ОП-4(з)	2001	Участок КИУ, Помещение ОРБ, №118	1	ТО-1						1			1				1
					ТО-2			1										
9	ОП-8(з)	2001	Соединительный коридор м/у зд.200/2 и 2001, Помещение НКУ(комната хранения шайб)	1	ТО-1						1			1				1
					ТО-2			1										
10	ОП-4(з)	2001	Пом. 115 МС	1	ТО-1						1			1				1
					ТО-2			1										
11	ОП-8(з)	2001	Холодильная станция в пристройке 12, Кладовая РМС	1	ТО-1						1			1				1
					ТО-2			1										

№ п/п	Тип огнетушителя и дата следующей плановой перезарядки огнетушителя	№ или наименование здания	№ или наименование помещения	Общее количество условных установок, шт	Вид технического обслуживания. ТО-1, ТО-2	Период оказания услуг (месяц) с момента заключения договора/количество обслуживаемых огнетушителей																	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
						13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24						
12	ОП-4(з)	2002	2002 Помещение ТРЖК, ряд В, ось 65, № 153	1	ТО-1						1				1							1	
					ТО-2																		
13	ОП-4(з)	2002	2002 Установка СГУ-7К, ряд В, ось 65, № 152	1	ТО-1							1				1							1
					ТО-2																		
14	ОП-8(з)	2002	2002 Помещение хранения вакуумного масла, ряд А, ось 85, (СГМ)	1	ТО-1								1					1					1
					ТО-2																		
15	ОП-4(з)	2002	2002 Помещение СГМ, ряд А, ось 70, отм.-2.9, № 004	1	ТО-1									1									1
					ТО-2																		
16	ОП-4(з)	2002	2002 Помещение хранения джаров, ряд А, ось 71, отм.-2.9, № 003	1	ТО-1									1									1
					ТО-2																		
17	ОП-4(з)	2002	2002 Помещение СГМ ряд А, ось 73-74, отм.-2.9, № 001	1	ТО-1										1								1
					ТО-2																		
18	ОП-8(з)	2002	2002 ВК-5 помещение хранения фильтров	1	ТО-1										1								1
					ТО-2																		
19	ОП-4(з)	2002	Коридор пристройки, ряд В, оси 50-57, 2 этаж	2	ТО-1										2								2
					ТО-2																		
20	ОП-8(з)	2002	Пом. 128	1	ТО-1										1								1
					ТО-2																		
21	ОП-8(з)	2002	Пом. 129	1	ТО-1										1								1
					ТО-2																		
22	ОП-8(з)	200/2	Подвал рядов Б-В в осях 47-48. Помещение 1 резервного оборудования (СГЭ).	2	ТО-1										2								2
					ТО-2																		

№ п/п	Тип огнетушителя и дата следующей плановой перезарядки огнетушителя	№ или наименование здания	№ или наименование помещения	Общее количество условных установок шт	Вид технического обслуживания. ТО-1, ТО-2	Период оказания услуг (месяц) с момента заключения договора/количество обслуживаемых огнетушителей											
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц
						13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
						месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц
23	ОП-8(з)	200/2	Подвал рядов Б-В в осях 47-48. Помещение 2 резервного оборудования (СГЭ).	2	ТО-1						2			2			2
					ТО-2			2									
24	ОП-8(з)	200/2	Подвал рядов Б-В в осях 47-48. Помещение 3 резервного оборудования (СГЭ).	2	ТО-1						2			2			2
					ТО-2			2									
25	ОП-8(з)	200/2	Склад РМС ряд В, ось 50	1	ТО-1						1			1			1
					ТО-2			1									
26	ОП-4(з)	200/2	Сварочный участок	1	ТО-1						1			1			1
					ТО-2			1									
27	ОП-4(з)	200/2	ПСО, помещение ответственного руководителя	1	ТО-1						1			1			1
					ТО-2			1									
28	ОП-4(з)	200/2	ПСО коридор	1	ТО-1						1			1			1
					ТО-2			1									
29	ОП-4(з)	200/2	ПСО 2 этаж коридор	1	ТО-1						1			1			1
					ТО-2			1									
30	ОП-4(з)	200/2	ПСО Учебный класс, помещение № 214	1	ТО-1						1			1			1
					ТО-2			1									
31	ОП-4(з)	200/2	ПСО подвал коридор	1	ТО-1						1			1			1
					ТО-2			1									
32	ОП-8(з)	200/2	Склад ОРБ, ряд А, ось 47 (у ПСО)	1	ТО-1						1			1			1
					ТО-2			1									
33	ОП-8(з)	200/2		1	ТО-1						1			1			1

№ п/п	Тип огнетушителя и дата следующей плановой перезарядки огнетушителя	№ или наименование здания	№ или наименование помещения	Общее количество условных установок шт	Вид технического обслуживания, ТО-1, ТО-2	Период оказания услуг (месяц) с момента заключения договора/количество обслуживаемых огнетушителей																
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
						месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц				
			Склад ОРБ, ряд А, ось 48 (в НСО)		ТО-2			1														
34	ОП-4(э)	200/2	Помещение рез. об. КИП отм. -2,7 в/о 35-36	1	ТО-1						1					1						1
					ТО-2																	
35	ОП-4(э)	200/2	Помещение рез. об. КИП отм. -2,7 в/о 39-40	1	ТО-1						1					1						1
					ТО-2																	
36	ОП-4(э)	2003	Пристройка № 2, р.А пом.401(уборщицы)	1	ТО-1						1					1						1
					ТО-2																	
37	ОП-8(э)	2003	ВПП-31 Помещение 005	1	ТО-1						1					1						1
					ТО-2																	
38	ОП-8(э)	2003	ВПП-31 Помещение 006	1	ТО-1						1					1						1
					ТО-2																	
39	ОП-8(э)	2003	ВПП-32 Помещение 005	1	ТО-1						1					1						1
					ТО-2																	
40	ОП-8(э)	2003	ВПП-32 Помещение 006	1	ТО-1						1					1						1
					ТО-2																	
41	ОП-4(э)	2003	Сварочный участок. Помещение №2	1	ТО-1						1					1						1
					ТО-2																	
42	ОП-4(э)	2003	Пристр. КИП пом.102	1	ТО-1						1					1						1
					ТО-2																	
43	ОП-4(э)	2003	Пристр. КИП пом.104	1	ТО-1						1					1						1
					ТО-2																	
44	ОП-4(э)	2003	Пристр. КИП пом.105	1	ТО-1						1					1						1
					ТО-2																	

№ п/п	Тип ответственного и дата следующей плановой перезарядки ответственного	№ или наименование здания	№ или наименование помещения	Общее количество условных установок, шт	Вид технического обслуживания, ТО-1, ТО-2	Период оказания услуг (месяц) с момента заключения договора/количество обслуживаемых ответственных													
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
						месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	
45	ОП-8(з)	2003	Склад КПП ряд В пом. 301	1	ТО-1						1				1				1
					ТО-2														
46	ОП-8(з)	2003	Склад КПП ряд А пом. 301	1	ТО-1						1				1				1
					ТО-2														
47	ОП-8(з)	2004	Пристройка 1А,р.В о.65, к.2А	1	ТО-1						1				1				1
					ТО-2														
48	ОП-8(з)	2004	Пристройка 1А,р.В о.65, к.3А	1	ТО-1						1				1				1
					ТО-2														
49	ОП-8(з)	2004	Пристройка 1А,р.В о.65, к.4А	1	ТО-1						1				1				1
					ТО-2														
50	ОП-8(з)	2004	Пристройка 1А,р.В о.65, к.5А	1	ТО-1						1				1				1
					ТО-2														
51	ОП-8(з)	2004	ВПП-41 напорные маслобаки	4	ТО-1						4				4				4
					ТО-2														
52	ОП-8(з)	2004	ВПП-41 сливные маслобаки	4	ТО-1						4				4				4
					ТО-2														
53	ОП-4(з)	2004	ВПП-41 л.к. запад	1	ТО-1						1				1				1
					ТО-2														
54	ОП-8(з)	2004	ВПП-42 напорные маслобаки	4	ТО-1						4				4				4
					ТО-2														
55	ОП-8(з)	2004	ВПП-42 сливные маслобаки	4	ТО-1						4				4				4
					ТО-2														
56	ОП-4(з)	2004	ВПП-42 4 этаж л.к.	1	ТО-1						1				1				1

№ п/п	Тип огнетушителя и дата следующей плановой перезарядки огнетушителя	№ или наименование здания	№ или наименование помещения	Общее количество условных установок, шт	Вид технического обслуживания, ТО-1, ТО-2	Период оказания услуг (месяц) с момента заключения договора/количество обслуживаемых огнетушителей																		
						1 месяц	2 месяц	3 месяц	4 месяц	5 месяц	6 месяц	7 месяц	8 месяц	9 месяц	10 месяц	11 месяц	12 месяц							
						13 месяц	14 месяц	15 месяц	16 месяц	17 месяц	18 месяц	19 месяц	20 месяц	21 месяц	22 месяц	23 месяц	24 месяц							
					ТО-2			1																
57	ОП-8(з)	2004	Привройка 1А. Коридор	1	ТО-1						1			1									1	
					ТО-2			1																
58	ОП-8(з)	2004	Пристройка РЗА 2 полу.эт (склад)	1	ТО-1						1			1									1	
					ТО-2			1																
59	ОП-4(з)	2004	ВК-8. 2 этаж РМС	1	ТО-1						1			1									1	
					ТО-2			1																
60	ОП-4(з)	2004	ВК-8. 2 этаж пом.202 комната машинистов моечных машин	1	ТО-1						1			1									1	
					ТО-2			1																
61	ОП-4(з)	251	Пом. 117	1	ТО-1						1			1									1	
					ТО-2			1																
62	ОП-8(з)	251	Пом. 126	1	ТО-1						1			1									1	
					ТО-2			1																
63	ОП-8(з)	251	Пом. 118	1	ТО-1						1			1									1	
					ТО-2			1																
64	ОП-8(з)	251	Пом. 124	1	ТО-1						1			1									1	
					ТО-2			1																
65	ОП-8(з)	251	Пом. 238	1	ТО-1						1			1									1	
					ТО-2			1																
66	ОП-4(з)	251	Коридор из зд. 251А	1	ТО-1						1			1									1	
					ТО-2			1																
67	ОП-8(з)	251А	Пом. 203	1	ТО-1						1			1									1	
					ТО-2			1																

№ п/п	Тип огнетушителя и дата следующей плановой перезарядки огнетушителя	№ или наименование здания	№ или наименование помещения	Общее количество условных установок, шт	Вид технического обслуживания, ТО-1, ТО-2	Период оказания услуг (месяц) с момента заключения договора/количество обслуживаемых огнетушителей											
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц
68	ОП-4(з)	251А	зд.251а 2 эт. коридор	1	ТО-1						1			1			1
					ТО-2												
69	ОП-4(з)	205А	Помещение убежища ГО. № 107	3	ТО-1						3			3			3
					ТО-2												
70	ОП-4(з)	205А	Помещение напорных баков 5 этаж	1	ТО-1						1			1			1
					ТО-2												
71	ОП-4(з)	205А	Гардероб чистой одежды. № 109. 126	2	ТО-1						2			2			2
					ТО-2												
72	ОП-4(з)	205А	Гардероб рабочей одежды. № 116. 133	2	ТО-1						2			2			2
					ТО-2												
73	ОП-8(з)	205А	Помещение № 113А	1	ТО-1						1			1			1
					ТО-2												
74	ОП-8(з)	205А	Помещение № 115А	1	ТО-1						1			1			1
					ТО-2												
75	ОП-8(з)	205А	Вестибюль 1 этажа № 102	1	ТО-1						1			1			1
					ТО-2												
76	ОП-8(з)	205А	Помещение хранилище документов, № 138, Отд.б	1	ТО-1						1			1			1
					ТО-2												
77	ОП-4(з)	205А	Кабинет инженера МТС, № 128В	1	ТО-1						1			1			1
					ТО-2												
78	ОП-4(з)	205А	Помещение № 124	1	ТО-1						1			1			1
					ТО-2												
79	ОП-8(з)	205А	Помещение №207А	1	ТО-1						1			1			1
					ТО-2												

№ п/п	Тип отгнетушителя и дата следующей плановой перезарядки отгнетушителя	№ или наименование здания	№ или наименование помещения	Общее количество условных установок, шт	Вид технического обслуживания, ТО-1, ТО-2	Период оказания услуг (месяц) с момента заключения договора/количество обслуживаемых отгнетушителей												
						1 месяц	2 месяц	3 месяц	4 месяц	5 месяц	6 месяц	7 месяц	8 месяц	9 месяц	10 месяц	11 месяц	12 месяц	
						13 месяц	14 месяц	15 месяц	16 месяц	17 месяц	18 месяц	19 месяц	20 месяц	21 месяц	22 месяц	23 месяц	24 месяц	
80	ОП-8(з)	205А	Помещение №218, 218А	1	ТО-1						1			1				1
					ТО-2													
81	ОП-4(з)	205А	Гардероб домашней одежды, 2 этаж № 219, 203	2	ТО-1						2			2				2
					ТО-2				2									
82	ОП-4(з)	205А	Гардероб рабочей одежды 2 этаж, № 221, 210	2	ТО-1						2			2				2
					ТО-2				2									
83	ОП-4(з)	205А	Помещение № 205А	1	ТО-1						1			1				1
					ТО-2				1									
84	ОП-4(з)	205А	Гардероб домашней одежды, 3 этаж № 303	2	ТО-1						2			2				2
					ТО-2				2									
85	ОП-8(з)	205А	Кладовые спецодежды, 3-й этаж, помещение 1, № 321А	1	ТО-1						1			1				1
					ТО-2				1									
86	ОП-8(з)	205А	Кладовые спецодежды, 3-й этаж, помещение 2, № 321Б	1	ТО-1						1			1				1
					ТО-2				1									
87	ОП-8(з)	205А	Кладовые спецодежды, 3-й этаж, помещение 3, № 321В	2	ТО-1						2			2				2
					ТО-2				2									
88	ОП-4(з)	205А	Комната №. 320	1	ТО-1						1			1				1
					ТО-2				1									
89	ОП-8(з)	205А	Кладовая отдела 69, № 306А	1	ТО-1						1			1				1
					ТО-2				1									
90	ОП-4(з)	205А	Гардероб рабочей одежды, 3 этаж, № 310	2	ТО-1						2			2				2
					ТО-2				2									
91	ОП-4(з)	205А	Помещение художника, № 404	1	ТО-1						1			1				1
					ТО-2				1									

№ п/п	Тип отступивших в плановой перезарядки отступивших	№ или наименование здания	№ или наименование помещения	Общее количество условных установок, шт	Вид технического обслуживания, ТО-1, ТО-2	Период оказания услуг (месяц) с момента заключения договора количество обслуживаемых отступивших											
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц
92	ОП-4(з)	Соединительные галереи МКК	Зд.2004-2003	2	ТО-1						2			2			2
					ТО-2			2									
93	ОП-4(з)	Соединительные галереи МКК	Зд.2003-2002	2	ТО-1						2			2			2
					ТО-2			2									
94	ОП-4(з)	Соединительные галереи МКК	Зд.2002-2001	2	ТО-1						2			2			2
					ТО-2			2									
95	ОП-4(з)	Соединительные галереи МКК	Соор.222А	9	ТО-1						9			9			9
					ТО-2			9									
96	ОП-4(з)	Соединительные галереи МКК	Соор.223	2	ТО-1						2			2			2
					ТО-2			2									
97	ОП-8(з)	204	Помещение склада 5404 пеха 64, № 104	1	ТО-1						1			1			1
					ТО-2			1									
98	ОП-8(з)	204	Мастерская по ремонту механического оборудования № 113а (Помещение резервного оборудования и материалов)	1	ТО-1						1			1			1
					ТО-2			1									
99	ОП-4(з)	204	Коридор здравпункта	1	ТО-1						1			1			1
					ТО-2			1									
100	ОП-8(з)	Сооружение 200	Мастерская по ремонту электрокар (СГЭ)	1	ТО-1						1			1			1
					ТО-2			1									
101	ОП-8(з)	Сооружение 200	Кладовая КИПиА. в соед. коридоре 201-200/2, № 105	1	ТО-1						1			1			1
					ТО-2			1									

№ п/п	Тип огнетушителя и дата следующей плановой перезарядки огнетушителя	№ или наименование здания	№ или наименование помещения	Общее количество условных установок, шт.	Вид технического обслуживания, ТО-1, ТО-2	Период оказания услуг (месяц) с момента заключения договора/количество обслуживаемых огнетушителей																
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
						месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц				
102	ОП-8(з)	Сооружение 200	Кладовая КИПиА. в соед. коридоре 200/2-2001, № 105А	1	ТО-1						1					1				1		
					ТО-2																	
103	ОП-8(з)	Сооружение 200	Мастерская по ремонту электрокар (СГЭ)	1	ТО-1						1					1				1		
					ТО-2																	
104	ОП-8(з)	Сооружение 200	Кладовая КИПиА. в соед. коридоре 201-200/2, № 105	1	ТО-1						1					1				1		
					ТО-2																	
105	ОП-8(з)	Сооружение 200	Кладовая КИПиА. в соед. коридоре 200/2-2001, № 105А	1	ТО-1						1					1				1		
					ТО-2																	
106	ОП-35(з)	2004	з/в №401 (транспортные ворота)	5	ТО-1									5					5			
					ТО-2																	
107	ОП-35(з)	2003	з/в №318 (транспортные ворота)	5	ТО-1									5					5			
					ТО-2																	
108	ОП-35(з)	2002	з/в №208 (транспортные ворота)	5	ТО-1									5					5			
					ТО-2																	
109	ОП-35(з)	2001	з/в №144 (транспортные ворота)	5	ТО-1									5					5			
					ТО-2																	
Количество огнетушителей, подлежащих обслуживанию в объеме ТО-1 в месяц, шт.														168					168			168
Количество огнетушителей, подлежащих обслуживанию в объеме ТО-2 в месяц, шт.																						
Количество огнетушителей, подлежащих обслуживанию в объеме ТО-1 за год, шт.						504																
Количество огнетушителей, подлежащих обслуживанию в объеме ТО-2 за год, шт.						168																
Количество огнетушителей, подлежащих обслуживанию в объеме ТО-1 за два года, шт.						1008																
Количество огнетушителей, подлежащих обслуживанию в объеме ТО-2 за два года, шт.						336																

Таблица. План-график сервисного обслуживания порошковых огнетушителей цеха 64

№ п/п	Тип огнетушителя и дата следующей плановой перезарядки огнетушителя	№ или наименование здания	№ или наименование помещения	Общее количество условных установок, штг	Вид технического обслуживания, ТО-1, ТО-2	Период оказания услуг (месяц) с момента заключения договора/количество обслуживаемых огнетушителей											
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц
1	ОП-8 (з)	265	отсек 1	3	ТО-1						3			3			3
					ТО-2			3									
2	ОП-8 (з)	265	отсек 2	3	ТО-1						3			3			3
					ТО-2			3									
3.	ОП-8 (з)	265	отсек 3	3	ТО-1						3			3			3
					ТО-2			3									
4	ОП-8 (з)	265	Электрощитовая	1	ТО-1						1			1			1
					ТО-2			1									
5	ОП-8 (з)	10	Помещения склада	6	ТО-1						6			6			6
					ТО-2			6									
6	ОП-8 (з)	Склад цветных металлов	Помещение склада	2	ТО-1						2			2			2
					ТО-2			2									
7.	ОП-8 (з)	42	Склад резины, кладовая спецодежды	2	ТО-1						2			2			2
					ТО-2			2									
8.	ОП-8 (з)	42	Склад метизов	2	ТО-1						2			2			2
					ТО-2			2									
9.	ОП-8 (з)	42	Гараж электропогрузчиков	2	ТО-1						2			2			2
					ТО-2			2									
10.	ОП-8 (з)	42	Склад спецодежды	2	ТО-1						2			2			2
					ТО-2			2									
11	ОП-8 (з)	42	Склад спецодежды	1	ТО-1						1			1			1

№ п/п	Тип огнетушителя и дата следующей плановой перезарядки огнетушителя	№ или наименование здания	№ или наименование помещения	Общее количество условных установок, шт	Вид технического обслуживания, ТО-1, ТО-2	Период оказания услуг (месяц) с момента заключения договора/количество обслуживаемых огнетушителей																	
						1 месяц	2 месяц	3 месяц	4 месяц	5 месяц	6 месяц	7 месяц	8 месяц	9 месяц	10 месяц	11 месяц	12 месяц						
						13 месяц	14 месяц	15 месяц	16 месяц	17 месяц	18 месяц	19 месяц	20 месяц	21 месяц	22 месяц	23 месяц	24 месяц						
					ТО-2			1															
12.	ОП-8 (3)	114	Помещение склада	2	ТО-1						2				2								2
					ТО-2			2															
13.	ОП-8 (3)	173	Помещение 3	1	ТО-1						1				1								1
					ТО-2			1															
14.	ОП-8 (3)	173	Помещение 4	1	ТО-1						1				1								1
					ТО-2			1															
15.	ОП-8 (3)	173	Помещение 5	1	ТО-1						1				1								1
					ТО-2			1															
16.	ОП-8 (3)	173	Помещение 6	1	ТО-1						1				1								1
					ТО-2			1															
17.	ОП-8 (3)	173	Помещение 7	1	ТО-1						1				1								1
					ТО-2			1															
18.	ОП-8 (3)	173	Помещение 8	1	ТО-1						1				1								1
					ТО-2			1															
19.	ОП-8 (3)	169	Отсек 1	2	ТО-1						2				2								2
					ТО-2			2															
20.	ОП-8 (3)	169	Отсек 2	2	ТО-1						2				2								2
					ТО-2			2															
21.	ОП-8 (3)	169	Отсек 4	2	ТО-1						2				2								2
					ТО-2			2															
22.	ОП-8 (3)	169	Отсек 5	2	ТО-1						2				2								2
					ТО-2			2															

№ п/п	Тип огнетушителя и дата следующей плановой перезарядки огнетушителя	№ или наименование здания	№ или наименование помещения	Общее количество условных установок, шт	Вид технического обслуживания, ТО-1, ТО-2	Период оказания услуг (месяц) с момента заключения договора/количество обслуживаемых огнетушителей												
						1 месяц	2 месяц	3 месяц	4 месяц	5 месяц	6 месяц	7 месяц	8 месяц	9 месяц	10 месяц	11 месяц	12 месяц	
						13 месяц	14 месяц	15 месяц	16 месяц	17 месяц	18 месяц	19 месяц	20 месяц	21 месяц	22 месяц	23 месяц	24 месяц	
23	ОП-8 (з)	169	Бытовое помещение	2	ТО-1						2			2			2	
					ТО-2			2										
24	ОП-25 (з)	Склад - навес	Помещения склада	4	ТО-1						4			4			4	
					ТО-2			4										
Количество огнетушителей, подлежащих обслуживанию в объеме ТО-1 в месяц, шт.						0	0	0	0	49	0	0	49	0	0	49	0	
Количество огнетушителей, подлежащих обслуживанию в объеме ТО-2 в месяц, шт.						0	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Количество огнетушителей, подлежащих обслуживанию в объеме ТО-1 за год, шт.						147												
Количество огнетушителей, подлежащих обслуживанию в объеме ТО-2 за год, шт.						49												
Количество огнетушителей, подлежащих обслуживанию в объеме ТО-1 за два года, шт.						294												
Количество огнетушителей, подлежащих обслуживанию в объеме ТО-2 за два года, шт.						98												

Таблица 8. План-график сервисного обслуживания порошковых огнетушителей отдела 60

№ п/п	Тип огнетушителя и дата следующей плановой перезарядки огнетушителя	№ или наименование здания	№ или наименование помещения	Общее количество условных установок, шт	Вид технического обслуживания, ТО-1, ТО-2	Период оказания услуг (месяц) с момента заключения договора/количество обслуживаемых огнетушителей											
						1 месяц	2 месяц	3 месяц	4 месяц	5 месяц	6 месяц	7 месяц	8 месяц	9 месяц	10 месяц	11 месяц	12 месяц
						13 месяц	14 месяц	15 месяц	16 месяц	17 месяц	18 месяц	19 месяц	20 месяц	21 месяц	22 месяц	23 месяц	24 месяц
1.	ОП-4(з)	ул. Ленина, 13	27	2	ТО-1					2			2			2	
					ТО-2		2										
2.	ОП-4(з)	ул. Ленина, 13	26	2	ТО-1					2			2			2	
					ТО-2		2										
3.	ОП-5	в/ч 3280	парк, АТЗ	1	ТО-1					1			1			1	

№ п/п	Тип огнетушителя и дата следующей плановой перезарядки огнетушителя	№ или наименование здания	№ или наименование помещения	Общее количество условных установок, шт	Вид технического обслуживания, ТО-1, ТО-2	Период оказания услуг (месяц) с момента заключения договора/количество обслуживаемых огнетушителей																	
						1 месяц	2 месяц	3 месяц	4 месяц	5 месяц	6 месяц	7 месяц	8 месяц	9 месяц	10 месяц	11 месяц	12 месяц						
						13 месяц	14 месяц	15 месяц	16 месяц	17 месяц	18 месяц	19 месяц	20 месяц	21 месяц	22 месяц	23 месяц	24 месяц						
					ТО-2		1																
4.	ОП-5	в/ч 3280	парк, АТЗ	1	ТО-1					1			1							1			
					ТО-2		1																
5.	ОП-5	в/ч 3280	парк, АТЗ	1	ТО-1					1			1							1			
					ТО-2		1																
6	ОП-8	в/ч 3280	парк, АТЗ	1	ТО-1					1			1							1			
					ТО-2		1																
7.	ОП-8	в/ч 3280	парк, ДТ	1	ТО-1					1			1							1			
					ТО-2		1																
8.	ОП-8	в/ч 3280	парк, ДТ	1	ТО-1					1			1							1			
					ТО-2		1																
9.	ОП-4	в/ч 3280	штаб кабинет № 7	1	ТО-1					1			1							1			
					ТО-2		1																
10.	ОП-4	в/ч 3280	штаб кабинет № 15	2	ТО-1					2			2							2			
					ТО-2		2																
11	ОП-4	в/ч 3280	казарма № 5 ПШБС	3	ТО-1					3			3							3			
					ТО-2		3																
12.	ОП-4	в/ч 3280	казарма № 10 ж/д комендатура	2	ТО-1					2			2							2			
					ТО-2		2																
13.	ОП-70	в/ч 3280	парк, ГСМ	2	ТО-1					2			2							2			
					ТО-2		2																
14.	ОП-8	в/ч 3280	парк, ворота 26	2	ТО-1					2			2							2			
					ТО-2		2																

№ п/п	Тип огнетушителя и дата следующей плановой перезарядки огнетушителя	№ или наименование здания	№ или наименование помещения	Общее количество условных установок, шт	Вид технического обслуживания, ТО-1, ТО-2	Период оказания услуг (месяц) с момента заключения договора/количество обслуживаемых огнетушителей												
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
						месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц
						13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
						месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	
15.	ОП-8	в/ч 3280	парк, мойка	2	ТО-1					2				2			2	
					ТО-2		2											
16	ОП-8	в/ч 3280	парк, ворота 19, 20,21	2	ТО-1					2				2			2	
					ТО-2		2											
17.	ОП-4	в/ч 3280	казарма № 6, для леж. команды	1	ТО-1					1				1			1	
					ТО-2		1											
18.	ОП-4	в/ч 3280	склад 30, (НЗ) связь	1	ТО-1					1				1			1	
					ТО-2		1											
19.	ОП-4	в/ч 3280	казарма № 5, ППЛС (НЗ)	1	ТО-1					1				1			1	
					ТО-2		1											
20.	ОП-4	в/ч 3280	склад №8 (НЗ)	5	ТО-1					5				5			5	
					ТО-2		5											
21	ОП-4	в/ч 3280	склад 13а, АВ	7	ТО-1					7				7			7	
					ТО-2		7											
22	ОП-4	в/ч 3280	склад 30, оптика	1	ТО-1					1				1			1	
					ТО-2		1											
23	ОП-2	в/ч 3280	парк, АБТИ	10	ТО-1					10				10			10	
					ТО-2		10											
Количество огнетушителей, подлежащих обслуживанию в объеме ТО-1 в месяц, шт.										52				52			52	
Количество огнетушителей, подлежащих обслуживанию в объеме ТО-2 в месяц, шт.							52											
Количество огнетушителей, подлежащих обслуживанию в объеме ТО-1 за год, шт.						156												
Количество огнетушителей, подлежащих обслуживанию в объеме ТО-2 за год, шт.						52												
Количество огнетушителей, подлежащих обслуживанию в объеме ТО-1 за два года, шт.						312												

№ п/п	Тип огнетушителя и дата следующей плановой перезарядки огнетушителя	№ или наименование здания	№ или наименование помещения	Общее количество условных установок, шт	Вид технического обслуживания, ТО-1, ТО-2	Период оказания услуг (месяц) с момента заключения договора/количество обслуживаемых огнетушителей																	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
						месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц					
Количество огнетушителей, подлежащих обслуживанию в объеме ТО-2 за два года, шт.						104																	

Таблица 9. План-график сервисного обслуживания порошковых огнетушителей цеха 70

№ п/п	Тип огнетушителя и дата следующей плановой перезарядки огнетушителя	№ или наименование здания	№ или наименование помещения	Общее количество условных установок, шт	Вид технического обслуживания, ТО-1, ТО-2	Период оказания услуг (месяц) с момента заключения договора/количество обслуживаемых огнетушителей																	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
						месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц					
1.	ОП-4	152-2	место хранения резервных огнетушителей	77	ТО-1						77				77							77	
					ТО-2																		
2.	ОП-8	152-2	место хранения резервных огнетушителей	52	ТО-1						52				52							52	
					ТО-2																		
3.	ОП-10	152-2	место хранения резервных огнетушителей	4	ТО-1						4				4							4	
					ТО-2																		
4.	ОП-35	152-1, 152-2, 183, 183-1	Тамбуры зданий	9	ТО-1						9				9							9	
					ТО-2																		
Количество огнетушителей подлежащих обслуживанию в объеме ТО-1 в месяц, шт.											142				142							142	
Количество огнетушителей подлежащих обслуживанию в объеме ТО-2 в месяц, шт.																							
Количество огнетушителей подлежащих обслуживанию в объеме ТО-1 за год, шт.						426																	
Количество огнетушителей подлежащих обслуживанию в объеме ТО-2 за год, шт.						142																	
Количество огнетушителей подлежащих обслуживанию в объеме ТО-1 за два года, шт.						852																	
Количество огнетушителей подлежащих обслуживанию в объеме ТО-2 за два года, шт.						284																	

Таблица 10. План-график сервисного обслуживания порошковых огнетушителей цеха 87 (участки эксплуатации оборудования 24, 45).

№ п/п	Тип огнетушителя и дата следующей плановой перезарядки огнетушителя	№ или наименование здания	№ или наименование помещения	Общее количество условных установок, шт	Вид технического обслуживания, ТО-1, ТО-2	Период оказания услуг (месяц) с момента заключения договора/количество обслуживаемых огнетушителей														
						1 месяц	2 месяц	3 месяц	4 месяц	5 месяц	6 месяц	7 месяц	8 месяц	9 месяц	10 месяц	11 месяц	12 месяц			
						13 месяц	14 месяц	15 месяц	16 месяц	17 месяц	18 месяц	19 месяц	20 месяц	21 месяц	22 месяц	23 месяц	24 месяц			
1	ОП-35	500	коридоры СН	12	ТО-1						12				12				12	
					ТО-2															
2	ОП-35	1010	коридоры СН	8	ТО-1						8				8				8	
					ТО-2															
Количество огнетушителей, подлежащих обслуживанию в объеме ТО-1 в месяц, шт.											20				20				20	
Количество огнетушителей, подлежащих обслуживанию в объеме ТО-2 в месяц, шт.																				
Количество огнетушителей, подлежащих обслуживанию в объеме ТО-1 за год, шт.						60														
Количество огнетушителей, подлежащих обслуживанию в объеме ТО-2 за год, шт.						20														
Количество огнетушителей, подлежащих обслуживанию в объеме ТО-1 за два года, шт.						120														
Количество огнетушителей, подлежащих обслуживанию в объеме ТО-2 за два года, шт.						40														

Таблица 11. План-график сервисного обслуживания порошковых огнетушителей цеха 101.

№ п/п	Тип огнетушителя и дата следующей плановой перезарядки огнетушителя	№ или наименование здания	№ или наименование помещения	Общее количество условных установок, шт	Вид технического обслуживания, ТО-1, ТО-2	Период оказания услуг (месяц) с момента заключения договора/количество обслуживаемых огнетушителей														
						1 месяц	2 месяц	3 месяц	4 месяц	5 месяц	6 месяц	7 месяц	8 месяц	9 месяц	10 месяц	11 месяц	12 месяц			
						13 месяц	14 месяц	15 месяц	16 месяц	17 месяц	18 месяц	19 месяц	20 месяц	21 месяц	22 месяц	23 месяц	24 месяц			
1.	ОП-5	54 ГПП-2	кладовая участка эксплуатации № 106 под спортзалом	5	ТО-1				5				5				5			
					ТО-2	5														
Количество огнетушителей, подлежащих обслуживанию в объеме ТО-1 в месяц, шт.									5				5				5			

№ п/п	Тип огнетушителя и дата следующей плановой перезарядки огнетушителя	№ или наименование здания	№ или наименование помещения	Общее количество условных установок, шт	Вид технического обслуживания, ТО-1, ТО-2	Период оказания услуг (месяц) с момента заключения договора/количество обслуживаемых огнетушителей																
						1 месяц	2 месяц	3 месяц	4 месяц	5 месяц	6 месяц	7 месяц	8 месяц	9 месяц	10 месяц	11 месяц	12 месяц					
						13 месяц	14 месяц	15 месяц	16 месяц	17 месяц	18 месяц	19 месяц	20 месяц	21 месяц	22 месяц	23 месяц	24 месяц					
Количество огнетушителей, подлежащих обслуживанию в объеме ТО-2 в месяц, шт.						5																
Количество огнетушителей, подлежащих обслуживанию в объеме ТО-1 за год, шт.						15																
Количество огнетушителей, подлежащих обслуживанию в объеме ТО-2 за год, шт.						5																
Количество огнетушителей, подлежащих обслуживанию в объеме ТО-1 за два года, шт.						30																
Количество огнетушителей, подлежащих обслуживанию в объеме ТО-2 за два года, шт.						10																

Таблица 12. План-график сервисного обслуживания порошковых огнетушителей участка 20.

№ п/п	Тип огнетушителя и дата следующей плановой перезарядки огнетушителя	№ или наименование здания	№ или наименование помещения	Общее количество условных установок, шт	Вид технического обслуживания, ТО-1, ТО-2	Период оказания услуг (месяц) с момента заключения договора/количество обслуживаемых огнетушителей																
						1 месяц	2 месяц	3 месяц	4 месяц	5 месяц	6 месяц	7 месяц	8 месяц	9 месяц	10 месяц	11 месяц	12 месяц					
						13 месяц	14 месяц	15 месяц	16 месяц	17 месяц	18 месяц	19 месяц	20 месяц	21 месяц	22 месяц	23 месяц	24 месяц					
1	ОП-8(з)	51 1 этаж	пом.115	1	ТО-1						1			1								1
					ТО-2			1														
2	ОП-8(з)	51 1 этаж	пом.116	1	ТО-1						1			1								1
					ТО-2			1														
3	ОП-8(з)	51 1 этаж	пом.140	2	ТО-1						2			2								2
					ТО-2			2														
4	ОП-8(з)	51 1 этаж	пом.147	2	ТО-1						2			2								2
					ТО-2			2														
5	ОП-8(з)	51 1 этаж	пом.151, ПК1	1	ТО-1						1			1								1
					ТО-2			1														
6	ОП-8(з)	51 1 этаж	пом.151, ПК2	1	ТО-1						1			1							1	

№ п/п	Тип огнетушителя и дата следующей плановой перезарядки огнетушителя	№ или наименование здания	№ или наименование помещения	Общее количество условных установок, шт	Вид технического обслуживания, ТО-1, ТО-2	Период оказания услуг (месяц) с момента заключения договора/количество обслуживаемых огнетушителей											
						1 месяц	2 месяц	3 месяц	4 месяц	5 месяц	6 месяц	7 месяц	8 месяц	9 месяц	10 месяц	11 месяц	12 месяц
						13 месяц	14 месяц	15 месяц	16 месяц	17 месяц	18 месяц	19 месяц	20 месяц	21 месяц	22 месяц	23 месяц	24 месяц
18	ОП-8(з)	51 2 этаж	галерея, ПК22	1	ТО-1						1			1			1
					ТО-2			1									
19	ОП-8(з)	51 2 этаж	галерея, ПК23	1	ТО-1						1			1			1
					ТО-2			1									
20	ОП-8(з)	51 2 этаж	галерея, ПК24	1	ТО-1						1			1			1
					ТО-2			1									
21	ОП-8(з)	51 2 этаж	пом. 209, ПК29	1	ТО-1						1			1			1
					ТО-2			1									
22	ОП-8(з)	51 2 этаж	пом. 211, ПК31	1	ТО-1						1			1			1
					ТО-2			1									
23	ОП-8(з)	51 3 этаж	пом. 222, ВК-4	2	ТО-1						2			2			2
					ТО-2			2									
24	ОП-8(з)	51 2 этаж	пом. 225, ВК-6	1	ТО-1						1			1			1
					ТО-2			1									
25	ОП-8(з)	51 3 этаж	пом. 226, ВК-7	1	ТО-1						1			1			1
					ТО-2			1									
26	ОП-8(з)	51А 1 этаж	пом.117, ПК1	1	ТО-1						1			1			1
					ТО-2			1									
27	ОП-8(з)	51А 1 этаж	пом.117, ПК2	1	ТО-1						1			1			1
					ТО-2			1									
28	ОП-8(з)	51А 1 этаж	пом.105, ПК3	1	ТО-1						1			1			1
					ТО-2			1									
29	ОП-8(з)	51А 1 этаж	пом.105, ПК4	1	ТО-1						1			1			1
					ТО-2			1									

№ п/п	Тип огнетушителя и дата следующей плановой перезарядки огнетушителя	№ или наименование здания	№ или наименование помещения	Общее количество уловных установок, шт	Вид технического обслуживания, ТО-1, ТО-2	Период оказания услуг (месяц) с момента заключения договора/количество обслуживаемых огнетушителей												
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
						месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц
30	ОП-8(э)	51А 2 этаж	пом. 203	1	ТО-1						1			1				1
					ТО-2			1										
31	ОП-8(э)	51А 2 этаж	пом. 208, ПК5	1	ТО-1						1			1				1
					ТО-2			1										
32	ОП-8(э)	51А 2 этаж	пом. 208, ПК6	1	ТО-1						1			1				1
					ТО-2			1										
33	ОП-8(э)	51А 2 этаж	пом. 208, ПК7	1	ТО-1						1			1				1
					ТО-2			1										
34	ОП-8(э)	51А 2 этаж	пом. 208, ПК8	1	ТО-1						1			1				1
					ТО-2			1										
35	ОП-8(э)	51А 2 этаж	пом.204	1	ТО-1						1			1				1
					ТО-2			1										
36	ОП-8(э)	51А 3 этаж	пом. 306, ВК-9	1	ТО-1						1			1				1
					ТО-2			1										
37	ОП-8(э)	51А 3 этаж	пом. 309, ПК9	1	ТО-1						1			1				1
					ТО-2			1										
38	ОП-8(э)	51А 3 этаж	пом. 309, ПК10	1	ТО-1						1			1				1
					ТО-2			1										
39	ОП-8(э)	51А 3 этаж	пом. 309, ПК11	1	ТО-1						1			1				1
					ТО-2			1										
40	ОП-8(э)	51А 3 этаж	пом. 309, ПК12	1	ТО-1						1			1				1
					ТО-2			1										
41	ОП-8(э)	51А 3 этаж	пом.310А	1	ТО-1						1			1				1

№ п/п	Тип огнетушителя и дата следующей плановой перезарядки огнетушителя	№ или наименование здания	№ или наименование помещения	Общее количество условных установок, шт	Вид технического обслуживания, ТО-1, ТО-2	Период оказания услуг (месяц) с момента заключения договора/количество обслуживаемых огнетушителей											
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц
					ТО-2			1									
42	ОП-8(з)	51А 3 этаж	пом.310Б	1	ТО-1						1			1			1
					ТО-2			1									
43	ОП-8(з)	51А крыша	пом. 322. ВК-11	1	ТО-1						1			1			1
					ТО-2			1									
44	ОП-8(з)	51А крыша	пом. 323. ВК-12	1	ТО-1						1			1			1
					ТО-2			1									
45	ОП-8(з)	51А крыша	пом. 325. ВК-14	1	ТО-1						1			1			1
					ТО-2			1									
46	ОП-8(з)	51А крыша	пом. 326. ВК-15	1	ТО-1						1			1			1
					ТО-2			1									
47	ОП-8(з)	52 1 этаж	пом. 130	1	ТО-1						1			1			1
					ТО-2			1									
48	ОП-4(з)	52 1 этаж	ПК5	1	ТО-1						1			1			1
					ТО-2			1									
49	ОП-4(з)	52 1 этаж	ПК6	1	ТО-1						1			1			1
					ТО-2			1									
50	ОП-4(з)	52 1 этаж	ПК27	1	ТО-1						1			1			1
					ТО-2			1									
51	ОП-4(з)	52 1 этаж	ПК28	1	ТО-1						1			1			1
					ТО-2			1									
52	ОП-4(з)	52 1 этаж	ПК29	1	ТО-1						1			1			1
					ТО-2			1									

№ п/п	Тип огнетушителя и дата следующей плановой перезарядки огнетушителя	№ или наименование здания	№ или наименование помещения	Общее количество условных установок, шт	Вид технического обслуживания, ТО-1, ТО-2	Период оказания услуг (месяц) с момента заключения договора/количество обслуживаемых огнетушителей												
						1 месяц	2 месяц	3 месяц	4 месяц	5 месяц	6 месяц	7 месяц	8 месяц	9 месяц	10 месяц	11 месяц	12 месяц	
						13 месяц	14 месяц	15 месяц	16 месяц	17 месяц	18 месяц	19 месяц	20 месяц	21 месяц	22 месяц	23 месяц	24 месяц	
53	ОП-4(э)	52 1 этаж	ТКС20	1	ТО-1						1			1				1
					ТО-2													
54	ОП-8(э)	52 2 этаж	пом. 255, ВК-15	1	ТО-1						1			1				1
					ТО-2													
55	ОП-8(э)	52 2 этаж	пом. 256	1	ТО-1						1			1				1
					ТО-2													
56	ОП-8(э)	52 2 этаж	пом. 289, ВК-5	1	ТО-1						1			1				1
					ТО-2													
57	ОП-8(э)	52 3 этаж	пом. 331, ВК-7	1	ТО-1						1			1				1
					ТО-2													
58	ОП-8(э)	52 3 этаж	пом. 326/1, ВК-8	1	ТО-1						1			1				1
					ТО-2													
59	ОП-8(э)	52 3 этаж	пом. 332, ВК-3	1	ТО-1						1			1				1
					ТО-2													
60	ОП-8(э)	52 3 этаж	пом. 330, ВК-12	1	ТО-1						1			1				1
					ТО-2													
61	ОП-8(э)	52 3 этаж	пом. 329, ВК-13	1	ТО-1						1			1				1
					ТО-2													
62	ОП-8(э)	52 3 этаж	пом. 319/2, ВК-14	1	ТО-1						1			1				1
					ТО-2													
63	ОП-8(э)	52/5 подвал	пом. 002	1	ТО-1						1			1				1
					ТО-2													
64	ОП-8(э)	52/5 1 этаж	пом.125	1	ТО-1						1			1				1
					ТО-2													

№ п/п	Тип огнетушителя и дата следующей проверки, акт огнетушителя	№ или наименование здания	№ или наименование помещения	Общее количество условных установок, шт	Вид технического обслуживания, ТО-1, ТО-2	Период оказания услуг (месяц) с момента заключения договора/количество обслуживаемых огнетушителей												
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
						13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
65	ОП-8(з)	52/5 1 этаж	пом.116	1	ТО-1						1			1				1
					ТО-2			1										
66	ОП-8(з)	52/5 1 этаж	ПК10	1	ТО-1						1			1				1
					ТО-2			1										
67	ОП-8(з)	52/5 1 этаж	ПК1	1	ТО-1						1			1				1
					ТО-2			1										
68	ОП-8(з)	52/5 2 этаж	ПК2	1	ТО-1						1			1				1
					ТО-2			1										
69	ОП-8(з)	52/5 2 этаж	ПК9	1	ТО-1						1			1				1
					ТО-2			1										
70	ОП-8(з)	52/5 2 этаж	пом.211	1	ТО-1						1			1				1
					ТО-2			1										
71	ОП-8(з)	52/5 3 этаж	пом.314	1	ТО-1						1			1				1
					ТО-2			1										
72	ОП-8(з)	52/5 3 этаж	ПК8	1	ТО-1						1			1				1
					ТО-2			1										
73	ОП-8(з)	52/5 3 этаж	ПК3	1	ТО-1						1			1				1
					ТО-2			1										
74	ОП-8(з)	52/5 4 этаж	ПК4	1	ТО-1						1			1				1
					ТО-2			1										
75	ОП-8(з)	52/5 4 этаж	ПК7	1	ТО-1						1			1				1
					ТО-2			1										
76	ОП-8(з)		пом. 501Б, ПК6	1	ТО-1						1			1				1

№ п/п	Тип огнетушителя и дата следующей проверки/дата огнетушителя	№ или наименование здания	№ или наименование помещения	Общее количество учебных установок, шт.	Вид технического обслуживания, ТО-1, ТО-2	Период оказания услуг (месяц) с момента заключения договора/количество обслуживаемых огнетушителей																	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
						месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц					
		52/5 5 этаж(черд.)			ТО-2			1															
77	ОП-8(з)	52/5 5 этаж(черд.)	ПК5	1	ТО-1						1					1						1	
					ТО-2			1															
78	ОП-8(з)	52/5 5 этаж(черд.)	пом. 504. ВК-18	1	ТО-1						1					1						1	
					ТО-2			1															
Количество огнетушителей, подлежащих обслуживанию в объеме ТО-1 в месяц, шт.											81					81						81	
Количество огнетушителей, подлежащих обслуживанию в объеме ТО-2 в месяц, шт.								81															
Количество огнетушителей, подлежащих обслуживанию в объеме ТО-1 за год, шт.						243																	
Количество огнетушителей, подлежащих обслуживанию в объеме ТО-2 за год, шт.						81																	
Количество огнетушителей, подлежащих обслуживанию в объеме ТО-1 за два года, шт.						486																	
Количество огнетушителей, подлежащих обслуживанию в объеме ТО-2 за два года, шт.						162																	

Главный энергетик,
он же начальник службы

ЕОСРД А.А. Ключин

Исполнитель
Инженер по ремонту службы 10

ЕОСРД А. В. Корчагин

**Детализированный состав мероприятий по сервисному обслуживанию
порошковых огнетушителей.**

1. Сбор и транспортировка неисправных огнетушителей к месту испытаний (освидетельствований), зарядки, проверки качества заряда, ремонта, покраски, маркировки огнетушителей и возврат обратно к местам установки (хранения) на объектах Заказчика. Исполнитель осуществляет самостоятельно без последующего предъявления затрат Заказчику.

2. Огнетушители, выведенные из эксплуатации на время ремонта, испытания или перезарядки, Исполнитель заменяет исправными огнетушителями с аналогичными параметрами из резерва Заказчика (резервными, учитываемыми в качестве введенных в эксплуатацию).

3. По итогам проведенного обслуживания Исполнитель производит следующие записи:

3.1. Информация о результатах проведенного технического обслуживания порошковых огнетушителей вносится Исполнителем в «Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты - технического обслуживания огнетушителей» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему ТЗ.

3.2. Информация о результатах испытания и перезарядки огнетушителя вносится Исполнителем в «Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты - проведения испытаний и перезарядки огнетушителей» в соответствии с Приложением № 3 к настоящему ТЗ.

3.3. После вскрытия (испытания) огнетушителя на его корпус Исполнитель наносит этикетку учета технического состояния порошковых огнетушителей по форме и содержанию в соответствии с Приложением № 1 к настоящему ТЗ.

3.4. При проведении перезарядки порошкового огнетушителя кроме указанной этикетки Исполнитель помещает внутрь огнетушителя дополнительную алюминиевую или полимерную пластинку (размером 40×25 мм) с указанием марки заряженного порошка, даты перезарядки и организации, проводившей ее. Надписи на пластинке должны сохраняться не менее четырех лет; пластинка должна крепиться за сифонную трубку, она не должна мешать выходу порошка из огнетушителя при его применении.

3.5. На огнетушители, не выдержавшие испытаний, Исполнитель выдает Заказчику акт, который является основанием для списания огнетушителей с учёта.

4. Услуги оказываются в отношении огнетушителей, указанных в Приложении № 4 к настоящему ТЗ.

5. Содержание мероприятий по каждому виду технического обслуживания порошковых огнетушителей Заказчика определяется в соответствие СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации».

6. Оказание услуг по сервисному обслуживанию порошковых огнетушителей Заказчика выполняется в соответствие СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации».

Главный энергетик,
он же начальник службы

ЕОСРО А.А. Ключин

Исполнитель
Инженер по ремонту службы 10

ЕОСРО А. В. Корчагин

(ФОРМА)

Справка об оказании услуг за _____ 202__ года

Реквизиты договора: № 39/12/_____ от _____.202__

Реквизиты графика: от _____.202__ № 12-10/_____-ВК

Исполнитель по договору: _____

Подразделение Заказчика: цех/отдел/участок ____

№ п/п	Дата проведения обслуживания		№ или наименование здания	№ помещения	Тип огнетушителя	Рег. № огнетушителя	Вид обслуживания (ТО-1, ТО-2)	Количество обслуживаемых огнетушителей		Примечание
	план	факт						план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
3										
4										
5										
...										
ИТОГО:										

Услуги оказаны в соответствии с требованиями Договора. Результаты оформлены надлежащим образом и переданы представителю подразделения Заказчика. Настоящая Справка составлена в 2 (двух) экземплярах, по одному экземпляру для Исполнителя и Заказчика.

Представитель подразделения Заказчика

Лицо, ответственное за огнетушители цеха/отдела _____ / _____ /
должность _____ подпись _____ Фамилия И.О.

Представитель Исполнителя

_____ / _____ /
должность _____ подпись _____ Фамилия И.О.

Начальник цеха/отдела _____ / _____ /
должность _____ подпись _____ ФИО