

Дополнение к Техническому заданию на поставку шкафов оперативного тока в комплекте с АКБ для энергоблока АЭС «Аккую»

1. В раздел 3.11 таблица 1 «Требования к электрооборудованию техническому заданию на поставку шкафов оперативного тока в комплекте с АКБ» (далее – ТЗ) указано, что выходной ток постоянного напряжения должен быть не менее 40 А. В приложении 1 п.1.2 ТЗ выходной ток указан значением 110 А. Значение выходного тока постоянного напряжения выходных моделей считать равным в диапазоне не менее 40 А и не более 110 А.

2. Особые требования к габаритам – ширина не более 2000 мм, высота не более 2300 мм, глубина не более 700 мм.

3. Силовые выпрямительные модули на базе IGBT с естественным охлаждением, либо зарядно-питающее устройство тиристорное.


4. Емкость аккумуляторных батарей не менее 75 А/ч.

5. Автоматические выключатели отходящих линий шкафа оперативного тока в комплекте с АКБ:

- номинальный ток автоматического выключателя 20 А, количество не менее 3шт.;
- номинальный ток автоматического выключателя 10А, количество не менее 4шт.;
- номинальный ток автоматического выключателя 4А, количество не менее 6шт.

Главный технолог по технологии
АО «Русатом Сервис»

Директор филиала АО «Русатом
Сервис» в Турецкой Республике


Исаев И.А.


Д.Н. Матказин