



АТОМКОМПЛЕКТ

ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

Акционерное общество «АТОМКОМПЛЕКТ»

119180 Российская Федерация, Москва

ул. Большая Полянка, д. 25, стр. 1

Тел. (499) 949-4740 Факс (499) 949-4736

E-mail: info@atomkomplekt.org

ИНН 7706738770 КПП 770601001

ОКПО 66859391 ОГРН 1107746480490

Участникам конкурса

04.08.2016 № 304-07/4195

О разъяснении положений конкурсной

документации:

www.zakupki.gov.ru № 31603894843

www.zakupki.rosatom.ru № 160715/1065/199

www.fabrikant.ru № 2265253

Уважаемые господа!

В соответствии с подпунктом 2.2) пункта 2) раздела 1 приложения № 12 Единого отраслевого стандарта закупок (Положения о закупке) Госкорпорации «Росатом» (далее - ЕОСЗ) АО «Атомкомплект», являющееся организатором открытого одноэтапного конкурса в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку трансформаторов силовых с литой изоляцией, напряжением 10/0,4 кВ в сейсмическом исполнении для строительства энергоблоков №1 и №2 Курской АЭС-2 (Лот 8903/92К-2-1,2-16), в ответ на запрос участника конкурса, сообщает следующее:

Вопрос:

Добрый день!

Прошу разъяснить следующее:

1. В ИТТ KUR-EAA0005 ревизия В03 имеются опросные листы на трансформаторы с кодами KKS: 00ВКТ19, 00ВКТ29, 00ВКТ31, 00ВКТ32, 00ВКТ41; в спецификациях к договору данные трансформаторы отсутствуют; прошу уточнить разыгрываются ли данные трансформаторы в рамках лота?

2. В ИТТ KUR-EAA0005 ревизия В03 в опросных листах на трансформаторы с кодами KKS: 00ВКТ38, 00ВКТ48 указана мощность 1000 кВА, в спецификации №1 к договору указана мощность 1600 кВА, прошу уточнить трансформаторы какой мощности необходимо будет поставлять?

3. Для трансформатора с кодом KKS 11ВМТ11 прошу уточнить правильность указания параметров в опросном листе, а именно: потери короткого замыкания 9,7 кВт; ток холостого хода 0,3 %; потери холостого хода 1,8 кВт. (аналогичный трансформатор с кодом KKS 11ВМТ12 имеет

параметры: потери короткого замыкания 15,2 кВт; ток холостого хода 0,35 %; потери холостого хода 2,8 кВт).

Ответ:

В соответствии с подпунктом 2.2) раздела 1 приложения № 12 к ЕОСЗ Ваш вопрос направлен заказчику процедуры закупки для подготовки ответа.

В течение 1 (одного) рабочего дня после получения запрашиваемой информации от заказчика, будут даны соответствующие разъяснения положений конкурсной документации.

Первый заместитель
генерального директора



С.И. Ефимушкин

Исполнитель: Батурина Н.М.
Телефон: (499) 949-4740 доб. 31-25
E-Mail: info@atomkomplekt.org